

**BORDEREAU
DE REPONSE**

Agglomération Montargoise Et rives du loing
Service ADS

1 Rue du Faubourg de la Chaussée
45200 MONTARGIS

Amilly, le 25 Octobre 2023

Objet : Permis de construire

106 Rue André Coquillet
45200 Montargis

Demandeur : Patrimoine & Valorisation programme

/IRéf : PC n°045.208.23.A0013

Affaire suivie par S RIGOLLET

Madame,

Veillez trouver par la présente, les renseignements que vous souhaitez concernant l'affaire désignée en objet.

✓ Propriété desservie en eau potable à partir du réseau existant en :

Fonte de 200 mm

✓ Existence d'un poteau d'incendie à moins de 200 mètres de l'entrée du terrain concerné :

Oui n° 4 diamètre : 100 mm Distance d'environ : 90 mètres

✓ Raccordement du poteau d'incendie sur une conduite :

Fonte de 250 mm

PJ : un plan + 1 fiche de vie

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

**Responsable secteur Nord Est-Loiret
Gaëlle GOVIN**

enté / Avis
tribué le :
oussigné(e)
e destinat
e mandata
NI / permis
utre :
our atteste par sa

ovencanc
C
A
e
PL
d
n
s
E
S




PRISE INCENDIE N° 4



Date épreuve
Coffre cassé
Bouchon

PRISE INCENDIE N° 4


Type	Poteau incendie
Adresse	93 RUE ANDRE COQUILLET
Date de pose	
Diamètre PEI	100
Diamètre Cana	250
Marque	BAYARD
Modèle	EMERAUDE
Statut	Public
Conforme	Oui



Date épreuve	Coffre cassé	Présence Bouchon	Commentaire
14/11/2022			
16/11/2020	N	O	
06/06/2017	N	O	
30/03/2012	N	O	
25/09/2007	N	O	TYPE EMERALDE

Mesures

Date épreuve	Heure	Pression statique	Pression	Débit maximum	Débit à 1 bar (m3)
16/11/2020	13:34:00	4.2	4		238
06/06/2017	11:24:00	4.2	3.8	251	238
30/03/2012	10:37:00	4.2	3.9	270	245
25/09/2007	14:29	4.5	4	287	246
01/06/2003	10:00	4.5	3.5		138

Entretiens

31 JAN. 2024

DECISION DU

Coordonnées géographiques

XGPS	680,046.60	YGPS	6,765,453.33	ZGPS	
------	------------	------	--------------	------	--