

rapport annuel
2023



Piscine du **lac**
Montargis



Piscine **Girardy**
Montargis



VILLE DE
MONTARGIS

Construit son avenir



RECREA
SMILING PEOPLE

recrea.fr

SOMMAIRE

SOMMAIRE	1
INTRODUCTION	3
Préambule	4
Caractéristiques du contrat	5
2023 en chiffres	7
DU SERVICE PUBLIC	9
Accueil des scolaires	10
L'académie du savoir nager	24
Accueil des clubs	27
Accueil du public	31
...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES	33
Jeunesse	34
Centres de loisirs	38
Les associations et groupes institutionnels.....	39
...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS	41
Les activités	42
Les animations.....	53
LA QUALITE DE SERVICE	61
La qualité de l'eau et de l'air	62
Le respect des températures	64
Les remarques de la clientèle	65
LE PROCESS ORGANISATIONNEL	69
Hygiène.....	70
Sécurité.....	76
MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES	77
Les consommations énergétiques	78
Les contrôles techniques obligatoires	82
Les travaux réalisés dans le cadre du P2	107

Les travaux réalisés dans le cadre du GER.....	129
LES MATERIELS ET LES OUTILS.....	131
La liste des biens de retour.....	132
Accès, réservation et ventes en lignes	154
LES RESSOURCES HUMAINES	157
L'organigramme	158
Les indicateurs RH	159
La formation.....	160
ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION.....	165
Les actions commerciales.....	166
Le tableau de bord internet.....	169
Les réseaux sociaux.....	170
Des exemples de support de communication	172
La revue de presse	175
LA FREQUENTATION.....	191
Fréquentation par catégorie.....	192
Evolution de la fréquentation	201
Provenance des usagers publics	202
LES RECETTES	213
La grille tarifaire	214
Les recettes par catégorie	216
L'évolution des recettes	217
LES ELEMENTS FINANCIERS	219
Les produits	220
Les charges	221
Le résultat.....	222
Commentaires	223
L'indexation.....	226
ANNEXES	227
Planning d'ouverture.....	228
Rapport Annuel ARS.....	230
Comptes sociaux	230



INTRODUCTION

PREAMBULE

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

2023 EN CHIFFRES



INTRODUCTION

PREAMBULE

La flambée des prix de l'énergie subie dès fin 2021, résultant de la volatilité de l'environnement économique et des tensions géopolitiques, s'est accrue en 2023, plus particulièrement pour l'électricité. Cette crise énergétique associée à un contexte inflationniste s'est traduite également par des effets d'indexation significatifs de la compensation de service public et des tarifs usagers.

Ce surenchérissement des coûts de fonctionnement nous a conduit à nous tourner vers nos délégants afin de prendre les mesures adéquates visant à assurer la continuité du service public. Ensemble, nous avons choisi de déployer un plan de sobriété énergétique incluant une optimisation du pilotage des températures, des plannings, des mesures techniques comme l'ajustement des débits (...). Sur chaque site, nous avons fait appel à la responsabilité de chacun, membres du personnel et usagers, en rappelant les petits gestes du quotidien qui permettent la préservation des ressources. Nous avons aussi sollicité l'aide de l'Etat au travers des dispositifs proposés dans le cadre du plan de résilience économique et sociale, afin de limiter l'impact de la crise.

En dépit de cette situation énergétique délicate, l'année écoulée a heureusement été aussi marquée par la consolidation de l'embellie amorcée en 2022 sur les fréquentations et les recettes de nos établissements, la progression de nos abonnés et le retour à des standards pré-COVID. Nous avons repris notre rôle d'accélérateur de bonne humeur en rassemblant nos usagers autour de soirées récréatives, d'aménagements ludiques imaginés pour les familles (...) et bien sur les Open Games ainsi que la participation à la semaine de l'Olympisme sur le thème de l'inclusion, pour les scolaires. Sans oublier les grandes causes nationales auxquelles nous apportons notre soutien telles que « comme un poisson dans l'eau » dont nous fêtons le dixième anniversaire au côté du Secours populaire, et Octobre Rose. Nous avons également matérialisé en 2023 notre engagement de chaque jour dans l'apprentissage de la natation, au travers de la première édition nationale d'un Week-end de lutte contre la noyade.

En 2023 également, le comité de mission a pu être constitué et est venu compléter la gouvernance, afin de pousser Récréa à être plus ambitieux sur ses engagements ESG (environnemental, Social, Gouvernance). Il s'est réuni 3 fois sur l'année.

En synthèse, cette année 2023 aura été durement marquée par la très forte augmentation des prix de l'électricité qui laissera toutefois en conséquences durables une préoccupation renforcée de la maîtrise de notre empreinte écologique et l'obligation peu à peu de repenser le modèle économique en partenariat avec vous, personne publique, et les énergéticiens. Les perspectives pour l'année à venir semblent permettre de revenir à des niveaux de prix plus supportables pour les énergies (gaz et électricité) et laissent espérer un allègement de la pression inflationniste et une normalisation des conditions d'exploitation.

L'année 2024 sera Olympique et sportive ouvrant de belles perspectives pour nos établissements.

INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

Date d'ouverture	07 janvier 2019
Type de contrat	Affermage
Date début contrat	01 Janvier 2019
Durée du contrat	60 mois (à la date d'entrée en vigueur)
Autorité délégante	La Ville de Montargis
Délégataire	Action Développement Loisirs




INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

De plus, conformément aux décisions prises en Conseil Communautaire, plusieurs avenants ont été signés par les parties concernés :

- Avenant 1 signé le 28 octobre 2022 concernant la l'entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 aout 2021 confortant les principes de la république
- Avenant de prolongation de 5 Mois (Du 01/01/2024 au 31/05/2024)

INTRODUCTION 2023 EN CHIFFRES



FRÉQ : 86 800
TOTALE



Dont scolaires : **13 981**

clubs : **6 599**



23 067 m³
D'EAU



564 MWh
D'ÉLECTRICITÉ



1 812 MWh
DE CHALEUR



DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

L'ACADEMIE DU SAVOIR NAGER

ACCUEIL DES CLUBS

ACCUEIL DU PUBLIC



DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

ACCUEIL DES PRIMAIRES

ASPECT FONCTIONNEL

PRIORITES ET NIVEAUX DES CLASSES

- Chaque groupe scolaire (école ou regroupement pédagogique) de la collectivité est concerné par l'apprentissage ;
- Les créneaux sont prioritairement attribués aux classes de **cycle 2 : CP / CE1** dans le respect de la circulaire ministérielle du 14 juillet 2011 (<http://www.education.gouv.fr/cid56824/mene1115402c.html>) ;
- Dans la limite des créneaux, les classes de cycle 3 : **CE2 / CM1 / CM2** peuvent être accueillies avec priorité aux CE2 pour une meilleure continuité pédagogique.
- Les classes de GS peuvent faire une demande de créneau. La Collectivité conditionne son accord à la possibilité d'affecter 2 parents agréés aux tâches pédagogiques.

FONCTIONNEMENT

- Année scolaire divisée en 3 périodes de 10 semaines approximativement.
- Les séances peuvent débuter la dernière semaine de septembre.
- Créneau de 40 mn dans l'eau.
- Evaluation finale sur la séance 10.
- ***L'enseignement des compétences ne s'arrête en aucun cas aux compétences de la fiche d'évaluation de fin du module. Si celles-ci sont déjà acquises l'enseignant ou l'éducateur transmettra les compétences du palier supérieur.***

ENCADREMENT

- Un éducateur en natation dédié exclusivement à la sécurité du bassin, agréé par Monsieur le Directeur Académique
 - L'enseignant de la classe – ou son remplaçant, éventuellement accompagné de l'ATSEM (après accord de l'employé et du maire), ou de l'AVS (après accord de l'employé et du chef d'établissement employeur)
 - Un éducateur en natation chargé de l'enseignement, agréé par Monsieur le Directeur Académique
 - Classe divisée en deux groupes : un groupe avec MNS, un groupe avec l'enseignant.
- L'affectation des enseignants à un groupe (enfants moins familiarisés / enfants plus aquatiques ou situation grande profondeur / situation petite profondeur) est décidée en concertation avec les MNS : le partenariat doit être renforcé tout au long de l'apprentissage.

TRANSPORT DES ELEVES

- Chaque école a en charge l'organisation du transport. Son financement doit être assuré par la municipalité ou la collectivité et donc anticipé.
- Aire de stationnement des autocars devant la porte d'entrée de la piscine coté scolaire.
- Arrivée sur site 15 à 20 minutes avant début du créneau dans l'eau.

›

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

ASPECT REGLEMENTAIRE

TENUE VESTIMENTAIRE

- › - Maillot de bain pour les élèves, maillot de bain ou tenue de bain pour les adultes (Cf. POSS)
- Bonnet de bain obligatoire

REPARTITION DES TACHES ET DES RESPONSABILITES

- **L'ENSEIGNANT** : tout enseignant titulaire de la classe - ou un collègue nommément désigné dans le cadre d'un échange de service ou d'un remplacement a la responsabilité de définir le projet de sa classe et d'en assurer sa mise en œuvre dans le respect des dispositions réglementaires.

Pour cela, il doit :

- *s'assurer de l'effectif de la classe, de la présence des intervenants, de la conformité de l'organisation de la séance au regard du projet ;*
- *connaître le rôle de chacun ainsi que les contenus d'enseignement de la séance ;*
- *ajourner la séance en cas de manquement aux conditions de sécurité et d'hygiène ;*
- *participer à la mise en place des activités, au déroulement de la séance notamment en prenant en charge un groupe d'élèves ;*
- *participer à la régulation avec les intervenants impliqués dans le projet ;*
- *signaler au personnel de surveillance le départ de tous les élèves pour le vestiaire.*

→ Pour permettre **la continuité de l'enseignement**, chaque enseignant doit laisser dans sa classe **l'organisation mise en place pour l'enseignement de l'activité. (Liste d'élèves, groupes...)**

LE MNS : Il assiste l'enseignant dans l'encadrement des élèves et l'enseignement, notamment en prenant en charge un groupe d'élèves. Pour cela, il doit :

- *participer à l'élaboration du projet, à son suivi et à son évaluation ;*
- *assurer le déroulement de la séance suivant l'organisation définie en concertation et mentionnée dans le projet ;*
- *procéder à la régulation, en fin de séance, en fin de module d'apprentissage.*
- *assurer exclusivement cette tâche, intervenir en cas de besoin ;*
- *ajourner et interrompre la séance en cas de non-respect des conditions sécurité et/ou d'hygiène*
- *vérifier les entrées et sorties de l'eau, interdire l'accès au bassin en dehors des horaires de la vacation.*
- *mettre à disposition des documents ainsi que ses connaissances auprès des enseignants.*

LES ACCOMPAGNATEURS BÉNÉVOLES OU AGREÉS :

Pour assurer la sécurité des enfants appelés à se déplacer en cours de séance dans les sanitaires, à être surveillés dans les vestiaires, la présence d'un accompagnateur (autorisé par le directeur) est fortement conseillée. Les accompagnateurs bénévoles ne sont pas admis dans l'eau et autour des bassins.

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

CAS DES ELEVES DISPENSÉS

La natation scolaire étant assortie d'un caractère obligatoire, toute absence ponctuelle d'un élève doit être motivée, toute absence prolongée doit être justifiée et faire l'objet d'une dispense médicale. Dans la mesure du possible, les élèves dispensés doivent rester à l'école. Dans l'hypothèse où ce n'est pas possible, l'élève est installé obligatoirement dans les gradins sous la responsabilité de l'enseignant.

INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Une Information aux familles doit être faite obligatoirement par l'enseignant sur les conditions précises selon laquelle l'activité est organisée, sur les objectifs visés par l'institution scolaire et sur les conditions d'hygiène alimentaire, d'hygiène corporelle et de santé de leurs enfants pour aller à la piscine ainsi que sur la tenue vestimentaire.

Informations réciproques : Dès que possible, le responsable de la piscine informera les directeurs des écoles de l'absence d'un maître-nageur ou de l'indisponibilité de la piscine. De même, en cas d'absence d'un enseignant, il appartient aux directeurs des écoles d'informer, dans les meilleurs délais, le responsable de la piscine, le transporteur et la municipalité.

MISE EN ŒUVRE DE LA SECURITE

Chaque membre de l'équipe pédagogique participe activement à la sécurité tout au long du déroulement des séances :

- La vigilance doit être accrue lors du passage aux douches pour éviter tout accès au bassin sans surveillance.
 - L'entrée des élèves sur la plage du bassin, ainsi que la sortie doivent être encadrées par les adultes.
 - L'entrée dans l'eau ne peut s'effectuer qu'en présence d'un M.N.S.
 - L'enseignant n'autorise l'entrée dans l'eau aux élèves qui lui sont confiés que lorsque la zone de travail est libérée par le groupe précédent, au cours des rotations durant un même créneau.
- Tout signal (d'alerte ou de fin de séance) doit provoquer la remontée immédiate des élèves et leur comptage par l'enseignant.
- Il est indispensable, pour l'enseignant de s'assurer régulièrement de la présence de tous les élèves.
 - Aucun élève non accompagné (par un bénévole accompagnateur) ne peut se rendre aux toilettes pendant la séance.
 - Une liste nominative de tous les élèves doit être remise au chef de bassin à la première séance.
 - Chaque enseignant doit être muni des fiches de renseignements et d'urgence à chaque séance.

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

PLANNING 2023/2024

CI-DESSOUS LE PLANNING D'OCCUPATION ANNUEL DES SCOLAIRES MATERNELLES.

MATERNELLES		PISCINE DU LAC MONTARGIS				Année 2023 / 2024	
Période 1 : du 04/09/23 au 08/12/23 (11)							
Période 2 : du 11/12/23 au 29/03/24 (12)							
Période 3 : du 01/04/24 au 28/06/24 (11)							
		APRES-MIDI				MATIN	
Arrivée Piscine		13h45	14h25	15h05			
Entrée dans l'eau		14h	14h40	15h20		10h50	11h30
Jeudi	Période 1	GS	GRAND CLOS	GRAND CLOS	GENEBRIER	J. MOULIN	
	Période 2	GS	A. THIERRY	P. LANGEVIN	M. MEUNIER	DISPONIBLE	
	Période 3	GS	A. THIERRY	P. LANGEVIN	J. MOULIN	9h30	10h10
						GIRODET	


Les écoles de maternelles sont accueillies sur la journée du Jeudi pour une pratique exclusive dans le petit bassin (ludique) sur un créneau de 40min encadré par 1 ou 2 MNS dans l'eau en plus des professeur(e)s d'écoles et accompagnants agréés.

Le cycle de natation comporte 11 à 12 séances en fonction des périodes réparties sur le matin et l'après-midi.

La construction des séances de natation suit le projet pédagogique communiqué en amont aux différents établissements et mis en place par l'équipe MNS avant chaque créneau encadré.

DU SERVICE PUBLIC... ACCUEIL DES SCOLAIRES

LOCALISATION DES ECOLES MATERNELLES



 **ECOLE**S

 **PISCINE**

 **CENTRE VILLE**

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

CI-DESSOUS LE PLANNING D'OCCUPATION ANNUEL DES SCOLAIRES ELEMENTAIRES.

PRIMAIRES		PISCINE DU LAC MONTARGIS										Année 2023 / 2024	
		MATIN					APRES-MIDI						
Arrivée Piscine		9h15	9h55	10h35		13h45	14h25	15h05					
Entrée dans l'eau		9h30	10h10	10h50	11h30	14h00	14h40	15h20	16h				
Mardi & Vendredi	Période 1	Cycle 2	M. MEUNIER CE2/CM1 (28)	ST. LOUIS CE2/CM1 (35)	DISPONIBLE		A. THIERRY CM1/CM2 (24)	L. PASTEUR CE2 A (25)	J. MOULIN CM1/CM2 C (20)				
	04/09 au 20/10	Cycle 3	GENEBRIER CM1/CM2 A (21)	ST. LOUIS CM1/CM2 (25)	DISPONIBLE		A. THIERRY CM1 (23)	P. LANGEVIN CM1 (24)	L. PASTEUR CM1 (24)				
	Période 2	Cycle 2	L. PASTEUR CP A/B (40)	L. PASTEUR CE1 A (22)	P. LANGEVIN CE1 A/B (28)		M. MEUNIER CP (22)	M. MEUNIER CE1 (24)	A. THIERRY CE2 (20)				
	06/11 au 22/12	Cycle 3		L. PASTEUR CE2/CM1 (25)	P. LANGEVIN CE2 /CM1 (20)		L. PASTEUR CM1/CM2 (21)	GENEBRIER CM1/CM2 B (20)	L. PASTEUR CM2				
	Période 3	Cycle 2	L. PASTEUR CE1/CE2 (21)	J. MOULIN CP (21)	J. MOULIN CE2 A/B (38)		M. MEUNIER CE2 (27)	J. MOULIN CE1 (30)	A. THIERRY CE1 (18)				
	08/01 au 23/02	Cycle 3	J. MOULIN CM1/CM2 B (20)				DISPONIBLE	J. MOULIN CM1/CM2 A (20)	A. THIERRY CE1 (18)				
	Période 4	Cycle 2	ST. LOUIS GS/CP (9h40- 10h20)	DISPONIBLE	DISPONIBLE		L. PASTEUR CE1 B (22)	P. LANGEVIN CP B/C (26)	P. LANGEVIN CP A (13)				
	11/03 au 19/04	Cycle 3	ST LOUIS CP/CE1 (9h40- 10h20)	DISPONIBLE	DISPONIBLE		M. MEUNIER CM2 (28)	P. LANGEVIN CE2 (23)	GENEBRIER CE2 (19)				
	Période 5	Cycle 2	M. MEUNIER CP/CE1 (22) (9h40- 10h20)	DISPONIBLE	DISPONIBLE		A. THIERRY CP (20)	GENEBRIER CP/CE1 (25)	GENEBRIER 2 CP (25)				
	06/05 au 21/06	Cycle 3	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE		A. THIERRY CP (16)	M. MEUNIER CM1/CM2 A (28)	P. LANGEVIN CM2 (24)				


Conformément aux engagements contractuels, les scolaires (primaires) sont accueillis sur les journées du Mardi & Vendredi à raison de 2 séances hebdomadaire pour un cycle d'apprentissage de la natation de (12 à 14) séances en fonction des périodes.

La pratique se déroule généralement avec deux groupes classe d'une même école ou d'école différente avec l'organisation suivante :

- 1 MNS / BNSSA en charge de la surveillance
- 2 MNS en encadrement pédagogique sur des groupes définis après les évaluations diagnostique
- 2 professeurs(e)s accompagnés ou non en encadrement pédagogiques sur les groupes restant à prendre en charge

DU SERVICE PUBLIC... ACCUEIL DES SCOLAIRES

LOCALISATION DES ECOLES PRIMAIRES



 **ECOLE**

 **PISCINE**

 **CENTRE VILLE**

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

Synthèse sur l'accueil des scolaires (Maternelles & Primaires)

7 établissements scolaires maternelles accueillis du 04 Septembre 2023 au 28 Juin 2024 répartis sur 3 périodes bien définies avec 11 à 12 séances de natation par cycle pour une venue à la piscine 1 fois par semaine.

Les séances réalisées suivent le projet pédagogique scolaire avec 2 MNS dans l'eau et 1 surveillant à l'extérieur de l'eau en plus des professeur(e)s et parents accompagnants.

7 établissements scolaires primaires accueillis du 04 Septembre 2023 au 21 Juin 2024 répartis sur 5 périodes bien définies avec 12 à 14 séances natation par cycle pour une venue à la Piscine 2 fois par semaine.

Les séances réalisées suivent le projet pédagogique scolaire avec 2 MNS en encadrement des groupes et 1 Surveillant de baignade.

LA FREQUENTATION SCOLAIRE PRIMAIRE

Etablissements	Fréquentation	
	2023	2022
Etablissements	8 426	2 583
Ecole P.LANGEVIN	1 546	
Ecole L.PASTEUR	2 292	849
Ecole J.MOULIN	1 245	230
Ecole M.MEUNIER	1 075	
Ecole A.THIERRY	1 018	414
Ecole GENE BRIER	591	229
Ecole GRAND CLOS	293	251
Ecole SAINT LOUIS	366	610
Fréquentation totale des scolaires primaires	8 426	2 583

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

NOMBRE DE CLASSES ACCUEILLIES		
Etablissements	Nombre de classe	
	2023	2022
Etablissements COM-COM	52	40
Ecole P.LANGEVIN	8	
Ecole L.PASTEUR	10	8
Ecole J.MOULIN	10	14
Ecole M.MEUNIER	6	
Ecole A.THIERRY	6	
Ecole GENE BRIER	6	6
Ecole GRAND CLOS	2	7
Ecole SAINT LOUIS	4	5
Nombre total de classes accueillies	52	40

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

ACCUEIL DES COLLEGES

- › Extrait du bulletin officiel n°28 du 14 Juillet 2011 :
- › **2.1** Rappel des normes d'encadrement à respecter.
- › L'enseignement de la natation est assuré par l'enseignant d'EPS responsable de la classe ou du groupe -classe comme pour toutes les activités support de l'EPS.
- › Pour les groupes d'élèves non-nageurs concernés par les actions de soutien, les modalités d'enseignement et d'encadrement doivent être adaptées afin d'atteindre l'objectif du socle.
- › **2.2** La sécurité doit être assurée par un surveillant titulaire du diplôme de MNS, BEESAN ou BPJEPS AAN
- › **2.3** Surveillance des bassins.
- › La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages, telle que définie par le plan d'organisation dès la surveillance et des secours (POSS) prévu par l'article D.322-16 du code du sport. Elle est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes nécessaires pour assurer cette responsabilité.

CI-DESSOUS LE PLANNING D'OCCUPATION ANNUEL DES SCOLAIRES SECONDAIRES.

SECONDAIRES		Période 1 : du 04/09/23 au 24/11/23 (10)							
Lundi		Mardi		Mercredi		Judi		Vendredi	
8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30	
GRAND CLOS		CHINCHON		GRAND CLOS		GRAND CLOS	CHINCHON	GRAND CLOS	Dispo
10h30- 11h30		10h30- 11h30		10h00- 11h00		10h30- 11h30		10h30- 11h30	
GRAND CLOS				EREA		DISPONIBLE			
14h15 -15h15		14h -15h		14h -15h		14h15 -15h15	14h-15h	14h -15h	
DISPONIBLE						DISPONIBLE	ST. LOUIS		
15h30-16h30		15h- 16h		15h- 16h		15h- 16h		15h- 16h	
16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h	
DISPONIBLE									

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES


ACCUEIL DES COLLEGES

SECONDAIRES		Période 2 : du 27/11/23 au 16/02/24 (10)							
Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi	
8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30	
LUCIE AUBRAC		SAINT LOUIS	DURZY	DISPONIBLE	DURZY	DURZY (arrêt le 9/02)	SAINT LOUIS	DURZY (arrêt le 9/02)	SAINT LOUIS
10h30- 11h30		10h30- 11h30		10h00- 11h00		10h30- 11h30		10h30- 11h30	
DURZY (arrêt le 9/02)	CHINCHON			EREA		DURZY (arrêt le 9/02)	DISPONIBLE		
14h15 -15h15	14h30 -15h30	14h -15h		14h -15h		14h15 -15h15		14h -15h	
CHINCHON	DURZY (arrêt le 9/02)					CHINCHON	DISPONIBLE		
15h20- 16h20		15h- 16h		15h- 16h		15h20- 16h20		15h- 16h	
DISPONIBLE						GRAND CLOS			
16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h	
DISPONIBLE			CHESNOY						

SECONDAIRES		Période 3 : du 19/02/24 au 24/06/24 (14)							
Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi	
8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30		8h30 - 9h30	
CHINCHON		LUCIE AUBRAC		LUCIE AUBRAC	DISPONIBLE	LUCIE AUBRAC		LUCIE AUBRAC	
10h30- 11h30		10h30- 11h30		10h00- 11h00		10h30- 11h30		10h30- 11h30	
CHINCHON	LUCIE AUBRAC	CHINCHON	GRAND CLOS	EREA		CHESNOY	CHINCHON	DURZY (début le 16/02 - fin le 07/06)	
14h30 -15h30	14h15 -15h15	14h -15h		14h -15h		14h15 -15h15		14h -15h	
DURZY	DISPONIBLE					CHINCHON	DISPONIBLE		
15h20 16h20	15h30-16h30	15h- 16h		15h- 16h		15h30- 16h30		15h- 16h	
GRAND CLOS	DISPONIBLE					LUCIE AUBRAC			
16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h		16h- 17h	
		DISPONIBLE							

DU SERVICE PUBLIC... ACCUEIL DES SCOLAIRES

LOCALISATION DES ECOLES SECONDAIRES



 **ECOLE**

 **PISCINE**

 **CENTRE VILLE**

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

Synthèse sur l'accueil des scolaires (Secondaires)

6 établissements scolaires accueillis de la 6^{ème} à la terminale du 04 Septembre 2023 au 24 Juin 2024 répartis sur 3^{ème} périodes bien définies avec 10 à 14 séances de natation par cycle pour une venue à la piscine 1 fois par semaine.

Les séances réalisées sont encadrées par le professeur d'EPS et surveillées par un BNSSA ou MNS.

LA FREQUENTATION SCOLAIRE SECONDAIRE

Etablissements	Nombre de classe	
	2023	2022
Etablissements COM-COM	4 222	4 642
Collège CHINCHON	1 269	385
Collège LUCIE AUBRAC	1 228	1 656
Collège GRAND CLOS	1 176	945
Collège SAINT LOUIS	549	1 656
Etablissements hors COM-COM	1 333	2 018
Lycée DURZY	1 214	1 067
Lycée EN FORET	4 33	800
Lycée CHESNOY	119	151
Fréquentation totale des scolaires secondaires	5 555	6 660

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

NOMBRE DE CLASSES ACCUEILLIES		
Etablissements	Nombre de classe	
	2023	2022
Etablissements COM-COM	36	18
Collège CHINCHON	10	5
Collège LUCIE AUBRAC	9	6
Collège GRAND CLOS	13	4
Collège SAINT LOUIS	4	3
Etablissements hors COM-COM	20	14
Lycée DURZY	9	5
Lycée EN FORET	9	7
Lycée CHESNOY	2	2
Nombre total de classes accueillies	56	32

DU SERVICE PUBLIC... L'ACADÉMIE DU SAVOIR NAGER

Nous faisons plusieurs constats : un enfant sur deux qui entrent en 6ème n'a pas obtenu l'Attestation du Savoir-Nager en Sécurité, les adolescents de 2020 ont 25 % de capacités physiques en moins que ceux des années 70 et d'après l'OMS, la France est 119e sur 146 au classement mondial de l'activité physique des adolescents. La société Récréa s'engage à changer ce constat avec L'Académie du Savoir Nager®.

Celle-ci propose un parcours initiatique et évolutif dès l'âge de 6 mois afin de permettre à chaque enfant de se sentir en sécurité, de devenir autonome pour aller vers le plaisir du milieu aquatique puis d'accéder à une culture sportive et aquatique.

L'approche pédagogique de l'Académie du Savoir Nager® est de proposer un parcours pédagogique complet grâce à la mise en place d'activités consacrées à la découverte, l'initiation et l'apprentissage du « Savoir Nager », lequel répond à l'ensemble des problématiques de la noyade et permet ainsi d'avoir accès aux pratiques sportives aquatiques.

Permettre à chaque enfant de construire sa propre culture aquatique.



DU SERVICE PUBLIC... L'ACADÉMIE DU SAVOIR NAGER

Ludimania®, la passerelle entre les Bébés nageurs et le Savoir Nager

Dès 4 ans, Ludimania® permet de poser les bases d'une bonne familiarisation au milieu aquatique et d'acquérir tous les prérequis nécessaires pour poursuivre son évolution vers des apprentissages du « Savoir-Nager ». L'enfant grâce à la dynamique de groupe et le jeu gagnera en confiance, en motricité et en autonomie. L'équivalent de la maternelle pour l'apprentissage de la natation !

Ludinage®, la méthode d'apprentissage de la natation récompensée

Anticiper les différents dangers aquatiques et développer la confiance en soi de l'enfant pour qu'en cas de situation à risque, celui-ci puisse gérer sans paniquer. Telle est la promesse de Ludinage®. Ce concept novateur, primé lors du Trophée de l'Innovation, propose une nouvelle pédagogie mêlant apprentissage ludique, enfant acteur, parents impliqués et prise en compte du rythme de l'enfant. Tout commence par la remise d'un livret et d'un poster pédagogique à l'enfant afin de lui permettre de matérialiser sa progression. A chaque nouvelle étape franchie et validée par le maître-nageur et ses camarades, l'enfant remporte des badges qu'il va apposer sur le poster représentant son parcours d'apprentissage.

Au fil des badges gagnés, l'enfant pourra passer l'attestation du Savoir-Nager en Sécurité qui lui garantiront, ainsi qu'à ses parents, sécurité et autonomie. Chaque badge gagné lui donne envie de se dépasser car c'est une reconnaissance de son travail et de ses progrès.

Le parcours est constitué de 6 compétences aquatiques à valider au fil de l'eau.

La notion d'échec disparaît ! Chaque enfant apprend à son rythme et profite pleinement des plaisirs de l'eau.

DU SERVICE PUBLIC...


L'ACADÉMIE DU SAVOIR NAGER

Nos ambitions :

- ✓ Commencer l'apprentissage dès 4 ans en respectant le rythme de l'enfant.
- ✓ Une harmonisation des évaluations pour que l'ensemble des acteurs (enfants, parents et éducateurs se mobilisent vers le même objectif.
- ✓ S'adapter à la diversité des enfants en augmentant leurs capacités personnelles pour mieux apprendre.
- ✓ Donner à l'enfant l'envie d'approfondir sa relation avec le milieu aquatique grâce à un accès illimité aux bassins.
- ✓ Clarifier, expliquer et impliquer les parents dans l'apprentissage de leur enfant.
- ✓ Enrichir nos éducateurs d'outils pédagogiques grâce à la formation continue et à des chaînes tutoriels.
- ✓ Cultiver le goût de l'activité sportive aquatique chez nos enfants en leur donnant le choix de différentes pratiques.

Les résultats sur le centre

Synthèse avancement




Sur l'année 2023/2024 les effectifs sont les suivants :

- LUDIMANIA : 11 enfants inscrits
- LUDINAGE VERT : 52 enfants inscrits
- LUDINAGE BLEU : 29 enfants inscrits
- LUDINAGE ROUGE : 24 enfants inscrits

DU SERVICE PUBLIC... ACCUEIL DES CLUBS

Sur l'année 2023 la piscine du lac accueil 4 clubs :

Le club de Natation Synchronisée et natation course



Présidente

Céline DELOHEN

Planning de la semaine Natation Synchronisée :

Lundi de 19h00 à 21h00

Samedi de 9h30 à 11h30



DU SERVICE PUBLIC... ACCUEIL DES CLUBS

Planning de la semaine Natation :

Lundi de 17h00 à 20h00

Mercredi de 6h30 à 7h30 et de 16h30 et 19h00

Vendredi de 6h30 à 7h30 et de 17h00 à 20h00



DU SERVICE PUBLIC... ACCUEIL DES CLUBS

Le Club de Kayak Polo



Président

Georges LAGIER

Planning de la semaine :

Jeudi de 19h30 à 21h30



DU SERVICE PUBLIC... ACCUEIL DES CLUBS

Le club de Plongée



Président

Hervé AUBEY

Planning de la semaine :

Lundi de 20h00 à 22h00

Mardi de 20h00 à 22h00

Mercredi de 20h00 à 22h00

Vendredi de 20h00 à 22h00



DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DU PUBLIC

LA FREQUENTATION DES CLUBS EN 2023

Nom des clubs	Nombre d'heures	Fréquentation réelle
USMM NATATION SYNCHRONISEE		1520
USMM NATATION COURSE		1696
USMM KAYAK POLO		352
USMM PLONGE		3000
FORMATION BNSSA	5	31
Total	5	6 599





...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIÉS

JEUNESSE

CENTRES DE LOISIRS

LES ASSOCIATIONS ET GROUPES INSTITUTIONNELS



...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES JEUNESSE

La Piscine du lac se diversifie dans son offre et permet aux jeunes de 6 mois jusqu'à 14 ans, de découvrir le milieu aquatique et développer leurs compétences.

Bébés nageurs (De 6 mois jusqu'à 4 ans)

Les séances sont tous les samedis de 8h à 10h, sans réservation pour cette année 2023. Afin de pouvoir proposer un suivi plus personnalisé et qualitatif.

Tarifs : 11,50€ la séance (pas de limite de temps).

Ce tarif comprend un bébé et jusqu'à deux accompagnants.

Présentation : Cette animation se déroule dans le petit bassin, dans une eau chauffée à 32°C. Un parcours de motricité est installé, afin de permettre aux enfants d'évoluer et de découvrir en douceur le milieu aquatique. Un éducateur aquatique est également présent tout au long de la séance, afin de pouvoir accompagner les familles et partager ce moment parents-enfants dans des conditions idéales.

Participants : Nous comptons 853 bébés nageurs en 2023, une augmentation de 22% par rapport à 2022. Le service de qualité qui est proposé a permis de nous démarquer et de fidéliser la clientèle. Cependant, cette nette augmentation est due au fait de la conservation des créneaux durant les vacances scolaires. Le frein au succès de cette activité est l'horaire que nous avons dû modifier de 8h à 10h, ne correspondant pas aux besoins des parents et des tous petits.



...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES JEUNESSE

Ludimania (à partir de 4 ans)

Les séances sont tous les mercredis de 10h30 à 11h30, de septembre à juin (hors vacances scolaires). Les enfants peuvent ainsi progresser tout au long de l'année, mêlant pédagogie et parcours ludique. Cette activité permet ainsi la préparation à l'entrée en Ludinage. Nous pouvons accueillir jusqu'à 11 enfants sur ce créneau.

Tarifs : 330€ l'année avec 5€ de caution pour le bracelet magnétique.

Présentation : Les séances durent 60 minutes, l'objectif est de proposer un univers imaginaire dans lequel les enfants vont évoluer à travers des jeux et des aventures. L'objectif est d'améliorer la motricité, la confiance et l'aisance de l'enfant.

Participants : 11 inscrits pour la session 2023/2024.

Ludinage (à partir de 5 ans)

Les séances sont en semaine et réparties par niveau, vert, bleu et rouge. Les séances ont lieu de septembre à juin (hors vacances scolaires), à raison d'une séance par semaine. Il y a 5 séances de ludinage vert (débutant), 4 créneaux de ludinage bleu (approfondissement) et 3 créneaux de ludinage rouge (perfectionnement). Les enfants peuvent ainsi progresser au fil des années, grâce aux différents niveaux proposés. Nous pouvons accueillir jusqu'à 144 enfants au total.

Tarifs : 330€ l'année avec 5€ de caution pour le bracelet magnétique.


Présentation : Les séances durent 45 minutes et se déroulent dans le grand bassin. L'objectif est de développer 6 compétences symbolisées par 12 badges remis par l'éducateur tout au long de l'année, pour le niveau vert et bleu. Avec le niveau rouge l'enfant pourra développer 3 nouvelles compétences.

Participants : 78 inscrits pour l'année 2023/2024



...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES JEUNESSE

Le planning des écoles de natation pour l'année est communiqué à notre client sur la période estival pour la rentrée de septembre.



...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES JEUNESSE

Stage de natation (à partir de 5 ans)

Les séances sont durant les vacances scolaires du lundi au vendredi, à raison d'un cours de 45 minutes par jours. Il y a deux créneaux par jour de stage : Un à 10h pour les enfants de 6 à 8 ans et un autre à 11h pour les enfants de 9 à 12 ans.

Tarifs : 55€ la semaine avec 5€ de caution pour le bracelet magnétique.

Présentation : L'objectif est de permettre aux enfants de soit apprendre à développer leur aisance aquatique, soit de compléter leur apprentissage et d'approfondir leurs compétences.

Participants : 128 inscrits sur l'année 2023



Ludiboo anniversaire

L'animation est tous les samedis (hors vacances scolaires), de 15h à 17h, sur réservation obligatoire au minimum une semaine à l'avance.

Tarifs : 125€ pour un groupe de 10 enfants comprenant les entrées, le gâteau, les boissons et animation au bassin.

Présentation : L'animation anniversaire inclut une heure d'animation dans l'eau avec un éducateur aquatique (adaptée en fonction du niveau de l'enfant, grâce aux fiches anniversaires remplies au préalable) et une heure dans notre salle polyvalente (goûter, ouverture des cadeaux et jeux).

Participants : 11 anniversaires réalisés dans l'année 2023.

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES CENTRES DE LOISIRS

La Piscine du lac durant les périodes scolaires peut accueillir des groupes des centres de loisirs environnant, sur demande auprès de l'accueil du centre. Pour l'année 2023 une dizaine de centres ont pu profiter de nos installations :

- Femina Montargis
- Le cercle Pasteur
- CLSH de Montargis (maternelles et élémentaires)
- ALSH Pannes
- ALSH Villemandeur
- UCPA Telligo
- ILAC Sports
- Club ado de Gien
- UCPA
- ALSH Chateau Renard
- CLSH louis Aragon (Châlette-sur-Loing)

Au total c'est 44 créneaux réservés sur l'année 2023. Cela représente, 804 enfants accueillis sur la Piscine du lac au total et 367 sur la piscine de Girardy.



...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

LES ASSOCIATIONS ET GROUPES INSTITUTIONNELS

LES GROUPES INSTITUTIONNELS

Notre centre permet aux groupes institutionnels (gendarmerie, pompier, police) de venir une fois par semaine, tous les mercredis de 10h à 12h. Ils ont également accès gratuitement au sauna sur ce créneau. Ces créneaux sont accessibles sur présentation de leur carte professionnelle.

Associations

La piscine du lac rend l'accès possible à tous, ce n'est pas moins de 5 associations qui fréquentent notre établissement sur l'année :

Les IME (Institut médico-éducatif) Chancepoix et André Neulat, qui permettent aux enfants atteints d'un handicap un accompagnement éducatif et thérapeutique.

L'HDJ (Hopital de jour) section adulte et enfant permet un accompagnement psychologique et thérapeutique des personnes dans le besoin.

SAEJ (service accueil enfance jeunesse) La vie au grand air propose une aide éducative et psychologique aux jeunes difficultés.

Infirmière Asalee : Association proposant une éducation thérapeutique personnalisée d'un patient par une infirmière en groupe.

Les séances de piscine permettent de profiter d'un moment privilégié où le bassin leur est réservé (IME et SAEJ) et ainsi profiter d'un moment de calme, de décontraction et d'amusement. Pour ceux qui profitent de nos bassins sur les ouvertures au public, cela permet de proposer une activité en dehors du cadre médical et ainsi changer le quotidien de ces personnes et améliorer également le processus de sociabilisation pour certaines personnes. Les créneaux proposés correspondent bien aux associations et l'accueil et l'attention qui leur est portée est appréciée.

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

LES ASSOCIATIONS ET GROUPES INSTITUTIONNELS

Accès PMR et personnes en situation de handicap

L'accessibilité pour tous les publics fait partie des 5 engagements de notre société, de nombreux dispositifs sont en place pour les accueillir dans les meilleures conditions :

- Une place est réservée à l'entrée du centre
- Une rampe d'accès au niveau des escaliers
- Des portes adaptées au passage d'un fauteuil roulant
- Portique d'accès PMR
- Cabines, toilettes et douches adaptées
- Pour la mise à l'eau : Petit bassin avec un fauteuil de mise à l'eau et un appareil hydraulique de mise à l'eau pour le grand bassin.

Ces équipements nous permettent aujourd'hui d'accueillir tous les publics dans les meilleures conditions.

Les seniors

Lutter contre la sédentarité des personnes âgées est notre priorité, l'objectif est de rendre le sport accessible pour tous.

Tous les mardis après-midi un créneau est réservé dans le petit bassin pour permettre à la Ville de Montargis d'organiser un cours d'aquagym pour les séniors.

De plus, nous proposons tous les mardis et jeudis à 16h des cours d'Aquafitness vert dispensés par nos éducateurs aquatiques. Cette animation permet de maintenir la forme par le biais d'exercices avec une faible intensité, la rendant plus accessible.





...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITÉS

LES ANIMATIONS



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITÉS

Les aquasports

Nos activités aqua-sports sont adaptées à tout type de public.

Des codes couleurs sont utilisés pour différencier le degré d'intensité de la séance et orienter l'utilisateur vers l'activité souhaitée.

Vert : niveau modéré

Bleu : niveau dynamique

Rouge : niveau rythmé

Noir : niveau intense

AQUAFITNESS COURS VERT



Objectif :

Cours aquatique accessible à tous visant un entretien général du corps et une tonification. Pour ceux qui veulent redécouvrir la gym aquatique, rester en forme, cette activité regroupe un travail du cœur associé à un travail musculaire modéré : le tout enchaîné avec des exercices et techniques d'équilibre, d'étirements et relaxation. Du matériel en mousse est utilisé pour cette activité (frites, planches...)

2 séances hebdomadaires sont proposées le matin et ciblent une clientèle sénior.

AQUAFITNESS COURS BLEU



Objectif :

Cours dynamique et complet sous forme d'initiation à la musculation aquatique en utilisant du matériel en plastique offrant une meilleure résistance. L'objectif est de sculpter/raffermir/remodeler son corps tout en travaillant l'endurance cardiovasculaire. Du matériel à faible résistance est utilisé comme des mini haltères, des mini bottes...)

4 séances hebdomadaires sont proposées en fin de matinée.

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS LES ACTIVITÉS

AQUAFITNESS COURS ROUGE



Objectif :

Activité rythmée fun et complète favorisant l'endurance cardiovasculaire et musculaire. Des techniques d'enchaînements de mouvements faisant appel à la coordination tout en combinant équipement et exercices du haut et bas du corps et de la sangle abdominale. Cette activité permet d'obtenir des résultats sur la silhouette, booster son tonus. Des steps, trampolines aquatiques, gants palmés et ceinture sont utilisés pour tonifier le corps.

2 séances hebdomadaires sont programmées généralement en fin de journée et vise un public actif.

- L'AQUAFUSION - COURS NOIR

C'est un cours intense destiné à un public sportif, avec utilisation d'équipements funs et ludiques permettant des résultats variés sur tout le corps.

Le but est de se dépasser physiquement à travers un cours de 45 minutes où l'on réalise des mouvements musculaires et cardiovasculaires à très haute intensité avec des temps de récupérations contrôlés.

Après un échauffement sans matériel, le groupe sera divisé en 4 pour réaliser des séries d'exercices courtes, intenses et répétitives de type fractionnés sur différents ateliers de travail.

On y trouvera quatre ateliers : Aquabike / Mini haltères/ trampolines / Hydrotones

1 cours hebdomadaires est proposé.



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS LES ACTIVITES

- **BODYPALM - COURS ROUGE**

C'est cours collectif de 45 minutes en eau profonde, sans avoir pieds et sur fond musical rythmé.

Le body palm est une activité fun et sportive où la résistance de l'eau permet de raffermir, remodeler, affiner, tonifier son corps.

Cette activité à dominante cardiovasculaire cible le bas du corps pour brûler un maximum de calories. L'endurance musculaire et cardiovasculaire est un objectif principal du cours et permet d'affiner la silhouette.

Une ceinture Waterform; mini palmes et gants palmés seront le matériel utilisé pour compléter cette activité.

2 cours hebdomadaires sont proposés.



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS LES ACTIVITES

- AQUABIKE - COURS NOIR 30 MINUTES

C'est un cours de vélo dans l'eau. Intense et moderne, le vélo aquatique se pratique en musique.

L'objectif est d'améliorer les capacités cardiorespiratoires tout en luttant contre la cellulite.

Chaque musique présente un objectif spécifique.

Le cœur est soumis au stress sur des durées plus ou moins longues permettant d'améliorer ses conditions physiques tout en visant l'amincissement.

8 cours hebdomadaires sont proposés sur le centre aquatique de la Piscine du Lac.



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

- **AQUAPOWER - COURS NOIR 45 MINUTES**

Pour un public averti et sportif en recherche de sensations fortes.

C'est une activité intense avec un renforcement musculaire sur tout le corps associé à des exercices à fort impact cardiovasculaire, le tout avec l'utilisation d'un matériel offrant une exceptionnelle résistance.

Se défouler dans un cours de guerrier !

1 cours hebdomadaires est proposé sur le centre aquatique de la Piscine du Lac.

- **AQUAJUMP - COURS ROUGE 30 MINUTES**

A l'aide de votre trampoline, venez découvrir notre activité fun et rythmée !

L'Aquajump cible principalement les groupes musculaires du bas du corps, favorisant l'endurance cardiovasculaire et musculaire. Cette activité permet ainsi d'affiner la silhouette et de brûler des calories.

Venez-vous dépenser en rythme !

1 cours hebdomadaires est proposé sur le centre aquatique de la Piscine du Lac



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

- AQUABOXING - **COURS ROUGE** 45 MINUTES

Pour un public averti et sportif en recherche de sensations fortes.

Inspiré des arts martiaux et de la boxe, l'Aquaboxing utilise des techniques de pieds et de points.

Cette activité se pratique avec une paire de gants spécifique, sur un rythme tonique.

L'Aquaboxing est une activité intense mais qui permet de se défouler sans douleur et dans danger.



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITÉS


LES AQUASPORTS EN CHIFFRES

FREQUENTATION AQUASPORT

	Aquaboxing	Aquafitness Rouge	Aquafitness Bleu	Aquafitness Vert	Aquapower	Aquafusion	Aquabiking	Bodypalm	Aquajump	TOTAL
Janvier	280	243	432	218	61	99	491	92	78	1994
Février	274	179	302	80	88	82	433	71	58	1567
Mars	254	227	429	190	65	98	437	64	61	1825
Avril	233	123	405	84	76	44	465	65	51	1546
Mai	317	165	537	132	68	69	533	61	43	1925
Juin	194	202	425	210	71	88	477	45	77	1789
Juillet	166	121	317	42	70	94	385	32	64	1291
Août	166	36	303	0	88	59	353	42	64	1111
Septembre	152	189	325	178	95	86	422	37	53	1537
Octobre	292	196	388	158	81	86	538	35	64	1838
Novembre	75	92	185	118	69	94	474	11	49	1167
Décembre	181	98	233	156	91	65	335	27	39	1225
Total 2023	2584	1871	4281	1566	923	964	5343	582	701	18927
Total 2022	2 496	1 505	4 357	1 653	743	1 015	5 933	961	1 067	19 949

	Taux de remplissage 2023	Taux de remplissage 2022
Aquaboxing	72%	70%
Aquafitness Rouge	88%	71%
Aquafitness Bleu	70%	71%
Aquafitness Vert	70%	74%
Aquapower	84%	68%
Aquafusion	87%	92%
Aquabiking	72%	80%
Bodypalm	30%	50%
Aquajump	52%	80%
Moyenne	69%	73%

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITÉS



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS LES ACTIVITÉS

NOS PLANNINGS D'ACTIVITÉS


Nous proposons une véritable offre aquasport, et ce en proposant un panel de cours variés avec des intensités sur le plan musculaire et cardio-vasculaire. Nous proposons différents plannings en fonction des horaires d'ouverture du centre (Périodes scolaires et vacances scolaires).

Lors des changements de planning d'activités, nous envoyons un e-mailing à notre base de données client ainsi qu'une publication Facebook.

Le planning d'activités est également à disposition à l'accueil du centre aquatique de la Piscine du Lac.

Les changements de plannings sont à disposition de nos clients 3 semaines avant leur mise en place. (Exemple : lors des vacances scolaires)

Planning période scolaire



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS LES ACTIVITÉS

Planning petites vacances



Planning vacances d'été



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS LES ACTIVITES

Les Activités bien-être

- [AROMATHERAPIE - 45 MINUTES](#)

Laissez-vous porter par l'Aromathérapie !

Venez vivre une expérience multisensorielle unique entre bain de vapeur parfumé et rituel Aufguss, gommage et peeling à la glace pilée.

- [AGOA - 45 MINUTES](#)

Se détendre, tout en pratiquant une activité physique.

Pratiquée en petit groupe au rythme d'une musique douce, les séances d'Agoa se focalisent sur l'harmonie du corps. Et de l'esprit, dans une ambiance calme et une eau chauffée à 32 degrés



... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

Journées Portes Ouvertes – 20 janvier

- Thème : Faire découvrir notre centre à nos nouveaux visiteurs et usagers
- Cible : Clientèle aquasports et natations adultes
- Tarifs : gratuit
- Total : 30 participants



SWIMCROSS – Le 20 janvier de 19h à 19h45

- Thème : Proposer une activité à haute intensité pour que les usagers se dépassent.
- Cible : Clientèle aquasports confirmés
- Tarifs : gratuit (découverte et lancement de l'activité)
- Total : 9 participants



... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

Saint-Valentin – Le 14 février de 17h à 18h30

- Thème : Proposer une animation à thème à l'occasion de la Saint-valentin.
- Cible : Couples ou personnes venant en binôme (offre duo), clientèle bien-être.
- Tarifs : 13€ la séance, offre duo 20€
- Total : 19 participants



Piscine du lac
Montargis

AROMATHERAPIE
Spécial Saint-Valentin

Mardi 14 Février

17h à 17h30
17h30 à 18h00
18h à 18h30

Eau détox & séance thématique

OFFRE DUO 20€* TTC

Reservation à l'accueil de votre centre

*Offre duo à 20€ comprend au total pour une séance pour deux personnes. Accès pour 1 personne à 13€ la séance.

Ladie's night – Le 3 mars de 20h à 23h

- Thème : Proposer une soirée pour la clientèle
- Cible : femmes, clientèle aquasports.
- Tarifs : 20€ pour les extérieurs, 15€ pour les abonnés (Essential et Classic) et 10€ pour les abonnés Excellence
- Total : 47 participants



Piscine du lac
Montargis

VENDREDI
3
MARS

Ladie's night
THÈME DE LA SOIRÉE : ROUGE
DE 20H À 23H

20€ TTC
15€ ABONNÉS ESSENTIAL ET CLASSIC
10€ ABONNÉS EXCELLENCE

+ 10€ DE SUPPLÉMENT MASSAGE

AQUARYTHMO, MESSAGES
AROMATHERAPIE, DÉFILÉ DE LINGERIE,
STANDS, BUFFET, BLIND TEST...

RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR
WWW.MONCENTREAQUATIQUE.COM

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
02 38 56 49 95

f @

... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

Cours performance – Le 31 mars de 12h à 12h30

- Thème : Proposer une activité en relation avec les projets de nos stagiaires BP
- Cible : Nageurs, sportifs.
- Tarifs : gratuit (découverte)
- Total : 12 participants



Pâques – Le 10 avril de 14h30 à 16h30

- Thème : Animation sur le thème Pâques
- Cible : Enfants, famille
- Tarifs : Entrée piscine
- Total : 25 participants



... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

SWIMCROSS – Le 24 avril de 19h à 19h45

- Thème : Proposer une activité à haute intensité pour que les usagers se dépassent.
- Cible : Clientèle aquasports confirmés
- Tarifs : gratuit (découverte et lancement de l'activité)
- Total : 16 participants



Fête de l'ASN – Le 17 juin de 9h à 11h

- Thème : Proposer une animation ludique pour les enfants de l'académie du savoir nager et permettre aux parents de voir les progrès de leurs enfants.
- Cible : Enfants et parents de l'académie du savoir nager
- Tarifs : gratuit
- Total : 80 participants



... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

Weekend de lutte contre la noyade – Le 24 et 25 juin

- Thème : Prévenir et lutter contre les risques liés à la noyade.
- Cible : jeunes publics
- Tarifs : gratuit (sensibilisation)
- Total : 15 participants



Aquapéro des aquasports – Tous les mercredis en août à 20h30

- Thème : Moment de convivialité et d'échange avec les abonnés
- Cible : Clients des aquasports
- Tarifs : Gratuit
- Total : 60 personnes au total



... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

Ludipool – 30 août de 14h30 à 17h

- Thème : Animation à thème pour l'été
- Cible : Clientèle de l'après-midi, familles, jeunes
- Tarifs : Prix d'une entrée piscine
- Total : 50 personnes



Journée de mobilisation octobre rose – 11 octobre

- Thème : Animation à thème pour récolter des fonds pour la ligue contre le cancer d'Orléans
- Cible : tous les publics
- Tarifs : don libre
- Total : 45 personnes



... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

Mois du bien-être – Du 1er au 30 Novembre

- Thème : Animation autour du bien-être
- Cible : Clientèle bien-être et abonnés
- Tarifs : Selon la prestation choisies auprès de nos prestataires partenaires durant le mois
- Total : 43 personnes



Soirée zen – Le 30 novembre de 19h30 à 22h30

- Thème : Soirée autour du bien-être
- Cible : Clientèle bien-être et abonnés
- Tarifs : 15€ pour les abonnés et 20€ pour les extérieurs
- Total : 47 personnes



... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

Halloween – Le 31 octobre de 14h30 à 17h30

- Thème : Proposer une animation pour les enfants à thème
- Cible : enfants et familles
- Tarifs : Prix d'une entrée piscine
- Total : 30 enfants
-



Noël de l'ASN – Le 16 décembre de 9h à 11h30

- Thème : Proposer une animation ludique pour les enfants de l'académie du savoir nager et permettre aux parents de voir les progrès de leurs enfants.
- Cible : Enfants de l'ASN
- Tarifs : gratuit
- Total : 80 enfants
-





LA QUALITE DE SERVICE

LA QUALITE DE L'EAU ET DE L'AIR
LE RESPECT DES TEMPÉRATURES
LES REMARQUES DE LA CLIENTÈLE



LA QUALITE DE SERVICE

LA QUALITE DE L'EAU ET DE L'AIR

La maintenance des installation techniques est confiée à notre prestataire technique Dalkia.

Cependant nous sommes portés à contribution pour les analyses de l'eau.

Lors des analyses de la qualité de l'eau, Dalkia et l'équipe de la piscine du lac contrôlons les températures et ce 2 fois par jour.

L'association USM natation réalise les analyses le mercredi et vendredi matin avant leur entraînement en accord avec le groupe Récréa.

Le contrôle de la qualité de l'eau se fait de la façon suivante pour la piscine du lac :

Période Scolaire :

- Lundi : 6h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Mardi : 8h00 Récréa / 13h30 Récréa
- Mercredi : 6h00 association club de natation / 13h30 Dalkia
- Jeudi : 8h00 Récréa / 13h30 Récréa
- Vendredi : 6h00 association club de natation / 13h30 Dalkia
- Samedi : 8h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Dimanche : 8h30 Récréa / 13h30 Récréa

Nous sommes en moyenne aux données contractuelles.

Période vacances scolaires :

- Lundi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Mardi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Mercredi : 9h00 Récréa / 13h30 Dalkia
- Jeudi : 9h00 Récréa / 13h30 Récréa
- Vendredi : 9h00 Récréa / 13h30 Dalkia
- Samedi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Dimanche : 9h30 Récréa / 13h30 Récréa

Le cahier sanitaire est à disposition à l'infirmerie pour toute consultation pour la conformité de l'eau des bassins

Le contrôle de la qualité de l'eau se fait de la façon suivante pour la piscine de Girardy :

- Lundi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Mardi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Mercredi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Jeudi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Vendredi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Samedi : 9h00 Dalkia / 13h30 Récréa
- Dimanche : 9h30 Récréa / 13h30 Récréa

Le cahier sanitaire est à disposition à l'infirmerie pour toute consultation pour la conformité de l'eau des bassins

LA QUALITE DE SERVICE


LA QUALITÉ DE L'EAU ET DE L'AIR

L'analyse de l'eau des bassins de notre établissement est cruciale pour garantir la sécurité des nageurs et maintenir des conditions optimales de baignade. Les résultats de ces analyses permettent de contrôler différents paramètres de l'eau, tels que la qualité chimique, microbiologique et physique.

Chlore Libre : Le chlore est utilisé pour désinfecter l'eau et éliminer les bactéries, virus et autres contaminants. La concentration de chlore libre doit être maintenue dans une plage spécifique pour assurer une désinfection efficace sans causer d'irritation aux nageurs.

Le pH : Le pH mesure l'acidité ou la basicité de l'eau. Un pH correct (généralement entre 7,2 et 7,8) est essentiel pour maintenir l'efficacité du chlore et assurer le confort des nageurs.

Ces analyses sont réglementées par des normes sanitaires spécifiques et sont essentielles pour prévenir la propagation de maladies, assurer la sécurité des nageurs et maintenir des conditions de baignade optimales. Les résultats des analyses aident à ajuster les produits chimiques de la piscine et à prendre des mesures correctives si nécessaire.



LA QUALITE DE SERVICE

LE RESPECT DES TEMPERATURES

LA TEMPERATURE DE L'EAU PISCINE DU LAC			
	Bassins	T° réelle	T° contractuelle
Intérieur	sportif	27,0 °C	29,0 °C
	ludique	30,1 °C	30,0 °C

Sur l'année 2023 nous avons subi une casse des crépines du bassin sportif. Cela a engendré une baisse des températures.

En effet les échangeurs à plaques se sont retrouvés remplis de sable et de ce fait, cela a baissé les températures.

LA TEMPERATURE DE L'EAU PISCINE GIRARDY			
	Bassins	T° réelle	T° contractuelle
Extérieur	sportif	28,7 °C	29,0 °C
	ludique	29,9 °C	30,0 °C


LA QUALITE DE SERVICE

LES REMARQUES DE LA CLIENTÈLE

La satisfaction de nos usagers est notre objectif premier. Notre démarche est d'améliorer continuellement notre service avec suivi permanent et prise en considération des remarques clients. Nous avons procédé à la récupération des avis des usagers par le biais de différents outils :

- Google,
- Facebook,
- Enquête de satisfaction,
- Ecoute de la part des personnels d'accueil.

Note globale Google :




Commentaire général des avis Google :

Les usagers trouvent que la Piscine du Lac est une piscine agréable et avec de bons équipements mais remarquent néanmoins des problèmes de température et de sable au fond du bassin sportif, ce qui a affecté leur expérience client au sein de l'établissement.

Les usagers distinguent également que les aquasports sont l'un des plus gros atouts de la Piscine du Lac mais que le nombre de places et la rapidité de remplissage pour chacun d'entre eux sont de légers désavantages.

Note globale Facebook :



LA QUALITE DE SERVICE

LES REMARQUES DE LA CLIENTÈLE

Commentaire général des avis Facebook :

L'accueil est agréable et les aquasports des Maîtres-Nageurs Sauveteurs sont de très bonne qualité. La réservation des aquasports reste un point à améliorer.

Note globale de l'enquête de satisfaction :



LA QUALITE DE SERVICE

LES REMARQUES DE LA CLIENTÈLE

Commentaire général de l'enquête de satisfaction :

Les usagers sont globalement satisfaits de leur expérience à la Piscine du Lac. En effet, les aquasports restent un aspect très apprécié du fait, entre autres, des coachs, du contenu et de la variété des séances. L'espace bien-être est également un aspect apprécié des usagers grâce à l'hygiène et aux équipements de cet espace. En revanche, l'hygiène et la propreté dans la globalité du centre aquatique représentent un point négatif remarqué par les usagers.

Avis des usagers à propos de l'accueil :

Nos conseillers relation-clientèle sont toujours là pour répondre aux demandes des clients et faire remonter les informations, afin que nous puissions progresser :

- > Températures des bassins qui fluctue due aux soucis techniques.
- > Remarques clientèles diverses : perte des objets, informations, questions sur le site, ...
- > Amabilité des équipes de notre centre souvent soulignée.
- > Qualité des cours d'Aquasports

Synthèse des remarques clientèle :

Nous cherchons en permanence à nous améliorer grâce aux retours fait par la clientèle. Les points négatifs qui sont abordés sont en général toujours résolus. Notre objectif est de satisfaire la clientèle et de toujours proposer un service de qualité à nos usagers, pour les fidéliser.



LE PROCESS ORGANISATIONNEL

HYGIENE

SECURITE



LE PROCESS ORGANISATIONNEL

HYGIENE

Les règles d'hygiène dans le centre aquatique sont essentielles pour garantir la sécurité et la santé des visiteurs. Voici les 10 règles qui sont mises en place dans notre établissement :

- **Douche obligatoire :**

Les visiteurs doivent prendre une douche avant d'entrer dans les installations aquatiques. Cela aide à éliminer les impuretés corporelles et les produits chimiques qui pourraient être présents sur la peau.

- **Port de maillot de bain :**

Les maillots de bain doivent être propres et appropriés pour la baignade. Exemple, les shorts de bain sont interdits, car ils peuvent compromettre la filtration de l'eau.

- **Interdiction de manger et de boire dans la zone aquatique :**

Pour éviter la contamination de l'eau par des résidus alimentaires, il est interdit de manger et de boire dans la zone de baignade.

- **Utilisation des toilettes avant la baignade :**

Les visiteurs doivent utiliser les toilettes avant de se baigner pour éviter toute contamination de l'eau.

- **Respect des règles de propreté personnelle :**

Les visiteurs doivent s'assurer qu'ils n'apportent pas de substances potentiellement nocives dans l'eau, telles que des lotions, des huiles ou du maquillage.

- **Contrôle régulier de la qualité de l'eau :**

Le centre aquatique effectue des tests fréquents pour garantir la qualité de l'eau, en mesurant les niveaux de chlore et de pH.

- **Formation du personnel :**

Le personnel du centre aquatique est formé aux normes d'hygiène et de sécurité, et est capable de réagir efficacement en cas de situations d'urgence.

- **Entretien régulier des installations :**

Les bassins, les douches, les vestiaires et les autres installations sont régulièrement nettoyés et entretenus pour prévenir de la prolifération de bactéries et de champignons.

- **Surveillance constante :**

Un personnel de surveillance doit être en place pour veiller à ce que les règles soient respectées et pour intervenir en cas de besoin.

- **Signalisation claire des règles :**

Les règles d'hygiène sont clairement affichées aux endroits stratégiques du centre aquatique, de manière à ce que les visiteurs en soient informés.

LE PROCESS ORGANISATIONNEL HYGIÈNE

Toutes ces règles contribuent à créer un environnement sûr et sain pour tous les usagers d'un centre aquatique de la piscine du Lac.

Elles sont conçues pour minimiser les risques de maladies, de blessures et de problèmes de sécurité liés à l'eau.



LE PROCESS ORGANISATIONNEL

HYGIÈNE

Organisation du nettoyage

L'équipe hygiène de la Piscine du lac assure le nettoyage du centre en permanence. Nous comptons dans nos effectifs 3 agents d'hygiène, dont 1 agent technique qui effectue les travaux du quotidien.

Un planning entretien est mis en place, afin d'assurer la propreté du centre sur les temps d'ouverture et également permettre aux agents de se repérer dans les tâches à effectuer sur la journée.

PLANNING DE NETTOYAGE HEBDOMADAIRE

Heure	Planning Entretien Semaine							
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	
6h	Accueil et bassin + pédiluve							
7h								
8h	Collectifs	Collectifs	Collectifs	Collectifs	Collectifs	Accueil et bassin + pédiluve	Accueil et bassin + pédiluve	
9h	V. Public + sauna	V. Public + sauna	V. Public + sauna					
10h						Collectif Entrée couloir collectif	Anniversaire	
11h	Entretien Régulier	Entretien Régulier	Entretien Régulier					
12h								
13h	Collectifs Entrée couloir collectif		Machine lavettes	Collectif Entrée couloir collectif + salle réunion				
14h	Entretien Régulier	Entretien Régulier		Entretien Régulier	Entretien Régulier			
15h	Machine lavettes	Machine lavettes	Salle Fitness/ Salle de pause	Machine lavettes	Machine lavettes	Anniversaire	Salle Fitness/ Salle de pause/ bureau direction et salle de travail	
16h			Entretien Régulier					Entretien Régulier
17h	Salle Fitness/ Salle de pause	Salle Fitness/ Salle de pause	Entretien Régulier	Salle Fitness/ Salle de pause	Salle Fitness/ Salle de pause	Entretien Régulier	Entretien Régulier	
18h	Entretien Régulier	Entretien Régulier		Entretien Régulier	Entretien Régulier			
19h	Accueil + sauna	Accueil + sauna	Accueil + sauna					
20h								

LE PROCESS ORGANISATIONNEL

HYGIÈNE

DESCRIPTIF DES TÂCHES PAR ZONE

	Remise au propre	Maintien au propre (ER)
Accueil et espace déchaussage	<ul style="list-style-type: none"> . Lavette au sol (matin) . Passer l'aspirateur (soir) . Vider les poubelles . Lavettes sur toutes les surfaces (tables, bancs, espace enfants, ...) . Ranger espace enfants (soir) . Nettoyage des toilettes 	<ul style="list-style-type: none"> . Nettoyer les vitres, le sol, les tripodes . Nettoyer le mobilier de comptoir . Désinfection des toilettes . Toilettes . Distributeurs (vitres, dessus, ...)
Collectifs	<ul style="list-style-type: none"> . Nettoyer le sol : Jet en désinfection, brosser . Désinfection cabines. . Nettoyer les toilettes et le mobilier + vider les poubelles (soir) . Nettoyer douche sol, mur et robinetterie . Changement des poubelles 	<ul style="list-style-type: none"> . Nettoyage cabine : Portes et assises . Vinaigre sur le calcaire . Nettoyage des casiers . Nettoyage toilette . Vérifier papier toilette, savons, essui main, espace BB . Nettoyage douche : Savon, portes, douches, savon. . Dépoussiérage dessus des cabines . Passage régulier autolaveuse
V. Public	Voir process collectifs	Voir process collectifs
Espace Bien-être	<ul style="list-style-type: none"> . Nettoyer le sauna : désinfecter les boiseries . Faire le thé (le matin) . Vider et nettoyer la tégère (soir) . Nettoyer le sol au jet 	<ul style="list-style-type: none"> . Nettoyer le mobilier : banc, fontaine, espace tisanderie . Passage régulier de la raclette . Tégère à maintenir à 50°C
Salle Fitness	<ul style="list-style-type: none"> . Sol désinfection . Poignées . Vitres . Nettoyage des éléments : banc, estrade, ... 	/
Travaux spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> . Jardin . Terasse . Vitres bassin . Karsher sol . Petit travaux centre 	/
Anniversaire	<ul style="list-style-type: none"> . Nettoyage salle polyvalente (passage de la lavettes, désinfection des surfaces) . Installation de la table et de la décoration . Découpe du gâteau et service des boissons 	/
salle de réunion	<ul style="list-style-type: none"> . Nettoyage du mobilier (tables, tabouret, bar...) . Passage de la lavette au sol 	/

LE PROCESS ORGANISATIONNEL HYGIÈNE

Notre fournisseur en produits d'hygiène ORAPI s'assure au quotidien que tous les produits que nous utilisons respectent les normes sanitaires, mais également en matière de respect de l'environnement avec des normes écologiques strictes. Voici un listing de nos produits utilisés :



**FICHE
TECHNIQUE**
CUISINE
& RESTAURATION

**ADCM
ALCALIN
DESINFECTANT
CHLORE MOUSSANT**





AVANTAGES

- Nettoie efficacement les souillures difficiles : sang, graisses, colorations
- Traite les saletés colorées sur le matériel
- Désinfecte : bactéricide, levuricide



• Contact alimentaire : conforme à la méthode HACCP, arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013

APPLICATION

Pour l'industrie agro-alimentaire. Nettoie et désinfecte simultanément les surfaces couvertes dans les industries du lait, de la viande, des boissons et des produits transformés. Oxydant des matières organiques, dégrasant, émulsifiant, expectorant.

Désinfectant autorisé par le Ministère de l'écologie sous le n°2030044. Désinfectant liquide concentré hydro-soluble. Usages : locaux de préparation de la nourriture d'élevage ; locaux de stockage (dont parois) ; matériel de fabrication ; matériel de stockage ; matériel de transport ; matériel de transport de la nourriture d'élevage.

Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n° 834/2007 et 858/2008.

MODE D'EMPLOI

Éliminer manuellement le maximum de résidus de production.

Méthode : application par canon à mousse ou centrale haute/ moyenne pression, brossage.

Température : 5 à 40°C.

Concentration : 1 à 5%.

Temps de contact : 5 à 30 minutes.

Rincer abondamment à l'eau potable les surfaces traitées et matériel d'application.

TYPE DE PRODUIT

TP04

SUBSTANCES ACTIVES

Hypochlorite de sodium (n° CAS 7681-52-9) à 5,7% (56 g/kg) de chlore actif.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

En conditions de soléole à 20°C :

Bactéricide :

- EN1276 à 2% en 5 min
- EN13697 à 1% en 5 min

Levuricide :

- EN1630 à 0,5% en 15 min
- EN13697 à 2% en 15 min

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

État Physique : Liquide limpide
Couleur : incolore à légèrement jaune
Odeur : Chlorée
Densité : 1,151±0,005
pH : 12,5±0,2

CONDITIONNEMENT

Flacon de 5l RAF: 1356
Flacon de 25kg RAF: 1357

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité. Utilisez les broches avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LAVAGE | SALISSURES LÉGÈRES



Estesol® HAIR & BODY

Gel douche

DESRIPTIF PRODUIT
Gel douche rafraîchissant corps et cheveux unisexes, pour les espaces extérieurs. Légèrement parfumé.

UTILISATION
Convient aux environnements équipés d'un espace douche.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer la quantité nécessaire sur peau et cheveux mouillés.
- Frotter pour faire mousser et obtenir un lavage efficace.
- Rincer soigneusement.
- Sécher soigneusement.



FORMAT: GEL






CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Parfum « forêt tropicale »	Parfum rafraîchissant et vivifiant. Convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Certifié Ecocycle®	Produit certifié comme ayant un impact environnemental limité après analyse du cycle de vie, de production des matières premières à la fabrication, utilisation et élimination des déchets. www.ecocycle.eu
Contient un mélange d'agents nettoyants efficace	Convient pour une utilisation fréquente sur les cheveux et le corps pour le nettoyage des poussières et de la saleté présentes sur le lieu de travail.
Conservateur doux	Spécialement formulé avec un conservateur très doux pour réduire le risque d'irritation cutanée lié à l'utilisation de ce produit.
Certifié de la glycérine	Agène hydratant qui prévient la sécheresse cutanée et lui procure une sensation de douceur sur la peau après utilisation.
Formulé avec une faible valeur de pH (4,0-5,0)	Formulé pour maintenir le manteau acide de la peau - couche à la surface de la peau qui aide à soutenir l'équilibre bactérien naturel.
Non siliceux	Ce produit n'est pas un pH-actif et ne crée en contact avec des surfaces aucun dépôt de produits ou résidus résorbés de surface.

LE PROCESS ORGANISATIONNEL HYGIÈNE

G
FICHE TECHNIQUE

BACTINYL FS 900

Nettoyant désinfectant concentré haut niveau



AVANTAGES

- Haut niveau de désinfection
- Contact surfaces alimentaires
- Parfum frais agréable

APPLICATION

Nettoyant désinfectant concentré destiné à la désinfection de toutes les surfaces, conforme au décret n°73-136 sur le nettoyage des surfaces collectives, pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

Utiliser en baignage ou moussage humide, lavage mouillé et séchage. Diluer le BACTINYL FS 900 à 0,25% (25ml pour un seau de 10L) ou, selon l'activité microbologique attendue. Laisser sécher sans frotter sauf pour les surfaces susceptibles d'être en contact avec les denrées alimentaires, sous réserve d'absence de contact.

Le produit dilué est conservé jusqu'à 7 jours, dans un flacon fermé et conservé dans les recommandations de 0-10°C, sinon 24h au maximum.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Dat. Physique :	Liquide blanc
Couleur :	Incolore
Odeur :	Fraîche
pH :	10,0
pH dilué à 0,5% :	8,00-8,00
Préception :	3mls

Pour une utilisation en pulvérisateur le délai de conservation après dilution à 0,5% est de 3 jours.

G
FICHE TECHNIQUE

DEDM DETERGENT ENZYMATIQUE DESINFECTANT MOUSSANT



AVANTAGES

- Dégripes et débouche
- Décalcifie : bacillolite, levure, viande
- Avec enzymes : efficace sur souilles protéiques et autres biofilms

APPLICATION

Détergent enzymatique Décalcifiant Moussant, nettoyant désinfectant à base d'enzymes, pour surfaces alimentaires et tout matériel soumis à la bio-salissure et au contact avec des aliments. Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n° 853/2007 et 853/2008

MODE D'EMPLOI

Appliquer le produit à l'aide d'un matériel de nettoyage et de désinfection ou manuellement.

Utilisation manuelle		
Application à 45°C minimum	Application à température ambiante	Utilisation en pulvérisation
Eponge 0,5% (5,0 pL)	2% (20 pL)	Dé à 0,5% (10 à 50 pL)

Temps de contact : 5 minutes minimum. Après application, rincer à l'eau potable les surfaces et le matériel d'application.

TYPE DE PRODUIT

PH20 + 34

SUBSTANCES ACTIVES

Cristal de tétracycline/diméthylammonium 3^e CAS 7173-51-0 - 4,20% (v/v)

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Fin de vieillesse de culture à 20°C :

- Escherichia coli 1246 (0,4% - 15 min), EN 13997 (0,3% - 15 min), Staphylococcus aureus (0,3% - 15 min), EN16615 (0,3% - 30 min)
- Levure (0,5% - 15 min), EN 13997 (0,5% - 15 min), EN 13997 (0,5% - 30 min)
- Mucorales sur virus entérotypes : EN 13997 sur Vaccinivirus (0,4% - 30 min)

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat Physique :	Liquide incolore
Couleur :	Incolore à légèrement jaunâtre
Densité :	1,00
pH :	12,00-12

Pour une utilisation en pulvérisateur le délai de conservation après dilution à 1% est de 3 jours.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L Ref. 1364

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité. Utiliser les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lire attentivement et les informations concernant le produit.

G
FICHE TECHNIQUE

DESINCRUSTANT SOLS



AVANTAGES

- Décalcifie et désincruste, efficace sur les incrustations de rouille et d'urine.
- Stabilise également en auto-lavages.
- N'altère pas les chromes.

APPLICATION

Liquide destiné à éliminer les chromes, verdures, dépôts... et à décalcifier les surfaces de ciment sur le carrelage. Conforme aux articles du 853/1550 et du 1312/2013 relatifs au nettoyage des surfaces et du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

1- Utilisation du produit pur : sur des petites surfaces très encrassées, utiliser le produit pur. Laisser agir tant que le décalcifiant produit de l'efflorescence. Rincer si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau claire.

2- Utilisation du produit dilué : pour des surfaces importantes, utiliser à une concentration de 10 à 20 ml/l d'eau chaude (+ 50°C) soit 1 à 2%. Appliquer la solution manuellement. Appliquer la solution sur le sol ou le mur et laisser agir de 5 à 10 minutes. Rincer avec une brosse ou passer la machine si nécessaire. Éliminer la solution restante à l'aide d'une raclette ou d'un aspirateur à eau. Rincer abondamment à l'eau claire.

En machine : Utiliser à une concentration de 5 à 33 ml/l d'eau soit 0,5 à 3%.

Ne pas utiliser sur les sols traités par une résine époxy. Ne pas utiliser sur des surfaces destinées à entrer en contact avec des aliments. Dans ce cas, un rinçage à l'eau potable est obligatoire.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide blanc
Couleur :	Orange
Température :	+20°C
pH à 20°C :	1
Autre test :	Azide test
Température :	Entre +5°C et +35°C

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L Ref. 2840

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.

LE PROCESS ORGANISATIONNEL

SECURITE

Caméra de surveillance

La piscine du Lac est équipée d'un dispositif de de 17 caméras de surveillance donnant sur les divers espaces suivants :

- Hall d'accueil grand public et scolaire
- Entrée extérieure scolaire et grand public
- Hall bassin
- Espace bien-être
- Vestiaire grand public
- Terrasse extérieure
- Salle de sport

Les images sont en instantané diffusées sur le moniteur, les images et vidéo sont conservées durant 14 jours.

Alarme Anti-intrusion

La piscine du Lac est équipée d'un système d'alarme anti-intrusion regroupant 24 capteurs disposés au sein de la piscine.

Ce dispositif est relié à une agence de télésurveillance qui vient prévenir par téléphones le directeur de site en cas de déclenchement.

Chaque collaborateur ainsi que notre prestataire technique et les associations disposent d'un code d'alarme qui lui est propre.

Sécurité et gardiennage

La sureté de la Piscine du lac et de Girardy est renforcée durant la saison estivale par des animateurs connaissant la jeunesse montargoise qui est très présente sur la période juillet/ août. Elle a pour objectif de prévenir tout comportement débordant.

Recours aux forces de l'ordre

Le recours aux forces de l'ordre est la dernière solution employée. Nous nous efforçons de désamorcer les conflits potentiels ou réguler les débordements en faisant de la prévention et en communiquant avec les usagers.



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

LES CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P2

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P3/GER



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

PISCINE DU LAC


LA CONSOMMATION ENERGETIQUE MENSUELLE			
Fluide	Eau	Electricité	Gaz
Unité	m3	MWh	MWh
Janvier	591	51	180
Février	695	49	182
Mars	925	54	229
Avril	827	55	138
Mai	1 154	41	103
Juin	1 550	40	64
Juillet	1 729	41	70
Août	2 024	42	78
Septembre	1 847	43	60
Octobre	1 170	41	126
Novembre	1 878	41	179
Décembre	1 651	32	198
Total 2023	16 041	530	1 607
Total 2022	18 786	604	1 703
Total 2021	9 020	551	****

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES






LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

PISCINE DU LAC

2022



2023




MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

GIRARDY

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE MENSUELLE GIRARDY



Fluide	Eau	Electricité	Gaz
Unité	m ³	MWh	KWh
Juin	1 868	3	
Juillet	2 835	28	94 150
Août	2 700	30	110 560
Total 2023	7 026	34	204 710
Total 2022	6 358	39	165 000
Total 2021	3 400	246	***



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

GIRARDY



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC

LISTE DES CONTRÔLES TECHNIQUES PISCINE DU LAC DE L'ANNEE 2023

Nature	Date	Libellé	Intervenant
Contrôle des Extincteurs	05/04/2023	Test, remplacement et contrôle	One Incendie
Contrôle des éclairages de sécurité	05/04/2023	Test des éclairages de secours	One Incendie
Contrôle des équipements d'alarme	05/04/2023	Test des mises en marches des boitiers d'alarme	One Incendie
Contrôle des trappes de désenfumage	05/04/2023	Test des trappes	One Incendie
Contrôle de l'air	30/06/2023	Analyse de l'air intérieur du hall bassin	Inovalys
Contrôle Legionnena	08/06/2023	Analyse Legiollena	Ceralim
Contrôle électrique	02/06/2024	Vérification réglementaire électrique	Bureau Veritas



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC



N° client : 450026 - 001
Adresse d'intervention : Piscine du Lac
1 chemin des closiers
45200 MONTARGIS

Partenaire de votre sécurité

Visite partielle_Partie 2

RAPPORT DE VISITE DES ÉQUIPEMENTS D'INCENDIE - EXERCICE 2023

PRÉAMBULE

Les prestations réalisées sont conformes aux exigences définies dans notre contrat d'abonnement et aux modes opératoires s'y rapportant.

One Incendie est intervenu dans les parties visibles ou rendues accessibles par le client le jour de la vérification. Toute erreur ou omission dans le présent rapport devra être signalée dans les meilleurs délais à **One Incendie** pour d'éventuelles corrections.

Ce rapport mentionnera les anomalies éventuelles constatées, les opérations correctives effectuées, et les améliorations à envisager.

OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Les contrôles effectués n'excluent pas l'obligation du chef d'établissement à gérer et à former l'ensemble de son personnel. Il lui incombe également d'entreprendre toutes les actions jugées nécessaires pour veiller, en tout temps, au bon maintien et surveillance de ces installations dont il en est l'unique propriétaire.

NOTE GÉNÉRALE SUR LES PICTOGRAMMES UTILISÉS SUR LES RAPPORTS

La couleur de fond associée aux logos des matériels vérifiés, correspond à l'avis général indiqué dans la synthèse du compte rendu de visite (partie 5), à savoir :

- Couleur **VERTE** = Avis général satisfaisant
- Couleur **ORANGE** = Observation(s) apportée(s) pour information client, sans incidence de fonctionnement, ou préconisation.
- Couleur **ROUGE** = Etat non satisfaisant, action(s) corrective(s) à prévoir

ELEMENTS OBJETS DU PRESENT RAPPORT

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EXTINCTEURS <input type="checkbox"/> ROBINET INCENDIE ARME <input type="checkbox"/> POTEAU INCENDIE <input type="checkbox"/> COLONNE SECHE <input checked="" type="checkbox"/> ECLAIRAGE DE SECURITE <input checked="" type="checkbox"/> EQUIPEMENT D'ALARME (SSI) <input type="checkbox"/> ALARME TECHNIQUE <input type="checkbox"/> AUTRE EQUIPEMENT | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EXTINCTION AUTOMATIQUE (GAZ) <input type="checkbox"/> EXTINCTION AUTOMATIQUE (FEUX CUISINE) <input type="checkbox"/> EXTINCTION AUTOMATIQUE (PISTE 24/24 DAC) <input checked="" type="checkbox"/> DESENFUMAGE (NATUREL) <input type="checkbox"/> DESENFUMAGE (MECANIQUE) <input type="checkbox"/> PORTE COUPE FEU <input type="checkbox"/> PLAN DE SECURITE <input type="checkbox"/> FORMATIONS INCENDIE |
|---|--|

COMPTE RENDU

Rapport global n° : CR230029
 Rédigé par : David NOBLET
 Vérifié par : Carole STREMON
 Date des visites : 5 avril 2023
 Date du rapport : 10 avril 2023
 Ce rapport contient : 9 pages dont 1 de garde

Remarque: Ce rapport doit être joint au registre de sécurité

VISA CLIENT

Nom : SYADA Sami
 Cachet & signature :

Note : A nous retourner après signature pour archives.

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC

 Partenaire de votre sécurité	Rapport d'intervention n° 23040117	
	N° client : 450026 - 001 Site : Piscine du Lac 1 chemin des closiers 45200 MONTARGIS	Modalité du contrat : Date prévisionnelle : Avoir Périodicité : Annuelle N° de contrat : CE190009 Type de contrat : Confort
Rapport de visite des extincteurs - Année 2023		

1 - RAPPORT DE VISITE				2 - PRESTATIONS RÉALISÉES	
Item	Actions menées	Check	Commentaire(s)	Vérifications	Qté
1.0	Généralité			Extincteur portatif	9
1.1	Présence de tous les extincteurs	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.2	Extincteurs adaptés aux risques	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.3	Ensembles des risques couverts (adéquation)	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.4	Visibilité des extincteurs	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.5	Accessibilité des extincteurs	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.6	Hauteur de fixation*	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.0	Contrôle annuel			Pièces détachées remplacées	Qté
2.1	Absence d'extincteur percuté	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.2	Bon état des supports, fixations, protections	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.3	Adéquation des protections (housses, coffret)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.4	Appareil dangereux : corrosion, bosse...	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.5	Instructions de fonctionnement	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.6	Tolérance de charge appareil CO2	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.7	État du flexible, lance et soufflette	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.8	Examen de l'agent extincteur	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.9	Test des systèmes de percussion	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.10	État des cartouches CO2 "sparklet"	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.11	Remise en état des extincteurs	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.0	Maintenance additionnelle (norme NF S 61-019)			Opérations complémentaires	Qté
3.1	Maintenance quinquennale	<input type="checkbox"/>			
3.2	Maintenance décennale	<input type="checkbox"/>			
4.0	Fin de visite				
4.1	Signature du registre de sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>			

* Selon article M538 à règle 4 APSAD - Poignée de portage située à moins de 1m20.

3 - OBSERVATION(S) DU TECHNICIEN Remarque générale Bon fonctionnement général des équipements installés
--

4 - SIGNATURE DU RAPPORT  Date de fin d'intervention : 05/04/2023 Nom du technicien(s) : David NOBLET Visa du technicien référent : 	5 - SYNTHÈSE Rapport n'émettant aucune observation particulière Installation fonctionnelle : Oui Devis à suivre : Non
--	---

One Inceade - SARL au capital de 4000€ - n° siret 814 313 509 00023 - Siège social : rue Sainte Marguerite 37100 LE VALDREUIL - Tél : 02 79 09 00 30 - Email : contact@one-incendie.fr

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC

Rapport d'intervention n°

23040117

N° client : 450026 - 001

Site : Piscine du Lac
1 chemin des closiers
45200 MONTARGIS



Détail parc extincteurs - Année 2023

							(*) Satisfaisant, sinon voir item
N°	Zone	Localisation	Descriptif	Année	Observation(s)	Traitement(s)	Etat
1	SAS	Entrée principal	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PP	2023	Remplacé le 07/02/23	Non vérifié	Y
2	Vest. Indiv.	Deschaussage	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PP	2023	Remplacé le 07/02/23	Non vérifié	Y
3	Vest. Indiv.	Cabine gauche	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PP	2023	Remplacé le 07/02/23	Non vérifié	Y
4	Vest. Indiv.	Cabine droite	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PP	2023	Remplacé le 07/02/23	Non vérifié	Y
5	Vest. Indiv.	Cabine droite	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PA	2022			Y
6	Vest. Indiv.	Cabine gauche	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PP	2020			Y
14	Vest. groupes	Circulation	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PP	2023	Remplacé le 07/02/23	Non vérifié	Y
15	Vest. groupes	Entrée groupe	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PP	2020			Y
13	Infirmierie	Circulation	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PP	2023	Remplacé le 07/02/23	Non vérifié	Y
12	Bassins	Pédiluve	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PP	2023	Remplacé le 07/02/23	Non vérifié	Y
7	Bassins	Circulation	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PP	2023	Remplacé le 07/02/23	Non vérifié	Y
8	Bassins	IS Grand bassin	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PP	2023	Remplacé le 07/02/23	Non vérifié	Y
9	Bassins	Circulation	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PP	2023	Remplacé le 07/02/23	Non vérifié	Y
10	Bassins	Circulation	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PP	2023	Remplacé le 07/02/23	Non vérifié	Y
11	Bassins	IS petit bassin	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PA	2020			Y
18	Technique	TGBT	Extincteur portatif CO ² 5 Kg - B - PP	2022			Y
17	Technique	Traitement air	Extincteur portatif CO ² 5 Kg - B - PP	2022			Y
16	Technique	Traitement d'eau	Extincteur portatif CO ² 5 Kg - B - PP	2022			Y
19	Technique	Compresseur	Extincteur portatif CO ² 2 Kg - B - PP	2022			Y
20	Sous sol	CTA	Extincteur portatif à poudre 6 Kg - ABC - PP	2023	Remplacé le 07/02/23	Non vérifié	Y
21	Sous sol	CTA	Extincteur portatif CO ² 5 Kg - B - PP	2022			Y
22	Sous sol	CTA	Extincteur portatif à poudre 6 Kg - ABC - PP	2023	Remplacé le 07/02/23	Non vérifié	Y

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC

 Partenaire de votre sécurité	Rapport d'intervention n° 23040118	
	N° client : 450026 - 001 Site : Piscine du Lac 1 chemin des closiers 45200 MONTARGIS	Modalité du contrat : Date prévisionnelle : Avril Périodicité : Annuelle N° de contrat : CE 190009
Rapport de visite des éclairages de sécurité - Année 2023		

1 - RAPPORT DE VISITE				2 - PRESTATIONS RÉALISÉES	
Item	Actions menées	Check	Commentaire(s)	Vérifications	Qté
1.0	Généralité			BAES Evacuation	50
1.1	Adapté à son environnement (IP, ATEX, ...)	<input checked="" type="checkbox"/>		Bloc phares	3
1.2	Conformité des étiquettes de balisage	<input checked="" type="checkbox"/>		BAP1	1
1.3	Etat de la fixation	<input checked="" type="checkbox"/>		Télécommande	1
1.4	Bon état général des blocs/LSC	<input checked="" type="checkbox"/>	2 BAES hors service au sous-sol		
2.0	Contrôle des blocs autonomes (BAES/BAEH/BAP1)				
2.1	Test de la télécommande (mise en repos)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.2	Contrôle à la main charge (présence secteur)	<input checked="" type="checkbox"/>	6 blocs hors tension dont 3 blocs-phares, voir avec électricien		
2.3	Test d'allumage de toutes les lampes	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.4	Remplacement des lampes (ampoules, tubes)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.5	Etat des accus (boursoufflure, fuite)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.6	Test de l'autonomie (hors secteur)*	<input checked="" type="checkbox"/>	1 BAES ne tient plus l'autonomie demandée		
3.0	Contrôle des luminaires sur source centrale (LSC)				
3.1	Installation protégée par un disjoncteur	<input type="checkbox"/>			
3.2	Raccordement à la terre de la centrale	<input type="checkbox"/>			
3.3	Etat des composants, fusible et du câblage	<input type="checkbox"/>			
3.4	Circuit séparé (balisage /Anti-panique)	<input type="checkbox"/>			
3.5	Vérification de la source principale 230 V	<input type="checkbox"/>			
3.6	Vérification de la sortie régulée Vcc	<input type="checkbox"/>			
3.7	Mesure des batteries avant & après coupure	<input type="checkbox"/>			
3.8	Etat des batteries (boursoufflure, fuite, MES...)	<input type="checkbox"/>			
3.9	Signalisation de la coupure de charge	<input type="checkbox"/>			
3.10	Remplacement des lampes (tubes)	<input type="checkbox"/>			
3.11	Eclairages des luminaires	<input type="checkbox"/>			
4.0	Fin de visite				
4.1	Signature du registre de sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>			

* Autonomie mini = 1 heure pour les BAES/LSC et 5 heures pour les BAEH

3 - OBSERVATION(S) DU TECHNICIEN

Remarque générale

Voir avec électricien la raison du manque d'alimentation sur les 6 blocs côté bassins.

3 BAES d'évacuation sont à remplacer, voir devis ci-joint

Sur devis, remplacement de 3 BAES Luminox UNILED 2 45 ES

Remplacement des 3 BAES fait le 17/08/2023

<h4>4 - SIGNATURE DU RAPPORT</h4> <p>Date de fin d'intervention : 05/04/2023 Nom du technicien(s) : David NOBLET Visa du technicien référent : </p>	<h4>5 - SYNTHÈSE</h4> <p>Observation(s) constatée(s) - Action(s) corrective(s) à prévoir Installation fonctionnelle : Partielle Devis à suivre : Oui (Voir DV23040008) Levée des réserves partielle, voir BL: 2307004</p>
--	---

One Incendie - SARL au capital de 4330€ - n° siren 814 313 966 00023 - Siège social : rue Sainte Marguerite 27130 LE VALDREUIL - Tél : 02 79 09 00 20 - Email : contact@one-incendie.fr

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC

Rapport d'intervention n° 23040118

N° client : 450026 - 001

Site : Piscine du Lac
1 chemin des closiers
45200 MONTARGIS

Détail parc éclairage de sécurité - Année 2023

N°	Zone	Localisation	Descriptif	Observation(s)	Traitement(s)	Etat
1	SAS	Entrée principal	BAES d'évacuation			✓
2	SAS	Entrée principal	BAES d'évacuation			✓
3	HALL	Entrée principal	BAES d'évacuation			✓
4	HALL	Entrée principal	BAES d'évacuation			✓
5	HALL	Accueil	BAES d'évacuation			✓
6	HALL	Tripodes	BAES d'évacuation			✓
7	HALL	Tripodes	BAES d'évacuation			✓
8	Vestiaires indiv.	Cabine droite	BAES d'évacuation			✓
9	Vestiaires indiv.	Cabine droite	BAES d'évacuation			✓
10	Vestiaires indiv.	Cabine droite	BAES d'évacuation			✓
11	Vestiaires indiv.	Cabine droite	BAES d'évacuation			✓
12	Vestiaires indiv.	Douches	BAES d'évacuation			✓
13	Vestiaires indiv.	Douches	BAES d'évacuation			✓
14	Vestiaires indiv.	Cabine droite	BAES d'évacuation			✓
15	Vestiaires indiv.	Cabine droite	BAES d'évacuation			✓
16	Vestiaires indiv.	Cabine droite	BAES d'évacuation			✓
17	Vestiaires groupes	Douches	BAES d'évacuation			✓
18	Vestiaires groupes	Collectif 1	BAES d'évacuation			✓
19	Vestiaires groupes	Collectif 2	BAES d'évacuation			✓
20	Vestiaires groupes	Collectif 3	BAES d'évacuation			✓
21	Vestiaires groupes	Collectif 4	BAES d'évacuation			✓
22	Vestiaires groupes	Circulation	BAES d'évacuation			✓
23	Vestiaires groupes	Circulation	BAES d'évacuation			✓
24	Club plongée	USM	BAES d'évacuation			✓
25	Entrée Groupes	Porte sortie	BAES d'évacuation			✓
26	Entrée Groupes	Personnel	BAES d'évacuation			✓
27	Entrée Groupes	Personnel	BAES d'évacuation			✓
28	Personnel	Vers sortie groupe	BAES d'évacuation			✓
28bis	Bassins	Poste de secours	BAES d'évacuation			✓
29	Bassins	Poste de secours	Bloc phare	Hors tension	Voir solution avec électricien	2.2
30	Bassins	Circulation	BAES d'évacuation			✓
31	Bassins	Circulation	Bloc phare	Hors tension	Voir solution avec électricien	2.2
32	Bassins	Circulation	BAES d'évacuation	Batterie hors service	Remplacé le 17/08/2023	✓
33	Bassins	Circulation	Bloc phare	Hors tension	Voir solution avec électricien	2.2
34	Bassins	Circulation	BAES d'évacuation			✓
35	Bassins	IS Grand bassin	BAES d'évacuation	Hors tension	Voir solution avec électricien	2.2
36	Bassins	IS petit bassin	BAES d'évacuation			✓
37	Locaux techniques	TGBT	BAES d'évacuation			✓
38	Locaux techniques	TGBT	Bloc Autonome Portatif d'intervention (BAPI)			✓
	Locaux techniques	TGBT	Télécommande			✓
39	Locaux techniques	Traitement air	BAES d'évacuation			✓
40	Locaux techniques	Local chlore	BAES d'évacuation			✓
41	Locaux techniques	Local acide	BAES d'évacuation			✓
42	Locaux techniques	Traitement d'eau	BAES d'évacuation			✓
43	Locaux techniques	Traitement d'eau	BAES d'évacuation			✓
44	Locaux techniques	Compresseur	BAES d'évacuation			✓
45	Sous sol	CTA	BAES d'évacuation	Manque le bloc	Remplacé le 17/08/2023	✓
45bis	Sous sol	Vers lignes d'eau	BAES d'évacuation	Manque le bloc	Remplacé le 17/08/2023	✓
46	Sous sol	CTA	BAES d'évacuation			✓
47	Sous sol	CTA	BAES d'évacuation			✓
48	Sous sol	CTA	BAES d'évacuation	Hors tension	Voir solution avec électricien	2.2
49	Sous sol	CTA	BAES d'évacuation			✓
50	Sous sol	CTA	BAES d'évacuation	Hors tension	Voir solution avec électricien	2.2
51	Sous sol	CTA	BAES d'évacuation			✓
52	Sous sol	CTA	BAES d'évacuation			✓
53	Sous sol	CTA	BAES d'évacuation			✓
54	Sous sol	CTA	BAES d'évacuation			✓
55	Sous sol	CTA	BAES d'évacuation			✓
56	Sous sol	CTA	BAES d'évacuation			✓
57	Sous sol	CTA	BAES d'évacuation			✓

ONE INCENDIE - SARL au capital de 100000€ - SIREN 450026001 - 1 chemin des closiers - 45200 MONTARGIS - Tél : 02 39 09 00 20 - Email : contact@one-incendie.fr

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC

 Partenaire de votre sécurité	Rapport d'intervention n° 23040119	
	N° client : 450026 - 001 Site : Piscine du Lac 1 chemin des closiers 45200 MONTARGIS	Modalité du contrat : Date prévisionnelle : Avril Périodicité : Annuelle N° de contrat : CE195009
Rapport de visite des équipements d'alarme (SSI) - Année 2023		

1 - RAPPORT DE VISITE				2 - PRESTATIONS RÉALISÉES	
Item	Actions menées	Check	Commentaire(s)	Vérifications	Qté
1.0	Généralité			SSI Cat.D Type 3	1
1.1	Présence d'un dossier technique	<input checked="" type="checkbox"/>		Déclencheur Manuel	7
1.2	Présence d'un carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>		BAASL (Dif. Sonore et lumineux)	6
1.3	Installation protégée par un disjoncteur	<input checked="" type="checkbox"/>		BAAS (Dif. Sonore)	5
1.4	Bon état général des parties visibles	<input checked="" type="checkbox"/>		Télécommande	1
1.5	Absence de modification de l'installation	<input checked="" type="checkbox"/>		Disjoncteur	1
1.6	Etat des composants, fusible et du câblage	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.7	Adequation de la protection existante	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.8	Hauteur des équipements (selon norme)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.0	Contrôle annuel				
2.1	Test des voyants & buzzer	<input type="checkbox"/>			
2.2	Vérification de la source principale 230 V	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.3	Vérification des sorties réglées (chargeur)	<input type="checkbox"/>			
2.4	Mesure des batteries avant & après coupure	<input type="checkbox"/>			
2.5	Etat des batteries (boursouffure, fuite, MES*...)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.6	Test des défauts secteur & batteries	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.7	Essais de fonctionnement (hors secteur)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.8	Test de la commande d'évacuation	<input type="checkbox"/>			
2.9	Contrôle des cycles d'alarme	<input checked="" type="checkbox"/>	Tempo : 0 mms - Cycle: 5 mms		
2.10	Contrôle des diffuseurs sonores & lumineux	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.11	Dispositifs audibles & visibles en tout point	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.12	Test déclencheurs manuels	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.13	Test détecteurs automatiques	<input type="checkbox"/>			
2.14	Activation des indicateurs d'action	<input type="checkbox"/>			
2.15	Contrôle du relayage (asservissement)	<input type="checkbox"/>			
2.16	Contrôle du (des) report(s) d'alarme	<input type="checkbox"/>			
2.17	Test de la Télécommande (SSI de type 3)	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.0	Fin de visite				
3.1	Signature du registre de sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>			

* MES (Mau En Service) : Selon norme NF S 61 603 - §8.1: Règle de maintenance des SSI (batteries à remplacer tous les 4 ans)

3 - OBSERVATION(S) DU TECHNICIEN

Remarque générale

Intervention sur SSI avancée suite alarmes intempestives. Effectuée le 07/02/2023

En effet, les BAAS se déclenchaient systématiquement cycles après cycles, malgré qu'aucun DM n'était enclenché (un DM présentant des traces d'oxydation a été remplacé préventivement).

N'ayant pas de dossier technique de l'installation, ni de plan de câblage, une recherche de câble a dû être effectuée sur l'ensemble de l'installation afin de remonter les BAAS l'un après l'autre pour trouver celui en défaut.

2 BAAS défectueux ont été trouvés ; un dans l'accès aux douches groupes et l'autre dans le sauna. Dans l'attente de leur remplacement, et afin de garantir l'audition de l'alarme dans tout le bâtiment, celui des toilettes du hall et celui des douches groupes ont été interchangés.

Sur devis, remplacement de 2 BAASL étanches avec déplacement de celui du sauna afin de le rendre accessible.

4 - SIGNATURE DU RAPPORT



Date de fin d'intervention : 05/04/2023

Nom du technicien(s) : David NOBLET

Visa du technicien référent : 

5 - SYNTHÈSE

Observation(s) constatée(s) - Pour information

Installation fonctionnelle : OUI

Devis à suivre : OUI (Voir DV23010011)

Levée des réserves totale, voir BL : 23030009

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC

Rapport d'intervention n° 23040119

N° client : 450026 - 001

Site : Piscine du Lac
1 chemin des closiers
45200 MONTARGIS




Détail parc équipement d'alarme (SSI) - Année 2023

N°	Zone	Localisation	Descriptif	Observation(s)	Traitement(s)	Etat
		Locaux techniques	TGBT			Y
		Locaux techniques	TGBT			Y
B1	Exterieur	Toilettes publiques	Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux			Y
B2	HALL	Toilettes publiques	Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux	Hors service	Remplacé le 05/04/2023	Y
B3	Vestiaires indiv.	Cabines droite	Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux			Y
B4	Vestiaires indiv.	Cabines gauche	Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux			Y
B5	Vestiaires indiv.	Sauna	Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux	Hors service	Remplacé le 05/04/2023	Y
B6	Vestiaires groupes	Douches	Bloc Autonome d'Alarme Sonore			Y
B7	Vestiaires groupes	Circulation	Bloc Autonome d'Alarme Sonore			Y
B8	Bassins	Petit bassin	Bloc Autonome d'Alarme Sonore			Y
B9	Sous sol	CTA	Bloc Autonome d'Alarme Sonore			Y
B10	Bassins	Grand bassin	Bloc Autonome d'Alarme Sonore			Y
B11	HALL	Accueil	Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux			Y
B11.DM1	SAS	Entrée principale	Déclencheur Manuel			Y
B11.DM2	HALL	Accueil	Déclencheur Manuel			Y
B7.DM1	Vestiaires groupes	Entrée principale	Déclencheur Manuel			Y
B7.DM2	Vestiaires groupes	Circulation	Déclencheur Manuel			Y
B9.DM1	Bassins	Petit bassin	Déclencheur Manuel			Y
B9.DM2	Bassins	Grand bassin	Déclencheur Manuel			Y
B3.DM1	Locaux techniques	Traitement d'eau	Déclencheur Manuel			Y

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC



ONE INCENDIE
Partenaire de votre sécurité

Rapport d'intervention n° **23040120**

N° client : 450026 - 001
Site : Piscine du Lac
1 chemin des closiers
45200 MONTARGIS

Modalité du contrat :
Date prévisionnelle : Avril
Périodicité : Annuelle
N° de contrat : CE190009



Rapport de visite du désenfumage naturel - Année 2023

Edition : INT 0 60010

1 - RAPPORT DE VISITE				2 - PRESTATIONS RÉALISÉES	
Item	Actions menées	Check	Commentaire(s)	Vérifications	Qté
1.0	Généralité				
1.1	Visibilité et accessibilité des installations	<input checked="" type="checkbox"/>		Exutoire	4
1.2	Présence d'un plan de cantonnement	<input type="checkbox"/>		Coffret OIF Pneumatique	2
2.0	Contrôle des ouvrants (DENFC)				
2.1	Bon état des ouvrants (PCA, charnière,...)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.2	Test & essais en ouverture	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.3	Contrôle environnement (gêne de la SUE)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.4	Contrôle des systèmes d'injection	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.5	Contrôle de l'état des joints	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.6	Contrôle de l'état des fusibles et DTP	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.7	Test & essais en fermeture	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.8	Endochement gâches après fermeture	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.0	Contrôle des commandes			Pièces détachées remplacées	Qté
3.1	Bon état général des commandes	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.2	Contrôle des cartouches CO2	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.3	Déclenchement des commandes	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.4	Présence des cartouches de réserve	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.5	Présence manivelle treuil	<input type="checkbox"/>			
3.6	Bon état des liaisons (pneumatiques, câbles)	<input checked="" type="checkbox"/>	Rupture d'un flexible lors du contrôle, à remplacer		
3.7	Présence de protection mécanique	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.0	Contrôle des centrales électriques			Opérations complémentaires	Qté
4.1	Vérification de la source principale 230 V	<input type="checkbox"/>			
4.2	Vérification de la sortie régulée	<input type="checkbox"/>			
4.3	Etat des batteries (bouscuffure, fuite, MES*...)	<input type="checkbox"/>			
4.4	Test des Bouters de Commande Manuelle	<input type="checkbox"/>			
4.5	Contrôle des commandes et signalisations	<input type="checkbox"/>			
4.6	Contrôle des DAD	<input type="checkbox"/>			
4.7	Test & essais des détecteurs de fumée	<input type="checkbox"/>			
5.0	Fin de visite				
5.1	Signature du registre de sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>			

* MES (Mise En Service) : Selon norme NF S 61-053 - §3.1- Règle de maintenance des SSI (batteries à remplacer tous les 4 ans)

3 - OBSERVATION(S) DU TECHNICIEN

Remarque générale

Le flexible d'un vérin s'est rompu lors de la vérification du désenfumage des vestiaires publics.

Sur devis, remplacement d'un flexible de 115 cm

Remplacement du flexible fait le 17/08/2023; Test de bon fonctionnement effectué

4 - SIGNATURE DU RAPPORT



Date de fin d'intervention : 05/04/2023
Nom du technicien(s) : David NOBLET
Visa du technicien référent : 

5 - SYNTHÈSE

Observation(s) constatée(s) - Pour information
Installation fonctionnelle : **Oui**
Devis à suivre : **Oui** (Voir DV23040008)
Levée des réserves totale, voir BL : 23070004

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC

Rapport d'intervention n° **23040120**

N° client : 450026 - 001

Site : Piscine du Lac
1 chemin des closiers
45200 MONTARGIS




Détail parc désenfumage naturel - Année 2023

N°	Zone	Localisation	Descriptif	Observation(s)	Traitement(s)	Etat
1	Vestiaires indiv.	Déchaussage	Coffret OF Pneumatique			✓
1.1	Vestiaires indiv.	Cabines droite	Exutoire			✓
1.2	Vestiaires indiv.	Cabines gauche	Exutoire	Flexibie coupé	Remplacé le 17/08/2023	✓
2	Vestiaires groupes	Entrée groupes	Coffret OF Pneumatique			✓
2.1	Vestiaires groupes	Collectif 1-2	Exutoire			✓
2.2	Vestiaires groupes	Collectif 3-4	Exutoire			✓

(*) Satisfaisant, sinon voir item

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC



RAPPORT D'ANALYSES N°

D230614990

Inovalys site de Nantes

La Chantrerie, Rte de Gachet - BP 52703 / 44327 NANTES CEDEX 3
Tel : 02.51.85.44.64 / contact@inovalys.fr / www.inovalys.fr

Réf. Dossier :	
BC832813	
N° Devis : DE230400068	
Enregistré le :	Edité le :
30/06/2023	25/07/2023 13:19

DALKIA SECTEUR DVBT

17 RUE DU FAUBOURG DE LA CHAUSSEE

45200 MONTARGIS

Objet : Analyses d'air - Piscine du Lac (Montargis)

RÉCAPITULATIF

Échantillons analysés :

Références Inovalys des échantillons	Références client des échantillons
E230629459	Hall Bassin Piscine du Lac (Montargis)

Résultats d'analyses hors spécifications:

Echantillon	Analyse	Résultats	Spécifications
E230629459	Chloroforme (= Trichlorométhane)	64 µg/m3	<= 63

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site Inovalys de réalisation des analyses est indiqué en début de ligne (A: Angers, M: Le Mans, N: Nantes, T: Tours, V: Vannes, L: Lorient) et § pour la sous-traitance. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).

Page 1 / 2

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC

RAPPORT D'ANALYSES N°

D230614990

Réf Client : Hall Bassin

(Analyse d'air intérieur)

Descriptif client : Piscine du Lac (Montargis)

Prélevé le : 30/06/2023 10:53

Par : Inovalys TOURS CHOUEN Francieli

N° échantillon Inovalys : E230629459

Date de réception : 30/06/2023 15:15

Paramètres	Résultats	Unité	LQ	Spécifications	Méthode	Date analyse
Analyse trichloramine dans l'air Série Affect n°2039/11						
Date et heure de pose du prélèvement	30/06/2023 12:20					
Date et heure de dépose du prélèvement	30/06/2023 14:20					
Durée du prélèvement	120	min				
Débit moyen du prélèvement d'air	1538	mL/min				
Position du prélèvement d'air :	Entre grand bassin et petit bassin, sur le muret					
^N Trichloramine (= Trichlorure d'azote)	63	µg/m3	50	≤ 300	Métropol M-104 Descript. liquide - chromat. ionique	04/07/23
Analyse des THM dans l'air						
Date et heure de pose du prélèvement	30/06/2023 12:25					
Date et heure de dépose du prélèvement	30/06/2023 14:25					
Durée du prélèvement	120	min				
Débit moyen du prélèvement d'air	19,1	mL/min				
Position du prélèvement d'air :	Entre grand bassin et petit bassin, sur le muret					
^N Bromodichlorométhane (=Dichlorobromométhane) n° Sandre : 1167	12	ng/tube	5		NF EN ISO 16017-1 TD-GCMS	21/07/23
	5,2	µg/m3				
^N Bromoforme n° Sandre : 1122	< 5	ng/tube	5		NF EN ISO 16017-1 TD-GCMS	21/07/23
	<2,2	µg/m3				
^N Chloroforme (= Trichlorométhane) n° Sandre : 1135	146	ng/tube	5		NF EN ISO 16017-1 TD-GCMS	21/07/23
	64	µg/m3		≤ 62		
^N Dibromomonochlorométhane n° Sandre : 1158	< 5	ng/tube	5		NF EN ISO 16017-1 TD-GCMS	21/07/23
	<2,2	µg/m3				

Approuvé le 24/07/2023 par Pierre ABASQ ,
Responsable Labo. Biologie Environnement

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site Inovalys de réalisation des analyses est indiqué en début de ligne (A: Angers, M: Le Mans, N: Nantes, T: Tours, V: Vannes, L: Lorient) et § pour la sous-traitance. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).

Page 2 / 2

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC



DALKIA SECTEUR MONTARGIS
17, Rue du Faubourg de la Chaussée
45200 MONTARGIS

RAPPORT D'ANALYSE / ANALYSIS REPORT

N° dossier :	230608 004831 03 / 171329	Code analyse :	LEGPROPRE
N° analyse :	171329	T°C de l'eau :	35.8
Référence client :	4KC	Aspect :	LIMPIDE
Nature de l'échantillon :	EAU CHAUDE SANITAIRE	Traitement :	SANS TRAITEMENT
Lieu de prélèvement :	VESTIAIRE SCOLAIRE	Conditions d'usage :	QUOTIDIEN
Prélevé par :	CARIOU KATHERINE	Conditions de prélèvement :	DOUCHE SANS DESINFECTION
Temps de purge avant prélèvement :	2 MIN POINT D'USAGE		
Date et heure d'analyse :	08/06/2023 à 13H54	Temps d'attente de la T°C de consigne :	30 SEC
Date/heure prélèvement :	08/06/2023 à 08H40		
Date/heure réception :	08/06/2023 à 13H14		
Remarques :	COMMANDE N°BC810447. PISCINE DU LAC RUE DES CLOSIERS 45200 MONTARGIS.		

Q Le prélèvement a été réalisé selon la norme : FD T90-522

PARAMETRES ANALYSES <i>Detection / enumeration</i>	METHODES <i>Methods</i>	RESULTATS <i>Results</i>	UNITES <i>Units</i>	CRITERES QUALITE * <i>Criteria</i>
Q Legionella spp	NF T 90-431	< 10	ufc/l	
Q Legionella pneumophila	NF T 90-431	< 10	ufc/l	1 000

(ec) = En cours d'analyse - In the course of analysis / (N/A) = Paramètre non analysé - Parameter not analysed / (ne) = Nombre estimé - Estimated number / (pg) = Présence du germe - Presence of the germ

En italique, les données fournies par le client. - In italics, the data provided by the customer.

* Critères réglementaires ou définis dans le cahier des charges. - Criteria statutory or defined in the specifications

Suivant l'arrêté du 01/02/2010 et à la note d'information DGS/EA4/2015/118 du 13/04/2015

COMMENTAIRE : Legionella non détectées

Date de validation : 16/06/2023

La microbiologiste
FLORENCE GENNA

C E R A L I M
Parc d'activité de la Saussaye
599 Rue des genêts
45 590 SAINT CYR EN VAL
Tél : 02-38-41-14-60
contact@ceralim.fr

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence du laboratoire pour les analyses identifiées par un logo Q sur le présent document. The COFRAC accreditation only certifies the competence of the laboratory for analyses identified by the logo Q on this document.

La conclusion est accréditée seulement si tous les paramètres sont accrédités. The conclusion is certified only if all parameters are accredited.

La déclaration de conformité ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat. The declaration of conformity doesn't take into account the uncertainty associated to the result.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au laboratoire. The given results are only applicable to the samples submitted to the laboratory.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de facsimilé photographique intégral. The duplication of the report is only allowed in its entirety in a facsimile format.

Page : 1/1

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC



DALKIA SECTEUR MONTARGIS
17, Rue du Faubourg de la Chaussée
45200 MONTARGIS

RAPPORT D'ANALYSE / ANALYSIS REPORT

N° dossier :	230608 004831 01 / 171324	Code analyse :	LEGPROPRE
N° analyse :	171324	T°C de l'eau :	58.3
Référence client :	1KC	Aspect :	LIMPIDE
Nature de l'échantillon :	EAU CHAUDE SANITAIRE	Traitement :	SANS TRAITEMENT
Lieu de prélèvement :	CHAUFFERIE DEPART ECS	Conditions de prélèvement :	VANNE DESINFECTATION LINGETTE
Prélevé par :	CARIOU KATHERINE		
Temps de purge avant prélèvement :	PURGE 2MIN		
Date et heure d'analyse :	08/06/2023 à 13H54		
Date/heure prélèvement :	08/06/2023 à 08H20		
Date/heure réception :	08/06/2023 à 13H14		
Remarques :	COMMANDE N°BC810447. PISCINE DU LAC RUE DES CLOSIERS 45200 MONTARGIS.		

Q Le prélèvement a été réalisé selon la norme : FD T90-522

PARAMETRES ANALYSES <i>Detection / enumeration</i>	METHODES <i>Methods</i>	RESULTATS <i>Results</i>	UNITES <i>Units</i>	CRITERES QUALITE * <i>Criteria</i>
Q Legionella spp	NF T 90-431	< 10	ufc/l	
Q Legionella pneumophila	NF T 90-431	< 10	ufc/l	1 000

(ec) = En cours d'analyse - In the course of analysis / (N/A) = Paramètre non analysé - Parameter not analysed / (ne) = Nombre estimé - Estimated number / (pg) = Présence du germe - Presence of the germ

En italique, les données fournies par le client. - In italics, the data provided by the customer.

* Critères réglementaires ou définis dans le cahier des charges. - Criteria statutory or defined in the specifications
Suivant l'arrêté du 01/02/2010 et à la note d'information DGS/EA4/2015/118 du 13/04/2015

COMMENTAIRE : Legionella non détectées

Date de validation : 16/06/2023

La microbiologiste
FLORENCE GENNA

C E R A L I M
Parc d'activité de la Saussaye
599 Rue des genêts
45 590 SAINT CYR EN VAL
Tél : 02-38-41-14-60
contact@ceralim.fr

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence du laboratoire pour les analyses identifiées par un logo Q sur le présent document. The COFRAC accreditation only certifies the competence of the laboratory for analyses identified by the logo Q on this document.

La conclusion est accréditée seulement si tous les paramètres sont accrédités. The conclusion is certified only if all parameters are accredited.

La déclaration de conformité ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat. The declaration of conformity doesn't take into account the uncertainty associated to the result.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au laboratoire. The given results are only applicable to the samples submitted to the laboratory.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de facsimilé photographique intégral. The duplication of the report is only allowed in its entirety in a facsimile format.

Page : 1/1

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE DU LAC



DALKIA SECTEUR MONTARGIS
17, Rue du Faubourg de la Chaussée
45200 MONTARGIS

RAPPORT D'ANALYSE / ANALYSIS REPORT

N° dossier :	230608 004831 02 / 171328	Code analyse :	LEGPROPRE
N° analyse :	171328	T°C de l'eau :	35.3
Référence client :	3KC	Aspect :	LIMPIDE
Nature de l'échantillon :	EAU CHAUDE SANITAIRE	Traitement :	SANS TRAITEMENT
Lieu de prélèvement :	VESTIAIRE COLLECTIF COTE ENTRETIEN	Conditions d'usage :	QUOTIDIEN
Prélevé par :	CARIOU KATHERINE	Conditions de prélèvement :	DOUCHE SANS DESINFECTION
Temps de purge avant prélèvement :	2 MIN POINT D'USAGE		
Date et heure d'analyse :	08/06/2023 à 13H54	Temps d'attente de la T°C de consigne :	30 SEC
Date/heure prélèvement :	08/06/2023 à 08H35		
Date/heure réception :	08/06/2023 à 13H14		
Remarques :	COMMANDE N°BC810447. PISCINE DU LAC RUE DES CLOSIERS 45200 MONTARGIS.		

Q Le prélèvement a été réalisé selon la norme : FD T90-522

PARAMETRES ANALYSES <i>Detection / enumeration</i>	METHODES <i>Methods</i>	RESULTATS <i>Results</i>	UNITES <i>Units</i>	CRITERES QUALITE * <i>Criteria</i>
Q Legionella spp	NF T 90-431	< 10	ufc/l	
Q Legionella pneumophila	NF T 90-431	< 10	ufc/l	1 000

(ec) = En cours d'analyse - In the course of analysis / (N/A) = Paramètre non analysé - Parameter not analysed / (ne) = Nombre estimé - Estimated number / (pg) = Présence du germe - Presence of the germ

En italique, les données fournies par le client. - In italics, the data provided by the customer.

* Critères réglementaires ou définis dans le cahier des charges. - Criteria statutory or defined in the specifications
Suivant l'arrêté du 01/02/2010 et à la note d'information DGS/EA4/2015/118 du 13/04/2015

COMMENTAIRE : Legionella non détectées

Date de validation : 16/06/2023

La microbiologiste
FLORENCE GENNA

CERALIM
Parc d'activité de la Saussaye
599 Rue des genêts
45 590 SAINT CYR EN VAL
Tél : 02-38-41-14-60
contact@ceralim.fr

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence du laboratoire pour les analyses identifiées par un logo Q sur le présent document. The COFRAC accreditation only certifies the competence of the laboratory for analyses identified by the logo Q on this document.

La déclaration de conformité ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat. The declaration of conformity doesn't take into account the uncertainty associated to the result.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au laboratoire. The given results are only applicable to the samples submitted to the laboratory.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de facsimilé photographique intégral. The duplication of the report is only allowed in its entirety in a facsimile format.

Page : 1/1

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE GIRARDY

 Partenaire de votre sécurité	N° client : 450026 - 001
	Adresse d'intervention : Piscine Girardy Avenue Louis Maurice chauteemps 45200 MONTARGIS
Visite globale	
RAPPORT DE VISITE DES ÉQUIPEMENTS D'INCENDIE - EXERCICE 2023	

PRÉAMBULE

Les prestations réalisées sont conformes aux exigences définies dans notre contrat d'abonnement et aux modes opératoires s'y rapportant.

One Incendie est intervenu dans les parties visibles ou rendues accessibles par le client le jour de la vérification. Toute erreur ou omission dans le présent rapport devra être signalée dans les meilleurs délais à **One Incendie** pour d'éventuelles corrections.

Ce rapport mentionnera les anomalies éventuelles constatées, les opérations correctives effectuées, et les améliorations à envisager.

OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Les contrôles effectués n'excluent pas l'obligation du chef d'établissement à gérer et à former l'ensemble de son personnel. Il lui incombe également d'entreprendre toutes les actions jugées nécessaires pour veiller, en tout temps, au bon maintien et surveillance de ces installations dont il en est l'unique propriétaire.

NOTE GÉNÉRALE SUR LES PICTOGRAMMES UTILISÉS SUR LES RAPPORTS

La couleur de fond associée aux logos des matériels vérifiés, correspond à l'avis général indiqué dans la synthèse du compte rendu de visite (partie 5), à savoir :

- Couleur **VERTE** = Avis général satisfaisant
- Couleur **ORANGE** = Observation(s) apportée(s) pour information client, sans incidence de fonctionnement, ou préconisation.
- Couleur **ROUGE** = Etat non satisfaisant, action(s) corrective(s) à prévoir

ELEMENTS OBJETS DU PRESENT RAPPORT

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EXTINCTEURS | <input type="checkbox"/> EXTINCTION AUTOMATIQUE (GAZ) |
| <input type="checkbox"/> ROBINET INCENDIE ARME | <input type="checkbox"/> EXTINCTION AUTOMATIQUE (FEUX CUISINE) |
| <input type="checkbox"/> POTEAU INCENDIE | <input type="checkbox"/> EXTINCTION AUTOMATIQUE (PISTE 24/24 DAC) |
| <input type="checkbox"/> COLONNE SECHE | <input type="checkbox"/> DESENFUMAGE (NATUREL) |
| <input checked="" type="checkbox"/> ECLAIRAGE DE SECURITE | <input type="checkbox"/> DESENFUMAGE (MECANIQUE) |
| <input checked="" type="checkbox"/> EQUIPEMENT D'ALARME (SSI) | <input type="checkbox"/> PORTE COUPE FEU |
| <input type="checkbox"/> ALARME TECHNIQUE | <input type="checkbox"/> PLAN DE SECURITE |
| <input type="checkbox"/> AUTRE EQUIPEMENT | <input type="checkbox"/> FORMATIONS INCENDIE |

COMPTE RENDU

Rapport global n° : CR230030
 Rédigé par : David NOBLET
 Vérifié par : Carole STREMON
 Date des visites : 5 avril 2023
 Date du rapport : 9 avril 2023
 Ce rapport contient : 7 pages dont 1 de garde

Remarque : Ce rapport doit être joint au registre de sécurité

VISA CLIENT

Nom : SYADA Sami
 Cachet & signature :

Note : A nous retourner après signature pour archives.

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE GIRARDY

 Partenaire de votre sécurité	Rapport d'intervention n° 23040121	
	N° client : 450026 - 001 Site : Piscine Girardy Avenue Louis Maurice Chautemps 45200 MONTARGIS	Modalité du contrat : Date prévisionnelle : Avril Périodicité : Annuelle N° de contrat : CE190010 Type de contrat : Confort
	Rapport de visite des extincteurs - Année 2023	

Édition : ENF 040210

1 - RAPPORT DE VISITE			2 - PRESTATIONS RÉALISÉES		
Item	Actions menées	Check	Commentaire(s)	Vérifications	Qté
1.0	Généralité			Extincteur portatif	5
1.1	Présence de tous les extincteurs	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.2	Extincteurs adaptés aux risques	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.3	Ensembles des risques couverts (adéquation)	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.4	Visibilité des extincteurs	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.5	Accessibilité des extincteurs	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.6	Hauteur de fixation*	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.0	Contrôle annuel				
2.1	Absence d'extincteur percuté	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.2	Bon état des supports, fixations, protections	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.3	Adéquation des protections (housses, coffret)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.4	Appareil dangereux : corrosion, bosse...	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.5	Instructions de fonctionnement	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.6	Tolérance de charge appareil CO2	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.7	État du flexible, lance et soufflette	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.8	Examen de l'agent extincteur	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.9	Test des systèmes de percussion	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.10	État des cartouches CO2 "sparkler"	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.11	Remise en état des extincteurs	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.0	Maintenance additionnelle (norme NF S 61-019)				
3.1	Maintenance quinquennale	<input type="checkbox"/>			
3.2	Maintenance décennale	<input type="checkbox"/>			
4.0	Fin de visite				
4.1	Signature du registre de sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>			

Pièces détachées remplacées Qté

Opérations complémentaires Qté

* Selon article M2.39 § règle 4 APSAD – Poignée de portage située à moins de 1m23.

3 - OBSERVATION(S) DU TECHNICIEN
Remarque générale Bon fonctionnement général des équipements installés

4 - SIGNATURE DU RAPPORT	5 - SYNTHÈSE
 Date de fin d'intervention : 05/04/2023 Nom du technicien(s) : David NOBLET Visa du technicien référent : 	Rapport n'émettant aucune observation particulière Installation fonctionnelle : Oui Devis à suivre : Non

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE GIRARDY

Rapport d'intervention n° **23040121**

N° client : 450026 - 001

Site : Piscine Girardy
Avenue Louis Maurice Chautemps
45200 MONTARGIS




Détail parc extincteurs - Année 2023

N°	Zone	Localisation	Descriptif	Année	Observation(s)	Traitement(s)	État
6	Zone personnel	Vestiaire	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PA	2015			✓
3	Zone personnel	Bureau	Extincteur portatif CO ₂ 2 Kg - B - PP	2020			✓
2	Locaux technique	TGBT	Extincteur portatif CO ₂ 5 Kg - B - PP	2021			✓
1	Locaux technique	Sous sol	Extincteur portatif CO ₂ 5 Kg - B - PP	2021			✓
5	Vestiaires	Casiers	Extincteur portatif à Eau 6 L - AB - PA	2015			✓

(*) Satisfaisant, sinon voir item

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE GIRARDY

 Partenaire de votre sécurité	Rapport d'intervention n° 23040122	
	N° client : 450026 - 001 Site : Piscine Girardy Avenue Louis Maurice chauteemps 45200 MONTARGIS	Modalité du contrat : Date prévisionnelle : Avril Périodicité : Annuelle N° de contrat : CE190010
Rapport de visite des éclairages de sécurité - Année 2023		

1 - RAPPORT DE VISITE				2 - PRESTATIONS RÉALISÉES	
Item	Actions menées	Check	Commentaire(s)	Vérifications	Qté
1.0	Généralité				
1.1	Adapté à son environnement (IP, ATEX, ...)	<input checked="" type="checkbox"/>		BAES Evacuation	3
1.2	Conformité des étiquettes de balisage	<input checked="" type="checkbox"/>		Télécommande	1
1.3	Etat de la fixation	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.4	Bon état général des blocs/LSC	<input checked="" type="checkbox"/>	2 blocs hors service		
2.0	Contrôle des blocs autonomes (BAES/BAEH/SAP)				
2.1	Test de la télécommande (mise en repos)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.2	Contrôle témoin charge (présence secteur)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.3	Test d'allumage de toutes les lampes	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.4	Remplacement des lampes (ampoules, tubes)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.5	Etat des accus (boursouffure, fuite)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.6	Test de l'autonomie (hors secteur)*	<input checked="" type="checkbox"/>	Un bloc ne tient plus l'heure demandée		
3.0	Contrôle des luminaires sur source centrale (LSC)				
3.1	Installation protégée par un disjoncteur	<input type="checkbox"/>			
3.2	Raccordement à la terre de la centrale	<input type="checkbox"/>			
3.3	Etat des composants, fusible et du câblage	<input type="checkbox"/>			
3.4	Circuit séparé (balisage Anti-panique)	<input type="checkbox"/>			
3.5	Vérification de la source principale 230 V	<input type="checkbox"/>			
3.6	Vérification de la sortie régulée Vcc	<input type="checkbox"/>			
3.7	Mesure des batteries avant & après coupure	<input type="checkbox"/>			
3.8	Etat des batteries (boursouffure, fuite, MES...)	<input type="checkbox"/>			
3.9	Signalisation de la coupure de charge	<input type="checkbox"/>			
3.10	Remplacement des lampes (tubes)	<input type="checkbox"/>			
3.11	Eclairages des luminaires	<input type="checkbox"/>			
4.0	Fin de visite				
4.1	Signature du registre de sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>			

* Autonomie mini = 1 heure pour les BAES/LSC et 6 heures pour les BAEH

3 - OBSERVATION(S) DU TECHNICIEN
Remarque générale Les trois blocs du site sont à remplacer Remplacement des 3 BAES fait le 17/08/2023

4 - SIGNATURE DU RAPPORT	5 - SYNTHÈSE
 Date de fin d'intervention : 05/04/2023 Nom du technicien(s) : David NOBLET Visa du technicien référent : <i>[Signature]</i>	Observation(s) constatée(s) - Pour information Installation fonctionnelle : Oui Devis à suivre : Oui (Voir DV23040009) Levée des réserves totale, voir BL : 23070005

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE GIRARDY

Rapport d'intervention n° **23040122**

N° client : 450026 - 001

Site : Piscine Girardy
Avenue Louis Maurice Chautemps
45200 MONTARGIS




Détail parc éclairage de sécurité - Année 2023

N°	Zone	Localisation	Descriptif	Observation(s)	Traitement(s)	Etat
	Locaux technique	TGBT	Télécommande			✓
1	Locaux technique	TGBT	BAES d'évacuation	Ne tient plus une heure	Remplacé le 17/08/2023	✓
2	Locaux technique	Sous sol	BAES d'évacuation	Eclairage HS	Remplacé le 17/08/2023	✓
3	Vestiaires	Casiers	BAES d'évacuation	Témoin charge éteint	Remplacé le 17/08/2023	✓

(*) Satisfaisant, sinon voir item

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE GIRARDY

 Partenaire de votre sécurité	Rapport d'intervention n° 23040123	
	N° client : 450026 - 001 Site : Piscine Girardy Avenue Louis Maurice Chautemps 45200 MONTARGIS	Modalité du contrat : Date prévisionnelle : Avril Périodicité : Annuelle N° de contrat : CE190910
	Rapport de visite des équipements d'alarme (SSI) - Année 2023	

1 - RAPPORT DE VISITE

Item	Actions menées	Check	Commentaire(s)
1.0	Généralité		
1.1	Présence d'un dossier technique	<input type="checkbox"/>	
1.2	Présence d'un carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	
1.3	Installation protégée par un disjoncteur	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4	Bon état général des parties visibles	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.5	Absence de modification de l'installation	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.6	Etat des composants, fusible et du câblage	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.7	Adéquation de la protection existante	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.8	Hauteur des équipements (selon norme)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.0	Contrôle annuel		
2.1	Test des voyants & buzzer	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2	Vérification de la source principale 230 V	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3	Vérification des sorties régulées (chargeur)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.4	Mesure des batteries avant & après coupure	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.5	Etat des batteries (boursouffure, fuite, MES*,...)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.6	Test des défauts secteur & batteries	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.7	Essais de fonctionnement (hors secteur)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.8	Test de la commande d'évacuation	<input type="checkbox"/>	Pas de commande d'évacuation sur cette centrale
2.9	Contrôle des cycles d'alarme	<input checked="" type="checkbox"/>	Tempo : 0 min - Cycle : 5 min
2.10	Contrôle des diffuseurs sonores & lumineux	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.11	Dispositifs audibles & visibles en tout point	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.12	Test déclencheurs manuels	<input type="checkbox"/>	
2.13	Test détecteurs automatiques	<input type="checkbox"/>	
2.14	Activation des indicateurs d'action	<input type="checkbox"/>	
2.15	Contrôle du relaiage (asservissement)	<input type="checkbox"/>	
2.16	Contrôle du (des) report(s) d'alarme	<input type="checkbox"/>	
2.17	Test de la télécommande (SSI de type 3)	<input type="checkbox"/>	
3.0	Fin de visite		
3.1	Signature du registre de sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>	

* MES (Mise En Service) : Selon norme NF S 61 633 - §8.1- Régio de maintenance des SSI (batteries à remplacer tous les 4 ans)

2 - PRESTATIONS RÉALISÉES

Vérifications	Qté
SSI Cat.E Type 4	1
Déclencheur Manuel	1
Diffuseur Sonore	1
Disjoncteur	1

Pièces détachées remplacées **Qn**

Opérations complémentaires **Qn**

3 - OBSERVATION(S) DU TECHNICIEN

Remarque générale


Bon fonctionnement général des équipements installés

4 - SIGNATURE DU RAPPORT



Date de fin d'intervention : 05/04/2023

Nom du technicien(s) : David NOBLET

Visa du technicien référent : 

5 - SYNTHÈSE

Rapport n'émettant aucune observation particulière

Installation fonctionnelle : Oui

Devis à suivre : Non

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE GIRARDY

Rapport d'intervention n° **23040123**

N° client : 450026 - 001

Site : Piscine Girardy
Avenue Louis Maurice Chautemps
45200 MONTARGIS



 **Détail parc équipement d'alarme (SSI) - Année 2023**

N°	Zone	Localisation	Descriptif	Observation(s)	Traitement(s)	Etat
1	Zone personnel	Bureau	SSI type 4 Batteries			✓
	Locaux technique	TOBT	Déjoncteur			✓
2	Vestiaires	Casiers	Diffuseur Sonore Non Autonome			✓
3	Vestiaires	Casiers	Déclencheur Manuel			✓

(*) Satisfaisant, sinon voir item

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE GIRARDY



DALKIA SECTEUR MONTARGIS
17, Rue du Faubourg de la Chaussée
45200 MONTARGIS

RAPPORT D'ANALYSE / ANALYSIS REPORT

N° dossier :	230630 005647 01 / 182055	Code analyse :	LEGPROPRE
N° analyse :	182055	T°C de l'eau :	34.2
Référence client :	1KC	Aspect :	INCOLORE, SANS DÉPÔT
Nature de l'échantillon :	EAU CHAUDE SANITAIRE	Traitement :	SANS TRAITEMENT
Lieu de prélèvement :	INFIRMIERIE LAVABO	Conditions d'usage :	NON UTILISE
Prélevé par :	CARIOU KATHERINE	Conditions de prélèvement :	ROBINET DESINFECTIION LINGETTE POINT D USAGE
Temps de purge avant prélèvement :	PURGE 2MIN	Temps d'attente de la T°C de consigne :	NON RENSEI
Date et heure d'analyse :	30/06/2023 à 13H23		
Date/heure prélèvement :	30/06/2023 à 08H00		
Date/heure réception :	30/06/2023 à 13H09		
Remarques :	BON DE COMMANDE BC810447 PISCINE GIRARDY AVENUE LOUIS MAURICE		

Q Le prélèvement a été réalisé selon la norme : FD T90-522

PARAMETRES ANALYSES <i>Detection / enumeration</i>	METHODES <i>Methods</i>	RESULTATS <i>Results</i>	UNITES <i>Units</i>	CRITERES QUALITE * <i>Criteria</i>
Q Legionella spp	NF T 90-431	< 10	ufc/l	
Q Legionella pneumophila	NF T 90-431	< 10	ufc/l	1 000

(ec) = En cours d'analyse - In the course of analysis / (N/A) = Paramètre non analysé - Parameter not analysed / (ne) = Nombre estimé - Estimated number / (pg) = Présence du germe - Presence of the germ

En italique, les données fournies par le client. - In italics, the data provided by the customer.

* Critères réglementaires ou définis dans le cahier des charges. - Criteria statutory or defined in the specifications

Suivant l'arrêté du 01/02/2010 et à la note d'information DGS/EA4/2015/118 du 13/04/2015

COMMENTAIRE : Legionella non détectées

Date de validation : 10/07/2023

La microbiologiste
FLORENCE GENNA

C E R A L I M
Parc d'activité de la Saussaye
599 Rue des genêts
45 590 SAINT CYR EN VAL
Tél : 02-38-41-14-60
contact@ceralim.fr

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence du laboratoire pour les analyses identifiées par un logo Q sur le présent document. The COFRAC accreditation only certifies the competence of the laboratory for analyses identified by the logo Q on this document.

La conclusion est accréditée seulement si tous les paramètres sont accrédités. The conclusion is certified only if all parameters are accredited.

La déclaration de conformité ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat. The declaration of conformity doesn't take into account the uncertainty associated to the result.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au laboratoire. The given results are only applicable to the samples submitted to the laboratory.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de facsimilé photographique intégral. The duplication of the report is only allowed in its entirety in a facsimile format.

Page : 1/1

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE GIRARDY



DALKIA SECTEUR MONTARGIS
17, Rue du Faubourg de la Chaussée
45200 MONTARGIS

RAPPORT D'ANALYSE / ANALYSIS REPORT

N° dossier :	230630 005647 02 / 182109	Code analyse :	LEGPROPRE
N° analyse :	182109	T°C de l'eau :	40.7
Référence client :	2KC	Aspect :	INCOLORE, SANS DÉPÔT
Nature de l'échantillon :	EAU CHAUDE SANITAIRE	Traitement :	SANS TRAITEMENT
Lieu de prélèvement :	VESTIAIRE GAUCHE CLOWN	Conditions d'usage :	NON UTILISE
Prélevé par :	CARIOU KATHERINE	Conditions de prélèvement :	DOUCHE SANS DESINFECTION POINT D USAGE
Temps de purge avant prélèvement :	2 MIN POINT D'USAGE		
Date et heure d'analyse :	30/06/2023 à 13H23	Temps d'attente de la T°C de consigne :	1 MIN
Date/heure prélèvement :	30/06/2023 à 08H20		
Date/heure réception :	30/06/2023 à 13H09		
Remarques :	BON DE COMMANDE BC810447 PISCINE GIRARDY AVENUE LOUIS MAURICE		

Q Le prélèvement a été réalisé selon la norme : FD T90-522

PARAMETRES ANALYSES <i>Detection / enumeration</i>	METHODES <i>Methods</i>	RESULTATS <i>Results</i>	UNITES <i>Units</i>	CRITERES QUALITE * <i>Criteria</i>
Q Legionella spp	NF T 90-431	< 10	ufc/l	
Q Legionella pneumophila	NF T 90-431	< 10	ufc/l	1 000

(ec) = En cours d'analyse - In the course of analysis / (N/A) = Paramètre non analysé - Parameter not analysed / (ne) = Nombre estimé - Estimated number / (pg) = Présence du germe - Presence of the germ

En italique, les données fournies par le client. - In italics, the data provided by the customer.

* Critères réglementaires ou définis dans le cahier des charges. - Criteria statutory or defined in the specifications

Suivant l'arrêté du 01/02/2010 et à la note d'information DGS/EA4/2015/118 du 13/04/2015

COMMENTAIRE : Legionella non détectées

Date de validation : 10/07/2023

La microbiologiste
FLORENCE GENNA

C E R A L I M
Parc d'activité de la Saussaye
599 Rue des genêts
45 590 SAINT CYR EN VAL
Tél : 02-38-41-14-60
contact@ceralim.fr

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence du laboratoire pour les analyses identifiées par un logo Q sur le présent document. The COFRAC accreditation only certifies the competence of the laboratory for analyses identified by the logo Q on this document.

La conclusion est accréditée seulement si tous les paramètres sont accrédités. The conclusion is certified only if all parameters are accredited.

La déclaration de conformité ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat. The declaration of conformity doesn't take into account the uncertainty associated to the result.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au laboratoire. The given results are only applicable to the samples submitted to the laboratory.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de facsimilé photographique intégral. The duplication of the report is only allowed in its entirety in a facsimile format.

Page : 1/1

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

PISCINE GIRARDY



DALKIA SECTEUR MONTARGIS
17, Rue du Faubourg de la Chaussée
45200 MONTARGIS

RAPPORT D'ANALYSE / ANALYSIS REPORT

N° dossier :	230630 005647 03 / 182110	Code analyse :	LEGPROPRE
N° analyse :	182110	T°C de l'eau :	34.2
Référence client :	3KC	Aspect :	INCOLORE, SANS DÉPÔT
Nature de l'échantillon :	EAU CHAUDE SANITAIRE	Traitement :	SANS TRAITEMENT
Lieu de prélèvement :	VESTIAIRE DROITE SINGE	Conditions d'usage :	NON UTILISE
Prélevé par :	CARIOU KATHERINE	Conditions de prélèvement :	DOUCHE SANS DESINFECTION POINT D USAGE
Temps de purge avant prélèvement :	2 MIN POINT D'USAGE		
Date et heure d'analyse :	30/06/2023 à 13H23	Temps d'attente de la T°C de consigne :	1 MIN
Date/heure prélèvement :	30/06/2023 à 08H25		
Date/heure réception :	30/06/2023 à 13H09		
Remarques :	BON DE COMMANDE BC810447 PISCINE GIRARDY AVENUE LOUIS MAURICE		

Q Le prélèvement a été réalisé selon la norme : FD T90-522

PARAMETRES ANALYSES <i>Detection / enumeration</i>	METHODES <i>Methods</i>	RESULTATS <i>Results</i>	UNITES <i>Units</i>	CRITERES QUALITE * <i>Criteria</i>
Q Legionella spp	NF T 90-431	< 10	ufc/l	
Q Legionella pneumophila	NF T 90-431	< 10	ufc/l	1 000

(ec) = En cours d'analyse - In the course of analysis / (N/A) = Paramètre non analysé - Parameter not analysed / (ne) = Nombre estimé - Estimated number / (pg) = Présence du germe - Presence of the germ

En italique, les données fournies par le client. - In italics, the data provided by the customer.

* Critères réglementaires ou définis dans le cahier des charges. - Criteria statutory or defined in the specifications
Suivant l'arrêté du 01/02/2010 et à la note d'information DGS/EA4/2015/118 du 13/04/2015

COMMENTAIRE : Legionella non détectées

Date de validation : 10/07/2023

La microbiologiste
FLORENCE GENNA

CERALIM
Parc d'activité de la Saussaye
599 Rue des genêts
45 590 SAINT CYR EN VAL
Tél : 02-38-41-14-60
contact@ceralim.fr

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence du laboratoire pour les analyses identifiées par un logo Q sur le présent document. The COFRAC accreditation only certifies the competence of the laboratory for analyses identified by the logo Q on this document.

La conclusion est accréditée seulement si tous les paramètres sont accrédités. The conclusion is certified only if all parameters are accredited.

La déclaration de conformité ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat. The declaration of conformity doesn't take into account the uncertainty associated to the result.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au laboratoire. The given results are only applicable to the samples submitted to the laboratory.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de facsimilé photographique intégral. The duplication of the report is only allowed in its entirety in a facsimile format.

Page : 1/1

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

PISCINE DU LAC ET GIRARDY

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2301122477-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	14/12/2023 12:24	M Mathieu MOUNIQUA	Nous rencontrons un problème sur l'analyseur. Nous avons changé les piles, mais rien n'a changé. Pouvez-vous envoyer un technicien pour rectifier le soucis.	LEJEUNE DIDIER	14/12/2023 12:26	14/12/2023 13:26	
D2301122367-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	14/12/2023 12:05	Mme tokarz - Argenson Maison - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	Mme nous signale que le boîtier pour effectuer les analyses d'eau ne fonctionne plus depuis dans la matinée.	LEJEUNE DIDIER	14/12/2023 12:07	14/12/2023 13:07	
D2301100929-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	11/12/2023 09:35	M Mathieu MOUNIQUA	Bonjour, il faudrait me réparer la chasse d'eau dans la toilette à côté du TGBT. Je vous remercie	LEJEUNE DIDIER	14/12/2023 07:40	14/12/2023 07:41	vu dur place avec un plombier pour le remplacement du mécanisme
D2301057238-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	04/12/2023 12:56	M Mathieu MOUNIQUA	Bonjour nous avons la toilette handicapé côté bassin qui fuit. Merci de prévoir une intervention pour arrêter cette fuite. Je vous remercie	LEJEUNE DIDIER	05/12/2023 15:45	05/12/2023 16:31	reprise de la fuite, changement d un joint et remise en service
D2301026808-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	30/11/2023 08:35		Veuillez consulter CRT pour voir s'il n'y a pas de nouvelles occurrences sur cette alarme P2, 0000086161, Piscine du Lac les Closiers, 01A025.DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N2	GUESDON BENJAMIN	30/11/2023 16:28	30/11/2023 17:40	Remplacement bouteille

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2300992710-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	25/11/2023 11:28	M Mathieu MOUNIQUA	Bonjour il faudrait faire venir un technicien suite à une baisse des températures du bassin sportif : 26.1 et bassin ludique : 27.4. Nous avons été contraint d'annuler Bébé Nageurs et notre activité Agoa. Merci de faire monter les températures.	LECLAND MICHAEL	25/11/2023 12:36	25/11/2023 13:03	Démontage pompe et échangeur bassin. Contrôle: ok Augmentation vitesse pompe primaire et demande d'augmentation de la température du primaire general. A contrôler
D2300992082-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	25/11/2023 09:09	Mme Tokarz - Argenson Mannon - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	chauffage très bas dans toute la structure température des bassin très basse grand bassin à 26°c au lieu de 27-28°c et le petit bassin est à 27°c au lieu de 32°c	LECLAND MICHAEL	25/11/2023 13:05	25/11/2023 13:05	intervention déjà renseignée sur demande précédente.
D2300990848-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	23/11/2023 13:31	MME Marine SABLE	TEMPERATURE DU PETIT BASSIN EST EN TRAIN DE DESCENDRE ETAIT A 29.9 ET MAINTENANT EST A PRATIQUEMENT 28	LEJEUNE DIDIER	23/11/2023 13:20	23/11/2023 16:30	contrôle échangeur, pompe primaire et secondaire. consigne regulation. température à 16h30 28.5 en augmentation
D2300993131-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	19/11/2023 12:51	PISCINE DU LAC	LE PETIT BASSIN A LE PH A 7.95 CHORE ACTIF TROP BAS A 0.33	ROUARD MURIEL	20/11/2023 08:21	20/11/2023 08:21	Demande traitée
D2300990721-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	18/11/2023 08:13	MONTARGIS MME Marine SABLE	L'eau ne coule plus du tout au niveau du pédiluve. Le pédiluve est a sec.	GUESDON BENJAMIN	18/11/2023 08:31	18/11/2023 09:28	Reglage horloge
D23009943824-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	17/11/2023 08:22	Mme Tokarz - Argenson Mannon - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	Grand bassin : Ph à 7.89 et chlore actif limite dans les 2 bassins	LECLAND MICHAEL	17/11/2023 09:00	17/11/2023 10:54	Recalibrage sondes ph, chlore et injection neutralisant chlore Pb
D2300995223-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	15/11/2023 20:11		Veuillez consulter CRT pour voir s'il n'y a pas de nouvelles occurrences sur cette alarme P2, 0000086181.Piscine du Lac les Closiers:01A001.DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N1	DUJUIS FREDERIC	16/11/2023 12:57	16/11/2023 14:32	Remplacement bouteille de chlore
D23009908136-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	12/11/2023 14:30	Mme Tokarz - Argenson Mannon - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	Problème de PH du petit bassin est à 7.80 trop élevé et le chlore combiné du grand bassin est à 0.80	SAGOT TEDDY	12/11/2023 15:27	12/11/2023 16:14	Derive des analyses. Calibrage du cyclope et ajout de 2L de ph moins



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2300807463-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	12/11/2023 09:47	Mima Tokarz - Argenson Mannon - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	Le PH est trop élevé dans le petit bassin, première analyse 7.95, deuxième analyse 7.76. Et la batterie de la machine d'analyse est en défaut.	SAGOT TEDDY	12/11/2023 11:16	12/11/2023 11:35	Remplacemnt des piles de l'appareil et ajout d'un litres de ph moins dans la bache petit bassin
D2300806195-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	11/11/2023 16:05	PISCINE DU LAC MONTARGIS	forte baisse de température ds le grand bassin 24.7 ferme a 19h	SAGOT TEDDY	12/11/2023 11:35	12/11/2023 12:00	Nettoyage du filtre pompe chlaurage
D230080628-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	10/11/2023 12:16	MME Marthe SABLE	chasse d'eau rester bloqué aux vestiaires côté sauna.	LEJEUNE DIDIER	10/11/2023 13:22	10/11/2023 13:50	lign de commande lordu par un client.changement de la vis et remise en service
D230087848-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	08/11/2023 08:42	MME Marthe SABLE	une fuite en goutte en goutte dans les vestiaires collectif au niveau des mitigeurs	LEJEUNE DIDIER	08/11/2023 08:19	08/11/2023 08:21	prise d'élément pour remplacement de la cartouche laisser message l'accout de nouveau.
D2300873972-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	07/11/2023 14:46	M Jordan LIPPET	L EAU EST BRULANTE DANS LES DOUCHES COTE COLLECTIF	LEJEUNE DIDIER	07/11/2023 15:35	07/11/2023 15:35	reprise du réglage de température du mitigeur. contrôle .
D2300872843-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	07/11/2023 13:27	PISCINE DU LAC MONTARGIS	les douches sont froides côté publiques et les bouches d'aérations sont bouchées toujours côté publiques	LEJEUNE DIDIER	07/11/2023 13:35	07/11/2023 15:35	a la demande fermeture (reglage) des grilles de soufflage dans les vestiaires température ecs en chute prod. 41 °c primaire a 48 °c contrôle pompe de charge ok remontée du primaire remontée de ma température ecs 57.1
D2300860594-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	06/11/2023 13:12	PISCINE DU LAC MONTARGIS	Problème d'écoulement au niveau du pédiluve qui se situe a l'entrée des collectif	LEJEUNE DIDIER	06/11/2023 14:30	06/11/2023 14:46	debit trop important dans le pediluve reglage et controle
D2300851174-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	05/11/2023 09:08	PISCINE DU LAC MONTARGIS	au pédiluve l'eau ne s'écoule pas correctement. Elle coule par a-coup.	DUPUIS FREDERIC	05/11/2023 09:15	05/11/2023 09:47	Suite a plus d'écoulement dans le pediluve, ouverture de la vanne manuel by passe electrovanne. Ecoulement ok
D2300847458-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	04/11/2023 08:18	Mima Tokarz - Argenson Mannon - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	petit bassin qui n'est pas a 32° et les douches côté espace public qui font encore un écoulement eau froide	DUPUIS FREDERIC	04/11/2023 10:18	04/11/2023 10:28	Manque température bassin et ecs suite a coupure électrique EDF sur réseaux chauffage urbain, vu avec le client au téléphone

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2



N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2300837242-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/11/2023 22:17		Veuillez consulter CRT pour voir s'il n'y a pas de nouvelles occurrences sur cette alarme P2, 0000086161,Piscine du Lac les Closiers,01AD025,DEFAULT BOUTEILLE CHLORE N2	GUESDON BENJAMIN	03/11/2023 13:09	03/11/2023 16:22	Remplacements bouteille et analyse bassins
D2300825393-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	01/11/2023 11:17	MME Marine SABLE	panne ecs dans les vestiaires depuis hier soir	LECLAND MICHAEL	01/11/2023 12:28	01/11/2023 13:19	Remplacement mitigeur local mms
D2300810363-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	30/10/2023 11:38	M Mathieu MOUNIQUA	Problème d'allumage des lumières bassins. Intervention car pas de lumière au bord des bassins	LEJEUNE DIDIER	30/10/2023 12:30	30/10/2023 15:08	probleme éclairage bassin. recherche de panne . rupture du neutre . contacteur relais his cablage provisoire du neutre et remise en service . a changer contacteur 220 v 16 a.
D2300789670-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	26/10/2023 14:33	M Jordan LIPPERT	AU NIVEAU DES DOUCHES A L ESPACE PUBLIC LA TEMPERATURE DE L EAU/ LA TEMPERATURE DE L EAU PASSE DU CHAUD AU FROID	LEJEUNE DIDIER	27/10/2023 13:27	27/10/2023 14:22	mitigeur côté bureau mms a changer la cartouche .
D2300756257-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	23/10/2023 14:21	Mme Tokarz - Argenson Maïtron - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	température du grand bassin trop basse. 25.1 degré au lieu de 27	GUESDON BENJAMIN	23/10/2023 15:17	23/10/2023 16:21	Remise a l'entretien clapet anti retour aval pompe
D2300756163-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	23/10/2023 14:16	M Mathieu MOUNIQUA	Bonjour Nous avons une panne de chaleur dans le bassin sportif : 25.7 au lieu de 28	GUESDON BENJAMIN	23/10/2023 16:21	23/10/2023 16:22	Doubon
D2300737114-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	19/10/2023 22:09		Veuillez consulter CRT pour voir s'il n'y a pas de nouvelles occurrences sur cette alarme P2, 0000086161,Piscine du Lac les Closiers,01AD01,DEFAULT BOUTEILLE CHLORE N1	SOIRAT SANDRINE	20/10/2023 06:06	20/10/2023 06:08	Etat conforme contractuellement
D2300715485-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	17/10/2023 15:38		Veuillez consulter CRT pour voir s'il n'y a pas de nouvelles occurrences sur cette alarme P2, 0000086161,Piscine du Lac les Closiers,01AD14,DEFAULT COMMUNICATION CRT	SOIRAT SANDRINE	17/10/2023 15:42	17/10/2023 15:42	Demande non contractuelle

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2300703100-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	16/10/2023 15:36		Veuillez consulter CRT pour voir s'il n'y a pas de nouvelles occurrences sur cette alarme P2, 0000088161, Piscine du Lac les Closiers, 01AD14.DEFAULT COMMUNICATION CRT	LEJEUNE DIDIER	16/10/2023 16:14	16/10/2023 16:15	probleme de liaison
D2300681283-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	14/10/2023 15:35		Veuillez consulter CRT pour voir s'il n'y a pas de nouvelles occurrences sur cette alarme P2, 0000088161, Piscine du Lac les Closiers, 01AD14.DEFAULT COMMUNICATION CRT	SOIRAT SANDRINE	16/10/2023 08:09	16/10/2023 08:09	Annulé par le téléopérateur
D2300691264-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	14/10/2023 15:10	M Jordan LIPPART	Température du ctu autour des bassin trop élevé 5 degrés en plus par rapport a la normal	JULIEN SYLVAIN	14/10/2023 16:11	14/10/2023 17:30	Diminution de la température CTA et remise à l heures.
D230068248-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	13/10/2023 15:36	PISCINE DU LAC MONTARGIS	TEMPERATURE CTA TROP ELEVEE DESCENDRE DE 3 DEGRES	DUPUIS FREDERIC	13/10/2023 15:40	13/10/2023 16:40	
D2300681479-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	12/10/2023 15:36		Veuillez consulter CRT pour voir s'il n'y a pas de nouvelles occurrences sur cette alarme P2, 0000088161, Piscine du Lac les Closiers, 01AD14.DEFAULT COMMUNICATION CRT	LEJEUNE DIDIER	13/10/2023 08:03	13/10/2023 08:04	default acquite
D2300680080-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	12/10/2023 13:37	MME Marine SABLE	pb au niveau des douches vestiaires coté bassin coule sans s'arrêter + de plus elles sont chaude ou froide par intermittence vérifier toutes les douches + les toilettes ne sont tjrs pas réparés. code alarme	LEJEUNE DIDIER	12/10/2023 14:14	12/10/2023 14:53	douche bloquee par mecanisme deblocage controle ok controle des temperatures des douches et de la production d eac. ok
D2300655916-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	08/10/2023 14:29	MME Marine SABLE	PISCINE DU LAC DE MONTARGIS (1 rue des closiers 45200 Montargis) : PB sur le combiné des 2 BASSINS : 0.67 SUR LE PETIT BASSIN et 0.63 SUR LE GRAND	LEJEUNE DIDIER	08/10/2023 15:34	08/10/2023 16:23	contre analyse combine a 0.45 sur pb et 0.41 sur gb.
D2300655746-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	08/10/2023 12:11		0000088161, Piscine du Lac les Closiers, 01AD25.DEFAULT BOUTEILLE CHLORRE N2	Herchole Héliène	09/10/2023 08:11	09/10/2023 08:11	D2300655916
D2300649729-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	08/10/2023 09:34	Mme Courtois Argenson Mannon - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	le petit bassin et a 27.8 au lieu de 30 degré	DUPUIS FREDERIC	08/10/2023 09:46	08/10/2023 10:42	Constat disjonction de l'échangeur PB, Contrôle abs d'eau sur pompe et armoire de régulation échangeur pas. Remise en service et contrôle bon fonctionnement ok

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2



N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2300646452-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	05/10/2023 12:07	Mme Courtois Argenson Mannon - Tekarz ACCLJEIL PISCINE DU LAC	problème de PH dans le petit bassin : 6.69	BRAND THIERRY	05/10/2023 12:12	05/10/2023 12:12	Annulé par le téléopérateur
D2300644496-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	05/10/2023 07:56	PISCINE DU LAC MONTARGIS	PH à 6.71 au lieu de 6.9	LECLAND MICHAEL	05/10/2023 12:16	05/10/2023 15:57	Ajout ph+ et alcalif. Contrôle ph bassin: 7, 10
D2300635947-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	03/10/2023 09:47	PISCINE DU LAC MONTARGIS	Le pédiluve extérieur coule en continu - le mettre hors service car n'est plus utilisé	LEJEUNE DIDIER	03/10/2023 11:11	03/10/2023 12:11	arrêt du pédiluve extérieur et de l'eau froide.
D2300629662-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	01/10/2023 13:57	Mme Courtois Argenson Mannon - Tekarz ACCLJEIL PISCINE DU LAC	CHLORE ACTIF DANS LE PETIT BASSIN A 1.75 AU LIEU DE 1.4 * 1.89 DANS LE GRAND BASSIN AU LIEU DE 1.4	LEJEUNE DIDIER	01/10/2023 14:40	01/10/2023 15:45	contre analyse non faites. contrôle ok
D2300621292-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	28/09/2023 12:08	PISCINE DU LAC MONTARGIS	Les douches sont froide côté bassin - vestiaire/ Appel de Mme Sabliet	LEJEUNE DIDIER	28/09/2023 10:33	28/09/2023 11:41	réglé températures mitigeur des douche s
D2300620363-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	28/09/2023 09:35	PISCINE DU LAC MONTARGIS	fecs des douches collectives est très chaude voir brûlante	LEJEUNE DIDIER	28/09/2023 14:36	28/09/2023 14:46	contrôle eau multigeur
D2300618978-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	27/09/2023 19:05	PISCINE DU LAC MONTARGIS	signalé par le club de plongée nuisance sonore sur une partie du vestiaire. (pas plus d'info)	DUPUIS FREDERIC	27/09/2023 19:09	27/09/2023 19:54	Mise a l'arrêt production ecs suite a travaux sur RCU. remise en service prévu dans la nuit.
D2300617265-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	27/09/2023 13:13	Mme Courtois Argenson Mannon - Tekarz ACCLJEIL PISCINE DU LAC	Plus d'ecs dans les douches	LEJEUNE DIDIER	27/09/2023 14:10	27/09/2023 15:01	arrêt du primaire pour intervention client non informé par sa direction
D2300600794-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	22/09/2023 13:54	M. Sami SYADA	Bonjour, pouvez vous mettre en route le chauffage dans les vestiaires et autour des bassins à la piscine du lac ? merci d'avance --date souhaitée 22/09/23	GUESDON BENJAMIN	22/09/2023 14:39	22/09/2023 15:47	Mise en service du chauffage
D2300595495-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	21/09/2023 07:29	PISCINE DU LAC MONTARGIS	PROBLEME SUR LE CHLORE ACTIF TAUX 1.45 PETIT BASSIN 1.65 POUR LE GRAND	GUESDON BENJAMIN	21/09/2023 08:29	21/09/2023 09:23	Bassins stabiliser chlore actif pas pris en compte

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2310058965-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	19/09/2023 10:39	PISCINE DU LAC MONTARGIS	merci de passer pour pfs soucis à la piscine (pb douche vestiaire côté bassin plus d'eau + le grand bassin est à 24 degrés + pb de toilette)	GUESDON BENJAMIN	19/09/2023 15:28	19/09/2023 17:22	Remplacement flexible douche scandinaves remise en service des douches vestiaires gauche
D23100583950-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	17/09/2023 14:07	M. Jordan LEPPEL	le combiné est dans le journe lors des analyses du petit bassin	SAGOT TEDDY	17/09/2023 14:50	17/09/2023 15:36	Analyses mal effectuées par le mms par manque d'explications. Nouvelle analyse ok
D23100581350-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	15/09/2023 19:30	Mme Courtois Argenson Mamon - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	technicien est parti avec le thermomètres de la piscine et ils en ont besoin	SAGOT TEDDY	18/09/2023 11:34	18/09/2023 11:34	Thermomètre déposé le 15
D23100579865-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	15/09/2023 10:50	PISCINE DU LAC	suite de l'intervention sur toilettes extérieur fuit encore plus	SAGOT TEDDY	15/09/2023 11:22	15/09/2023 13:16	Mécanisme de la chasse d'eau encastrée à remplacer
D23100579865-2	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	15/09/2023 10:50	MONTARGIS PISCINE DU LAC MONTARGIS	suite de l'intervention sur toilettes extérieur fuit encore plus	SAGOT TEDDY			
D23100578965-3	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	15/09/2023 10:50	PISCINE DU LAC MONTARGIS	suite de l'intervention sur toilettes extérieur fuit encore plus	HOISTEINS Amandine	22/01/2024 11:25	22/01/2024 11:25	Annulé par le téléopérateur
D23100578259-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	14/09/2023 18:41	Mme Courtois Argenson Mamon - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	souhaite intervention pour demain matin / chasse d'eau qui coule en continu dans les toilettes pour handicapés situées sur le palier extérieur	GUESDON BENJAMIN	15/09/2023 08:55	15/09/2023 13:43	Remise en place bouton
D23100571853-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	13/09/2023 01:05		0010066161 Piscine du Lac les Closiers.01A025.DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N2	SAGOT TEDDY	13/09/2023 13:00	13/09/2023 14:35	Reit de la bouteille de chlore 1
D23100654445-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	07/09/2023 08:57	Mme Courtois Argenson Mamon - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	Pastille ne change pas de couleur mauvais au niveau des tests // problème de dosage // Les 2 bassins et la piscine ne pourront pas ouvrir	DUPUIS FREDERIC	07/09/2023 08:02	07/09/2023 09:38	Contre analyse : Grand bassin : aucun soucis. Demande non fondée Petit bassin : problème d'injection de chlore, réglage et injection de chlore v60 dans le petit bassin. Problème d'ouverture du toit, après recherche porte couler grand bassin pas assez ouverte, le capteur de fin de course était du coup pas enclenché. Contrôle et teste ok Vu avec les maître nageur.

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2300551225-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	06/09/2023 08:31	Mme Courtois Argenson Mannon - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	dans le petit bassin le chloro combiné est à 1.73 et dans le grand bassin il est à 1.55	GUESDON BENJAMIN	06/09/2023 11:37	06/09/2023 14:01	Mauvaise analyse de la part du MNS. Les analyses des bassins sont correctes.
D2300548641-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	05/09/2023 11:49	PISCINE DU LAC MONTARGIS	prob de ph petit 6.81 au lieu de 6.90	DUJUIS FREDERIC	05/09/2023 13:04	05/09/2023 15:10	Analyse eau et constat ph à 6.87 injection se 2L de PH+, analyse apres injection ph remonté, valeur à 7.11 il va co lireur à augmenté au alentour de 7.4.
D2300543253-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	04/09/2023 09:19	PISCINE DU LAC MONTARGIS	2 premiere douche vestiaire coté sauna 2 grand bassin 24 au lieu de 28 Pour HATEM AJEJ et NICOLAS FRANCOUEMBERGUE -Celine	AJEJ HATEM	04/09/2023 11:34	04/09/2023 15:28	Filote percer fuite stoper, douche fermer. Devis en cours pour voir maine piece. Temperature grand bassin 26.6. Nettoyage filre pompes pompe échangeur (presence sable suite au filtre recorer de bac a sablr.)
D2300543253-2	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	04/09/2023 09:19	PISCINE DU LAC MONTARGIS	2 premiere douche vestiaire coté sauna 2 grand bassin 24 au lieu de 28 Pour HATEM AJEJ et NICOLAS FRANCOUEMBERGUE -Celine	ROBIN SEBASTIEN	05/09/2023 11:50	05/09/2023 11:50	Deublon voir fis D2300543253-1
D2300541921-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	03/09/2023 17:31	Mme Courtois Argenson Mannon - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	LA DOUCHE HANDICAPEE ET TOILETTE COULE EN CONTINUE	ROBIN SEBASTIEN	03/09/2023 17:59	03/09/2023 18:50	Concernant le wc, le bouton poussoir étant enfoncé à fond deux fois le temps de ma présence sur accord du staff toilette condamné de l'extérieur. Concernant la douche, celle si ne s'arretent pas le staff a validé la fermeture de ligne des 6 douches et ouvert de l'autre côté. Vannes fermées dans le poste de secours face au bassin.
D2300541921-2	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	03/09/2023 17:31	Mme Courtois Argenson Mannon - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	LA DOUCHE HANDICAPEE ET TOILETTE COULE EN CONTINUE	ROBIN SEBASTIEN	05/09/2023 11:51	05/09/2023 11:53	Deublon
D2300489174-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	31/08/2023 14:47	M Jordan LIPPERT	0.80 lors du DPD1 0.69 DPD3 / 2eme essai erreur EO28	LEJEUNE DIDIER	31/08/2023 15:24	31/08/2023 15:51	Contrôle et analyses bassin Changement des pile de l analyseur Analyses correct Contrôle temperature grand bassin
D2300486514-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	31/08/2023 11:23	M Sami SYADA	Bonjour, je ne peux choisir le lieu de ma demande d'intervention, mais celle ci doit se faire à la piscine du lac. Le CB affiche une température de 25 degrés. Pouvez vous faire le nécessaire svp 7 merci— date souhaitée 31/08/23	LEJEUNE DIDIER	31/08/2023 09:00	31/08/2023 09:50	Nettoyage de la production eau chaude et remise en service apres controle



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2300464680-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	30/08/2023 09:47	M. Accueil PISCINE GIRARDY	petit bassin chlore combiné trop haut	LEJEUNE DIDIER	30/08/2023 12:43	30/08/2023 12:56	Analyse bassin Combine a 0.3
D2300474362-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	26/08/2023 15:45	M. Accueil PISCINE GIRARDY	manque de stabilisation grand bassin et petit bassin	JULIEN SYLVAIN	26/08/2023 18:30	26/08/2023 18:00	Analyse, contrôle, stabilisant a 27. Analyse ok.
D2300471080-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	25/08/2023 09:57	M. Accueil PISCINE GIRARDY	PROBLEME PETIT BASSIN PROBLEME CHLORE COMBINE (DPT 1 5,05)	LEJEUNE DIDIER	25/08/2023 11:24	25/08/2023 12:30	Analyses correct a 11 h 45 Vu avec chef bassin Chlore Ph a 3.45
D2300468642-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	24/08/2023 20:33		000008161.Piscine du Lac les Closiers.01A025.DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N2	LEJEUNE DIDIER	25/08/2023 14:15	25/08/2023 14:18	Changement de bouteille
D2300464562-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	23/08/2023 12:39	M. Accueil PISCINE GIRARDY	incident technique dans le grand bassin (f'eau débordé)	LEJEUNE DIDIER	23/08/2023 13:40	23/08/2023 16:12	Mauvais niveau d'eau du a un colmatage filtre. Lavage filtre et remise en service
D2300461284-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	22/08/2023 14:40	M. Sami SYADA	Bonjour, pouvez vous intervenir dans les toilettes collectives svp ? plusieurs toilettes ne fonctionnent pas et nous arrivons bientôt en période scolaire. Merci d'avance—date souhaitée 23/08/23	LEJEUNE DIDIER	23/08/2023 12:43	23/08/2023 12:53	intervention du plombier dès que possible a son retour de congés
D2300461284-2	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	22/08/2023 14:40	M. Sami SYADA	Bonjour, pouvez vous intervenir dans les toilettes collectives svp ? plusieurs toilettes ne fonctionnent pas et nous arrivons bientôt en période scolaire. Merci d'avance—date souhaitée 23/08/23	DUPOIS FREDERIC	22/01/2024 11:12	22/01/2024 11:12	Demande traitée
D2300454801-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	20/08/2023 14:05	Mme Countais Argenson Manon - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	DOUCHE MIXTE VESTIAIRE GAUCHE PUBLIC // EAU COULE EN CONTINUE SANS POUVOIR L'ARRETER	LEJEUNE DIDIER	20/08/2023 14:37	20/08/2023 15:44	Douche bloquée. Démontage commande, nettoyage et remise en service
D2300449740-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	18/08/2023 09:52	Mme Countais Argenson Manon - Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	Les analyses ne sont pas bonnes au niveau du PH: petit bassin: 7.83 // grand bassin: 7.80	LEJEUNE DIDIER	18/08/2023 11:11	18/08/2023 13:47	Ph rectifier apres analyses
D2300445681-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	18/08/2023 09:42	M. Accueil PISCINE GIRARDY	les analyses du petit ne sont pas bonne 0.90 de chlores combiné	LEJEUNE DIDIER	18/08/2023 13:50	18/08/2023 15:46	Apres contre analyse correct , controle general ras

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2



N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2300447809-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	17/08/2023 15:03	PISCINE DU LAC MONTARGIS	Ph a 7.82 en petit bassin	LEJEUNE DIDIER	17/08/2023 16:18	17/08/2023 17:40	Ph, pb eleve 7.80. Ajout d acide mesure a 7.45.1 heure apres
D2300446879-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	17/08/2023 10:23	M Accueil PISCINE GIRARDY	Pas de chlore dans la pataugeoire depuis une semaine	LEJEUNE DIDIER	17/08/2023 13:20	17/08/2023 14:50	Patagoire mis a l arret ce jour
D2300445157-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	16/08/2023 16:44	M Accueil PISCINE GIRARDY	plus de chlore dans la pataugeoire ph baisse	DUPUIS FREDERIC	22/01/2024 11:08	22/01/2024 11:08	Demande traitée
D2300444314-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	16/08/2023 12:08	M Accueil PISCINE GIRARDY	plus de chlore dans la pataugeoire ph baisse	LEJEUNE DIDIER	16/08/2023 16:37	16/08/2023 16:48	Probleme sur la patagoire Mis en traitement chlore et stabilisant
D2300441882-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	15/08/2023 11:48	M Accueil PISCINE GIRARDY	le chlore est à 0.15 à la pataugeoire	JULIEN SYLVAIN	15/08/2023 13:00	15/08/2023 14:42	Fait analyse de la patio, resultat pas bonne. Mis 30 grs de clore V60 + 400grs de stabilisant. Re analyse 20mn apres l'injection de produits analyse bonne.
D2300441346-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	15/08/2023 08:35	PISCINE DU LAC MONTARGIS	douche au vestiaire coté bassin près du pédiluve fuit abondamment // Contact sur place Mme Sablé	JULIEN SYLVAIN	15/08/2023 09:11	15/08/2023 10:00	Limiteur de temps Se bloque et continu a couler. Ce n'est pas une urgence. Douche de droite dans les vestiaires cote piscine. Celle sur la photo.
D2300441275-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	15/08/2023 08:12		0000086161,Piscine du Lac les Closiers.01A001.DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N1	LEJEUNE DIDIER	16/08/2023 14:40	16/08/2023 15:14	Changement de la bouteille de chlore gazeux et remise en service
D2300437414-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	13/08/2023 16:07	M Jordan LIPPET	robinet qui était forcé est qui fuit dans les vestiaires mixte	JULIEN SYLVAIN	13/08/2023 16:27	13/08/2023 17:18	Tuyau flexible HS, faire commande pour remplacement longueur 30. 1217 F/F
D2300437414-2	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	13/08/2023 16:07	M Jordan LIPPET	robinet qui était forcé est qui fuit dans les vestiaires mixte	JULIEN SYLVAIN	14/08/2023 11:00	14/08/2023 11:06	Vu avec didier LEJEUNE.
D2300437337-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	13/08/2023 14:43	M PISCINE JIRARDY	sous avec le dpd1 et le stabilisant on du fermer la pataugeoire	JULIEN SYLVAIN	13/08/2023 14:55	13/08/2023 16:26	Mis environns 30 grs de clore choc V60 500grs de stabilisant.
D2300435873-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	12/08/2023 14:49	M PISCINE JIRARDY	au niveau de la pataugeoire analyse HI pas bonne	JULIEN SYLVAIN	12/08/2023 14:52	12/08/2023 15:47	Réalisation teste patio, ok . Teste manuelle Clore 4 (64, cyclope modifier. Manque stabilisant, mis 500grs de stabilisant.
D2300435116-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	12/08/2023 08:18	M Jordan LIPPET	la température du petit bassin est anormalement basse	JULIEN SYLVAIN	12/08/2023 09:14	12/08/2023 09:45	Echangeur à 31.5°C mis à 32.5°C
D2300431344-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	10/08/2023 14:43	M PISCINE JIRARDY	problème avec analyse petit bassin dans la rouge DF03.	DUPUIS FREDERIC	10/08/2023 15:22	10/08/2023 16:41	Analyse PB avec le client, analyse conforme. Appel non fondé, reouverture du petit bassin.
D2300423018-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	07/08/2023 13:21	M Jordan LIPPET	basse température au grand bassin température a 24°	LEJEUNE DIDIER	07/08/2023 12:38	07/08/2023 12:53	Appel maîtres explication au lin apres le nettoyage du matin.
D2300422877-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	07/08/2023 12:12	M PISCINE JIRARDY	Douche handicapé dans les toilettes homme qui ne fonctionne pas	LEJEUNE DIDIER	08/08/2023 09:49	08/08/2023 10:08	Contrôle et essais Manque de pression Demander pour nettoyage de la douchelette avant ouverture, roublotte

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2300420302-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	06/08/2023 14:52	PISCINE DU LAC MONTARGIS	La température du petit bassin chute elle est à 29,6	GUESDON BENJAMIN	06/08/2023 15:23	06/08/2023 16:25	Augmentation consigne
D2300417928-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	05/08/2023 08:30	PISCINE DU LAC MONTARGIS	Les résultats d'analyse ne correspondent pas le petit bassin le stabilisant est à 7 au lieu de 20 // le PH 7.79 au lieu de 7.70 max // grand bassin le chlore combiner 0.68 au lieu de 08	GUESDON BENJAMIN	05/08/2023 09:44	05/08/2023 10:36	Reglage et injection produit
D2300416134-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	04/08/2023 11:43	PISCINE DU LAC MONTARGIS	BRUIT AU NIVEAU DU LAVABO QUI SE SITUE AU VESTIAIRE COTE SAUNA appel de Mme Sablé	DUPUIS FREDERIC	22/01/2024 11:00	22/01/2024 11:00	Demande traitée
D2300414203-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	03/08/2023 17:55	Mme Courtois Argenson Tokariz ACCUEIL PISCINE DU LAC	un wc déborde urgent - appel de mr Jordan Ippart	GUESDON BENJAMIN	03/08/2023 18:19	03/08/2023 19:01	Debranchage toilette, 2 coup de balai a WC on suffit.
D2300411239-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	02/08/2023 18:03	M PISCINE GIRARDY	débordement de la pataugeoire	LECLAND MICHAEL	02/08/2023 18:26	02/08/2023 18:29	Grilles d'aspiration de la pataugeoire bouchée par les feuilles et plastiques
D2300407985-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	02/08/2023 10:06	M Accueil PISCINE GIRARDY	chlore combiné est a 0,97 dans le grand bassins	DUPUIS FREDERIC	22/01/2024 10:58	22/01/2024 10:58	Nettoyage des bouches par le maître nageur. Demande traitée
D2300403992-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	31/07/2023 21:20		0000086161, Piscine du Lac les Chateaux.01A025.DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N2	LEJEUNE DIDIER	01/08/2023 15:12	01/08/2023 15:50	Changement de la bouteille de chlore gazeux et remise en service
D2300400480-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	30/07/2023 15:28	Mme Courtois Argenson Tokariz ACCUEIL PISCINE DU LAC	appareil indique aite	LECLAND MICHAEL	30/07/2023 16:07	30/07/2023 18:30	Ajust neutralisant dans PB, lavage de filtre. Remplacement membrane sur sonde chlore et étalonnage de celle ci. Analyses bassin
D2300381027-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	23/07/2023 11:44	M PISCINE GIRARDY	pataugeoire analyse de fais et constater qu'il y avait 1 chlore	DUPUIS FREDERIC	23/07/2023 12:01	23/07/2023 13:18	Centre analyse, injection stabilisant pata et calibrage cydope, controle analyse des 3 bassins ok vu avec le client.



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2300379802-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	22/07/2023 14:23	M PISCINE JIRARDY	TROP DE CHLORE DANS LE PETIT BASSIN QUI A DU ETRE FERMER	DUPUIS FREDERIC	22/07/2023 14:47	22/07/2023 16:42	Constat electrovannie chlore PCH passants, nettoyage de celle ci et controle bon fonctionnement, injection de neutralisant chlore dans bache, analyse eau PB conforme ouverture du bassin 15h30. Affinement des analyse manuelle et automatique cyclope ok
D2300379484-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	22/07/2023 11:02	M PISCINE JIRARDY	douche qui coule en continue côté femme	DUPUIS FREDERIC	22/07/2023 11:06	22/07/2023 11:44	isolement des douches, démontage et nettoyage pressro de la douche, remise en service et essais ok. Vu avec le client.
D2300377982-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	21/07/2023 15:57	M PISCINE JIRARDY	LES 2 BOUCHES D'EVACUATIONS EN FACE DU GRAND BASSIN ET DES SANITAIRES SONT BOUCHEES + TOILETTES HOMMES FUITE IMPORTANTE SUR TUYAU RESEAU ECS	DUPUIS FREDERIC	21/07/2023 16:19	21/07/2023 17:29	Contrôle avec le client, nettoyage des évacuation, contrôle bon fonctionnement ok, robinet côté lavabo homme, remplacement prévu lundi.
D2300364851-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	17/07/2023 16:08	M PISCINE JIRARDY	stabilisant pas bon 113 et 123	LEJEUNE DIDIER	18/07/2023 08:39	18/07/2023 09:27	Contrôle et mesure a 85 mg/l Appoint d'eau Contrôle general
D2300361085-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	16/07/2023 12:52	M PISCINE JIRARDY	PROBLEME D'ANALYSE DE L'EAU SUITE AU PASSAGE DU TEK CE MATIN	JULIEN SYLVAIN	16/07/2023 13:20	16/07/2023 14:34	Analyser fait avec le surveillance de baignade. Bonne analyse (photo) Changement des piles de l'analyseur.....
D2300360759-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	16/07/2023 09:47	M PISCINE JIRARDY	le grand et petit bassin les stabilisant qui ne sont pas bon dans leur analyse	JULIEN SYLVAIN	16/07/2023 09:57	16/07/2023 11:51	Analyse Ok Mis stabilisant dans PB 400grs. Mis stabilisant dans GB 7 Kgrs.
D2300359806-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	15/07/2023 14:54	M PISCINE JIRARDY	ddd1 et dpd 3 pas bon dans le grand bassin et le pastageote	JULIEN SYLVAIN	15/07/2023 15:06	15/07/2023 16:35	Realise les testa sur GB et PATO, pas de defaillance. Remis 400 grs de stabilisant dans la PATO.
D2300359165-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	15/07/2023 11:31	PISCINE DU LAC MONTARGIS	On est intervenu en début de semaine pour la température du grand bassin : elle n'a pas augmenté : 27.1 degrés/Pas d'écoulement d'eau Pédiluve	JULIEN SYLVAIN	15/07/2023 11:59	15/07/2023 12:56	Mise a l'arrêt de rechargeur a plaque N°1, pompe primaire H.S. faire une commande de pompe primaire. Pédicure plein, mais un débit faible.



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2300357063-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	14/07/2023 09:15	PISCINE DU LAC MONTARGIS	Chlore Autre du petit bassin trop haut - est à 0.69 au lieu de 0.6	JULIEN SYLVAIN	14/07/2023 10:53	14/07/2023 12:48	Ras petit bassin chlore elever sans conséquence mais alignement au cyclope. Grand bassin sablissant à 6 au lieu d'être entre 20 et 25. Analyse à 39.
D2300350085-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	12/07/2023 09:54	M PISCINE GIRARDY	chlore pas bon sur petit bassin	LECLAND MICHAEL	12/07/2023 16:58	12/07/2023 17:20	Lavage filtre
D2300345176-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	10/07/2023 17:49		0000086161 Piscine du Lac les Clapiers, 01A025, DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N2	DUPUIS FREDERIC	11/07/2023 13:02	11/07/2023 15:20	Remplacement bouteille chlore, et controle piscine
D2300343820-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	10/07/2023 13:37	PISCINE DU LAC MONTARGIS	Suite au niveau d'une douche côté vestiaire collectif coule en continu	LEJEUNE DIDIER	10/07/2023 15:05	10/07/2023 15:42	La douche côté collectif coule en permanence Contrôle commande douche, présence de calcaire qui empêche le bon fonctionnement de la douche.
D2300342396-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	10/07/2023 09:18	Mme Courtois Argenson Tokarz ACQUEIL PISCINE DU LAC	horaire scolaire , il n'y a personne ce matin pour les analyses	LEJEUNE DIDIER	10/07/2023 11:24	10/07/2023 14:08	Nettoyage et remise en service Analyse bassins faites
D2300339977-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	09/07/2023 08:54	PISCINE DU LAC MONTARGIS	L'eau des douches est trop chaude - voir pour régler la température	SAGOT TEDDY	09/07/2023 11:53	09/07/2023 12:26	Contrôle de la température des douches 32°. Appel non fondé
D2300338676-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	08/07/2023 12:55	M PISCINE GIRARDY	PROBLEME SUR LES PEDILUVES QUI NE SE SONT PAS REMPLIS CE MATIN	SAGOT TEDDY	08/07/2023 14:19	08/07/2023 16:15	Probleme d'alimentation d'eau resolu partiellement. A venir lundi avec le technicien en charge de l'installation
D2300331463-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	06/07/2023 07:04	Mme Courtois Argenson Tokarz ACQUEIL PISCINE DU LAC	électricité qui ne fonctionne dans certaines zones	LEJEUNE DIDIER	06/07/2023 09:29	06/07/2023 10:58	Disjonction électrique resarment apres controle
D2300320090-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	03/07/2023 06:53	Mme Courtois Argenson Tokarz ACQUEIL PISCINE DU LAC	Analyse habituelle ce matin, piscine ouvre dans 5 minutes et toujours personne n'est passé. Grand bassin fermé car problème de température hier et pas eu d'analyse depuis.	LEJEUNE DIDIER	03/07/2023 08:22	03/07/2023 08:23	Vu avec Samy pour que Lundi matin ce soit le Lac qui fasse les analyse. Info non transmise.



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2



N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2300318745-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/07/2023 12:05	Mime Courtols Argenson Tokariz ACCUEIL PISCINE DU LAC	température du grand bassin est à 25.4 au lieu des 28 contractuel : rappeler pour prise en compte de la demande et passer à l'accueil pour se signaler	GUESDON BENJAMIN	02/07/2023 13:02	02/07/2023 14:32	Démontage des échangeur pour chasser le sable
D2300318383-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/07/2023 09:01	Mime Courtols Argenson Tokariz ACCUEIL PISCINE DU LAC	ph trop élevée au grand bassin à 7,84 et le chlore actif dans le petit bassin juss bon	GUESDON BENJAMIN	02/07/2023 09:42	02/07/2023 10:59	Mise en service pompe injection ph minus
D2300317301-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	01/07/2023 14:10	PISCINE DU LAC MONTARGIS	problème analyse ph trop élevée à 7,9 et le dpd1 à 2,59	GUESDON BENJAMIN	01/07/2023 14:48	01/07/2023 16:15	injection ph-
D2300306004-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	28/06/2023 01:14		0000086161, Piscine du Lac les Chloiers, 01/A025, DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N2	LEJEUINE DIDIER	28/06/2023 17:47	28/06/2023 17:48	Changement prévu demain matin
D2300304450-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	27/06/2023 13:29	MIME Laurane COURTOIS	LA TEMPERATURE DU GRAND BASSIN EST 26,6°C. ACTUELLEMENT AU LIEU DE 26°C-VENIR REMONTER LA TEMPERATURE	LEJEUINE DIDIER	27/06/2023 13:43	27/06/2023 15:03	Contrôle échangeur ,pompes et température gb
D2300293984-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	25/06/2023 09:47	PISCINE DU LAC MONTARGIS	PH 6.65 au lieu de 6.9 dans le petit bassin.	LEJEUINE DIDIER	25/06/2023 10:28	25/06/2023 11:49	Ph PB à 6.55. Lavage de filtre pour apport d eau neuve Ajustement avec du ph + Contrôle et analyses. Ph 7 .23 Vu chef bassin
D2300072599-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	22/06/2023 13:57	Mime Courtols Argenson Tokariz ACCUEIL PISCINE DU LAC	L' eau du grand bassin à la température qui baisse à 26.2 degrés	LECLAND MICHAEL	22/06/2023 16:51	22/06/2023 16:51	Grosse frocmentation Déjà renseignée sur intervention précédente.
D2300070660-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	22/06/2023 07:37	PISCINE DU LAC MONTARGIS	PROBLEME DE TEMP GRAND BASSIN/ TROP FROIDE	LECLAND MICHAEL	22/06/2023 11:11	22/06/2023 16:50	Démontage et nettoyage filtre pompe plein dr sable + échangeurs grand bassin
D2300064328-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	20/06/2023 11:42	PISCINE DU LAC MONTARGIS	BOUCHES D EVACUATION DES DOUCHE BOUCHES- EGALEMENT CELLES DEVANT LES RIDEAUX DES DOUCHE AINSI QUE LES EVACUATION DEVANT LE BUREAU DES MAITRES NAGEURS	LEJEUINE DIDIER	21/06/2023 06:44	21/06/2023 10:18	Nettoyage et débouchage des bords d évacuation. Mis produit pour déboucher une evac. En face la sortie de douche femme Contrôle du bac collecteur.
D2300055458-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	17/06/2023 14:37	PISCINE DU LAC MONTARGIS	LE PETIT BASSIN EST FERME CAR STABILISANT TROP ELEVE - 124	SAGOT TEDDY	17/06/2023 17:45	17/06/2023 16:48	Stabilisant à 55. Appel non fondé

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2



N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2300318745-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/07/2023 12:05	Mme Courtois Argenson Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	Température du grand bassin est à 25,4 au lieu des 28 contractuel : rappeler pour prise en compte de la demande et passer à l'accueil pour se signaler	GUESDON BENJAMIN	02/07/2023 13:02	02/07/2023 14:32	Démontage des échangeur pour chasser le sable
D2300318383-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/07/2023 09:01	Mme Courtois Argenson Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	ph trop élevée au grand bassin à 7,84 et le chlore actif dans le petit bassin pas bon	GUESDON BENJAMIN	02/07/2023 09:42	02/07/2023 10:59	Mise en service pompe injection ph minus
D2300317301-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	01/07/2023 14:10	PISCINE DU LAC MONTARGIS	problème analyse ph trop élevés à 7,9 et le dpd1 à 2,59	GUESDON BENJAMIN	01/07/2023 14:48	01/07/2023 16:15	injection ph-
D2300306004-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	28/06/2023 01:14	0000086161 Piscine du Lac les Closiers.01.A025.DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N2		LEJEUNE DIDIER	28/06/2023 17:47	28/06/2023 17:48	Changement prévu demain matin
D2300304450-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	27/06/2023 13:29	MME Laurane COURTOIS	LA TEMPRATURE DU GRAND BASSIN EST 26,6°C. ACTUELLEMENT AU LIEU DE 26°C-VENIR REMONTER LA TEMPERATURE	LEJEUNE DIDIER	27/06/2023 13:43	27/06/2023 15:03	Contrôle échangeur ,pompes,et température gb
D2300293884-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	25/06/2023 09:47	PISCINE DU LAC MONTARGIS	PH 6,65 au lieu de 6,9 dans le petit bassin.	LEJEUNE DIDIER	25/06/2023 10:28	25/06/2023 11:49	Ph PB à 6,55 Lavage de filtre pour apport d eau neuve Ajustement avec du ph + Contrôle et analyses. Ph 7,23 Vu chef bassin Grosse floculation
D2300072539-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	22/06/2023 13:57	Mme Courtois Argenson Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	L' eau du grand bassin à la température qui basse à 26,2 degrés	LECLAND MICHAEL	22/06/2023 16:51	22/06/2023 16:51	Deja renseignées sur intervention préétablie.
D2300070660-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	22/06/2023 07:37	PISCINE DU LAC MONTARGIS	PROBLEME DE TEMP GRAND BASSIN/ TROP FROIDE	LECLAND MICHAEL	22/06/2023 11:11	22/06/2023 16:50	Démontage et nettoyage filtre pompe plein dr sable + échangeurs grand bassin
D230004328-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	20/06/2023 11:42	PISCINE DU LAC MONTARGIS	BOUCHES D EVACUATION DES DOUCHE BOUCHEES EGALEMENT CELLES DEVANT LES RIDEAUX DES DOUCHE AINSI QUE LES EVACUATION DEVANT LE BUREAU DES MAITRES NAGEURS	LEJEUNE DIDIER	21/06/2023 06:44	21/06/2023 10:18	Nettoyage et débouchage des bords d évacuation. Mis produit pour déboucher une evac. En face la sortie de douche femme Contrôle du bac collecteur.
D2300055459-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	17/06/2023 14:37	PISCINE DU LAC MONTARGIS	LE PETIT BASSIN EST FERME CAR STABILISANT TROP ELEVE - 124	SNGOT TEDDY	17/06/2023 17:45	17/06/2023 18:48	Stabilisant à 55. Appel non fondé

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2



N° de l'intervention	Installation/Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
D2300316745-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/07/2023 12:05	Mime Courtois Argenson Tokariz ACCUEIL PISCINE DU LAC	température du grand bassin est à 25.4 au lieu des 26 contractuel : rappeler pour prise en compte de la demande et passer à l'accueil pour se signaler	GUESDON BENJAMIN	02/07/2023 13:02	02/07/2023 14:32	Démontage des échangeur pour chasser le sable
D2300318383-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/07/2023 09:01	Mime Courtois Argenson Tokariz ACCUEIL PISCINE DU LAC	ph trop élevée au grand bassin à 7.84 et le chlore actif dans le petit bassin pas bon	GUESDON BENJAMIN	02/07/2023 09:42	02/07/2023 10:59	Mise en service pompe injection ph minus
D2300317301-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	01/07/2023 14:10	PISCINE DU LAC MONTARGIS	problème analyse ph trop élevée à 7.9 et le cpd1 à 2.59	GUESDON BENJAMIN	01/07/2023 14:48	01/07/2023 16:15	injection ph-
D2300306004-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	28/06/2023 01:14	MONTARGIS	0000086161,Piscine du Lac les Chaliers,07A025,DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N2	LEJEUNE DIDIER	28/06/2023 17:47	28/06/2023 17:48	Changement prévu demain matin
D2300304450-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	27/06/2023 13:28	MME Laurane COURTOIS	LA TEMPERATURE DU GRAND BASSIN EST 26.6°C ACTUELLEMENT AU LIEU DE 28°C VENIR REMONTER LA TEMPERATURE	LEJEUNE DIDIER	27/06/2023 13:43	27/06/2023 15:03	Contrôle échangeur ,pompes,et temperature gb
D2300293984-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	25/06/2023 09:47	PISCINE DU LAC MONTARGIS	PH 6.65 au lieu de 6.9 dans le petit bassin.	LEJEUNE DIDIER	25/06/2023 10:28	25/06/2023 11:49	Ph PB a 6.55. Lavage de filtre pour apport d eau neuve Ajustement avec du ph + Contrôle et analyses. Ph 7.23 Vu chef bassin Grosse traouantation Deja renseignee sur intervention précédente.
D2300072539-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	22/06/2023 13:57	Mime Courtois Argenson Tokariz ACCUEIL PISCINE DU LAC	L' eau du grand bassin à la température qui basse à 26.2 degrés	LECLAND MICHAEL	22/06/2023 16:51	22/06/2023 16:51	
D2300070660-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	22/06/2023 07:37	PISCINE DU LAC MONTARGIS	PROBLEME DE TEMP GRAND BASSIN/ TROP FROIDE	LECLAND MICHAEL	22/06/2023 11:11	22/06/2023 16:50	Démontage et nettoyage filtre pompe plein dr sable + échangeurs grand bassin
D2300064328-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	20/06/2023 11:42	PISCINE DU LAC MONTARGIS	BOUCHES D'EVACUATION DES DOUCHE BOUCHEES EGALEMENT CELLES DEVANT LES RIDEAUX DES DOUCHE ANSI QUE LES EVACUATION DEVANT LE BUREAU DES MAITRES NAGEURS	LEJEUNE DIDIER	21/06/2023 06:44	21/06/2023 10:18	Nettoyage et débouchage des bords d évacuation. Mis produit pour déboucher une évac. En face la sortie de douche femme Contrôle du bac collecteur.
D2300055459-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	17/06/2023 14:37	PISCINE DU LAC MONTARGIS	LE PETIT BASSIN EST FERME CAR STABILISANT TROP ELEVE - 124	SAGOT TEDDY	17/06/2023 17:45	17/06/2023 18:46	Stabilisant à 55. Appel non fondé

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2



N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
F20236733270-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	05/05/2023 08:32	Mme Caroline BRES	ORDRE DE SERVICE S.6305 - OSTW914278. couper le chauffage dans l'immeuble. URGENT merci d'intervenir au plus vite. et avant le 11.05.2023 Digicode : 96: B481 LE VAUBAN BARRIER 94 98 RUE VAUBAN 69006 LYON	LE JEUNE DIDIER	20/07/2023 02:31	20/07/2023 02:31	Closure de régularisation
F20236733266-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	05/05/2023 08:30	Sté laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	L'ESPILLUVE SANS EAU ET NE COULLE PLUS	LE JEUNE DIDIER	30/04/2023 07:09	30/04/2023 07:15	Nettoyage filtre
F20236727734-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	04/05/2023 09:43	M. Sami Syada	Bonjour, pourriez vous mettre en eau le pédiluve extérieure dès la semaine prochaine svp ?	LE JEUNE DIDIER	08/05/2023 13:29	08/05/2023 13:53	Mise en service du pédiluve ext. Reporté Vu avec la piscine
F20236721258-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	03/05/2023 08:31	Sté laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	ph est sur-élevé à 7,10 ; dpd1 à 2,88 et le le chlore actif est à 1,93 au lieu de 1,40.	LE JEUNE DIDIER	03/05/2023 13:53	03/05/2023 16:49	Analyses bassins Corectif sur le chlore grand bassin
F20236719064-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/05/2023 16:12	Sté laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	Une des douches côté collectif qui ne s'arrête plus.	GUESDON BENJAMIN	02/05/2023 16:48	02/05/2023 17:06	Nettoyage bouton poussoir
F20236718732-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/05/2023 15:46	M. Sami Syada	Bonjour, il fait encore trop chaud sur les bassins; Pouvez vous faire le nécessaire pour une température adéquate svp ? Merci d'avance	GUESDON BENJAMIN	02/05/2023 17:06	02/05/2023 17:09	Fait par didier lejeune debut despres midi
F20236712562-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	01/05/2023 04:57	Piscine du Lac les Closiers 0000086181	01A001:DEFAULT BOUTEILLE CHLORE N1	GUESDON BENJAMIN	02/05/2023 10:44	02/05/2023 12:35	Remplacement bouteille
F20236691326-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	25/04/2023 12:57	Sté laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	problème de ph dans le grand bassin 7.80 au lieu 7.7 dptom à 3.02				
F20236679804-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	21/04/2023 15:49	Sté laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	MME SIGNALE QUE COUPEURE TOTALE A L'ACCUEIL DOMC PLUS D'ORDINATEUR NI DE CAISSE PLUS D'ENREGISTREMENT POSSIBLE PLUS DE SURVEILLANCE CAMERA POUR L'ENSEMBLE DU BATIMENT Y COMPRIS LA SURVEILLANCE DES BASSINS	JULIEN SYLVAIN	21/04/2023 16:19	21/04/2023 16:58	Un onduleur à l'accueil HS plus de 230 v.....

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2



N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
F20236670204-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	19/04/2023 14:12	M. Sami Syeda	Bonjour, pouvez vous réduire la température du bâtiment svp ? Sur les bassins la température est trop élevée. Merci d'avance	DUJUIS FREDERIC	19/04/2023 15:52	19/04/2023 16:49	Contrôle des clim (pas d'anomalie constatée) température extérieure normal pour la saison +21°C. Demain température plus douce, pas de modification de température nécessaire. Refaire une demande si le problème de température intérieur persiste.
F20236670155-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	19/04/2023 13:39	Piscine du Lac les Clapiers 0000086161	01A001:DEFAULT BOUTEILLE CHLORE N1	DUJUIS FREDERIC	19/04/2023 15:18	19/04/2023 16:53	Remplacement de la bouteille de chlore
F20236661002-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	17/04/2023 11:41	M. Sami Syeda	Bonjour, à la demande de la collectivité, pourriez vous ré-ouvrir l'eau afin que les agents de la ville puisse arroser les potées à l'avant de la piscine ? Merci	DUJUIS FREDERIC	18/04/2023 14:43	18/04/2023 16:40	Remis en eau comme demandé
F20236660009-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	17/04/2023 09:43	M. Sami Syeda	Date souhaitée : 19/04/2023 matin ou après-midi Il faudrait vérifier l'état de fonctionnement des clim de la salle fitness + faire un nettoyage ainsi que des clim de la salle de pause / espace bureau et baie de brassage.	LECLAND MICHAEL	18/04/2023 11:25	18/04/2023 15:51	Nettoyage filtras sur clim. Contrôle clim salle repos et constat impossibilité de mettre clim en mode chaud et clim serveur en froid car sur le même groupe extérieur et impossibilité technique qu'il fasse les 2 en même temps. Vu avec agent technique.
F20236660081-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	17/04/2023 09:42	M. Sami Syeda	Date souhaitée : 18/04/2023 matin ou après-midi Bonjour, il faudrait vérifier l'état de fonctionnement des clim de la salle fitness + faire un nettoyage ainsi que des clim de la salle de pause / espace bureau et baie de brassage. Merci d'avance	YAHIAOUI SANNINA	17/04/2023 11:27	17/04/2023 11:27	F20236660009
F20236656426-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	16/04/2023 09:11	Sté laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	Date souhaitée : 17/04/2023 matin ou après-midi CHLORE ACTIF 1.65 TROP ELEVE SUR PETIT BASSIN	SAGOT TEDDY	16/04/2023 10:00	16/04/2023 10:41	Contrôle des analyse et recalibrage du cyclope
F20236640800-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	12/04/2023 08:31	Sté laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	chlore actif trop bas inférieur à 04 dans le petit bassin	LEJEUNE DIDIER	12/04/2023 10:31	12/04/2023 14:04	Probleme de chloration Contrôle analyseur,etabonage Analyses pb Cliborg 30.84
F20236624552-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	06/04/2023 14:07	Sté laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	ph trop bas petit bassin 0.35 chlore actif	LECLAND MICHAEL	06/04/2023 16:58	06/04/2023 17:00	Recalibrage sonda chlore

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
F20236523446-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	06/04/2023 09:13	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	EAU DU PEDILUVE EXTERIEUR EST EN FONCTIONNEMENT ALORS QUIL DEVRAIT ETRE A L'ARRET	LEJLAND MICHAEL	06/04/2023 13:46	06/04/2023 16:57	Vanne peilluve extérieure restée ouverte. Fermeture de celles-ci et contrôle :ok
F20236583109-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	27/03/2023 07:04	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	réhausser le PH	LEJEUNE DIDIER	20/07/2023 00:02	20/07/2023 00:02	Côture de régularisation
F20236581344-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	26/03/2023 12:14	Piscine du Lac les Cloiers 0000086161	01AD25:DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N2	LEJEUNE DIDIER			Côture de régularisation
F20236572189-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	23/03/2023 14:08	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	pas assez de chlore dans le petit bassin valeur à 0.20	LEJEUNE DIDIER	23/03/2023 15:43	23/03/2023 16:49	Analyse pb.chlore a 0.68. Contrôle syclope et etalonnage Mesure a 1.01
F20236560783-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	20/03/2023 16:20	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	scutes les lumières clignottes au niveau du bassin et une chasse d'eau au niveau des toilettes publiques d'ecs est cassée	SAGOT TEDDY	20/03/2023 17:45	20/03/2023 19:44	Problème électrique avec les éclairages bassin Recherche de la panne, resserrage des connexions, contrôle des tensions RAS. Je ne trouve pas d où vient le problème. A voir demain matin avec le technicien de la piscine
F20236539555-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	14/03/2023 14:35	M. Sami Syada	bonjour pourriez vous éteindre les lumières de la façade extérieure à partir de 22h svp ? ... Date souhaitée : 14/03/2023 matin ou après-midi	LEJEUNE DIDIER	15/03/2023 14:29	15/03/2023 14:59	A la demande modification de l horaire de coupure éclairage extérieur .22h00 au lieu de 23h00
F20236516091-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	09/03/2023 06:51	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	APPEL DE MME SABLE MARINE AU NIVEAU DES 2 BASSINS, PROBLEME D'ECLAIRAGE UNE LUMIERE QUI CLIGNOTTE A LA PISCINE	LEJEUNE DIDIER	09/03/2023 10:50	09/03/2023 11:38	Eclairage bassin clignotant.recherche de pannes disjoncteur mal enclenché , remise en service.
F20236502776-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	06/03/2023 10:55	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	DOUCHE VESTIAIRE COTE BASSIN QUI COULE EN CONTINUE	LEJLAND MICHAEL	06/03/2023 12:44	06/03/2023 14:13	Déblocage bouton poussoir douche
F20236486874-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/03/2023 07:58	Piscine du Lac les Cloiers 0000086161	01AD25:DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N2	LEJEUNE DIDIER	02/03/2023 10:57	02/03/2023 11:39	Remplacement bouteille n 2
F20236486292-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	02/03/2023 07:36	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	peilluve ne fonctionne plus , plus d eau , l eau ne coule plus	LEJEUNE DIDIER	02/03/2023 16:09	02/03/2023 17:09	Electrovanne bloquée.déblocage et controle du remplissage
F20236485084-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	01/03/2023 17:06	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	plus d'eau qui arrive dans le peilluve	LEJEUNE DIDIER	01/03/2023 17:33	01/03/2023 17:51	Coupure peilluve lors du remplissage en gallet de chlore. Prevoir de prevenir l accueil lors de cette operation

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2



N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
F20236446817-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	23/02/2023 13:24	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	taux de chlore trop élevé sur le grand bassin / risque d'évacuation du bassin / urgent	LEJEUNE DIDIER	23/02/2023 13:51	23/02/2023 14:42	Chlore tres faible dans le grand bassin remise en service suite a un lavage filtre. Mis chlore repté, chlore gazeux Analyses 0.90.chlore. Ph 7.10 actif 0.65
F20236446817-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	23/02/2023 07:39	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	dysfonctionnement électrique aux apparences rien n'aurait éjonné				
F20236446817-2	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	23/02/2023 07:39	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	dysfonctionnement électrique aux apparences rien n'aurait éjonné	LEJEUNE DIDIER	23/02/2023 08:30	23/02/2023 10:59	Probleme d'alimentation électrique accueil Contrôle TGBT absorbeo alimentation 24v Contrôle de onduleur et remise de service de ce dernier et démarrage d'installation ok
F20236443786-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	20/02/2023 14:30	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	1 seche cheveux qui ne fonctionne pas du coté sauna	LEJEUNE DIDIER	19/07/2023 19:31	19/07/2023 19:31	Clôture de régularisation
F20236436064-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	19/02/2023 14:30	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	PH TROP ELEVE DANS LE PETIT BASSIN	SAGOT TEDDY	19/02/2023 14:51	19/02/2023 15:45	Analyse, ajout de ph + et controle installation ok
F20236437760-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	18/02/2023 15:20	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	Le chlore actif est trop élevé dans le petit bassin, actuellement 1,9.	SAGOT TEDDY	18/02/2023 16:06	18/02/2023 17:05	Analyse d'eau conforme mais tres limite sur les valeurs hautes de chlore par rapport au ph. (1.98 de chlore pour 7.05 de ph) Calibrage du cyclope suite au constat d'une derive de celui ci
F20236407420-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	11/02/2023 08:05	Site laurence ACCUEIL PISCINE DU LAC	temperature a 29.8 petit bassin au lieu de 32 bébés nageurs	DUPUIS FREDERIC	11/02/2023 08:14	11/02/2023 09:01	Après recherche, constat sous au primaire installation, appel technicien exploitant la chauffe de la ZUP pour augmentation de la consigne température générale
F20236376333-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	05/02/2023 14:34	Piscine du Lac les Croisiers 9000086161	014025/DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N2	LEJEUNE DIDIER	06/02/2023 13:17	06/02/2023 13:44	Remplacement d'une bouteille de chlore gazeux
F20236368893-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	03/02/2023 08:13	Site Mime Courtois/Argenson/Tokartz ACCUEIL PISCINE DU LAC	PH A 6.58 CHLORE ACTIF A 1.98 CHLORE A 2.24 MERCİ DE VOTRE INTERVENTION	LEJEUNE DIDIER	03/02/2023 09:47	03/02/2023 13:16	Correctif fait ,analyse bassins, controle et calibrage sonde chlore . Remonter le ph,attente recyclage bassin Pour nouvelle analyses.
F20236344961-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	29/01/2023 09:22	Site Mime Courtois/Argenson/Tokartz ACCUEIL PISCINE DU LAC	probleme avec le ph dans l'eau qui atteindrait le saul limite au petit bassin	LEJEUNE DIDIER	29/01/2023 13:31	29/01/2023 15:01	Contrôle ph a 12 h30 :7.10 Lavage filtre petit bassin Analyse apres lavage ok

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2



N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
F20236338625-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	27/01/2023 08:22	Site Mme Courtois/Arge nson/Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	Fermeture du petit bassin pour cause Chlore actif inférieur 1.4 Ph:7.13 Dpd1:2.86	DUPUIS FREDERIC	27/01/2023 10:14	27/01/2023 12:23	Analyse manuel, contrôle chlore elever 2.8. Calibrage sonde et injection de 400gr de neutralisant chlore. controle et suivis abaissement du chlore recouverture bassin RH45
F20236330212-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	26/01/2023 07:03	Site Mme Courtois/Arge nson/Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	niveau bas actif 1.4 et ph 6.95 petit bassin	LEJELINE DIDIER	26/01/2023 10:04	26/01/2023 12:36	Analyse Pb :6.85 en ph et 3.12 en chlore. Mis 1 kg d alcalix pour un ph de 7.20 Et 400 gr de neutralisateur de chlore Analyse apres attente Pb Ph 7.30 Clbata...1.09
F20236309405-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	23/01/2023 10:42	Site Mme Courtois/Arge nson/Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	Probleme de chauffage il fais tres froid sur l'ensemble de piscine Chauffage de l'eau également 0236554985	LEJELINE DIDIER	23/01/2023 14:50	23/01/2023 16:32	Pompe cte en panne disjonction, mesure phase 14.5 A. Mis pompes n 1 en service. Vu avec le directeur. Contrôle de remise en chauffe
F20236302767-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	21/01/2023 17:05	Site Mme Courtois/Arge nson/Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	douches froides cete bassin	SAGOT TEDDY	21/01/2023 16:40	21/01/2023 19:42	Probleme sur le mligeur local mms. Voir pour le remplacement des centrifouche ou du mligeur
F20236302078-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	21/01/2023 11:27	Site Mme Courtois/Arge nson/Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	pas de chauffage dans le baltiment piscine, et l'eau petit bassin est froide	SAGOT TEDDY	21/01/2023 13:47	21/01/2023 14:28	Pour la temp petit bassin: probleme avec l horloge. Pour la temperature ambiante: pompe primaire d' Chauffage numero 2 disjonctée. Groupe double à remplacer: pompe 1 hs
F20236286180-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	18/01/2023 16:33	Site Mme Courtois/Arge nson/Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	dysfonctionnement au niveau des douches publiques, elles sont tres froides, plus d'ECS du tout. Les radiateurs des vestiaires collectifs, publics et du personnel ne fonctionnent plus. Piscine abordable	GUESDON BENJAMIN	18/01/2023 17:59	18/01/2023 18:50	Contrôle production RAS. Contrôle des douches nas
F20236283548-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	18/01/2023 08:59	Site Mme Courtois/Arge nson/Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	le chlore combiné dans le petit bassin est 0.91 et dans le grand bassin 0.59	LEJELINE DIDIER	18/01/2023 14:30	18/01/2023 15:30	Contrôle cyclope, analyse bassins, correction Contrôle des temperatures Oki
F20236250566-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	10/01/2023 22:52	Piscine du Lac les Closters 0000086161	01.A025:DEFAUT BOUTEILLE CHLORE N2	LECLAND MICHAEL	11/01/2023 14:49	11/01/2023 15:46	Remplacement bouteille de chlore ainsi que le bac galets chlore perdure

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2



N° de l'intervention	Installation/ Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Intervenant	Date de début	Date de fin	Message client
F20236242935-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	08/01/2023 16:56	Sté Mme Courtois/Auge nson/Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	petit bassin eau très froide 23.01°				
F20236243467-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	08/01/2023 16:04	Sté Mme Courtois/Auge nson/Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	Toilettes dans les collectifs; chasse d'eau fuit dans l'un des toilettes.	LEJEUNE DIDIER	10/01/2023 17:00	10/01/2023 17:39	Contrôle du toilette fuite au niveau du mécanisme, prévoir la dépose du toilette, démontage du mur pour accès au mécanisme de chasse pour remplacement
F20236235975-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	08/01/2023 09:24	Sté Mme Courtois/Auge nson/Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	ph petit bassin à 6.60	JULIEN SYLVAIN	08/01/2023 10:48	08/01/2023 12:09	En50 Teste refait 6.54 PH, mais pas noter sur le livret d analyse. Préparation de 5 litres de PH + 10H versement de 2.5 litres. 10h10 mis 2.5 litres restes. 30 minutes attendes avant teste. 7.94 sur les teste analyseur 8.33.
F20236235484-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE GIRARDY	07/01/2023 18:14	Sté Mme Courtois/Auge nson/Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	Douches vestiaires gauches sont froides	JULIEN SYLVAIN	07/01/2023 19:53	07/01/2023 20:05	A l emvées 51°C sur échangeur et ballons de stockage. Au depot du locale 55°C.
F20236214522-1	MONTARGIS SEC PISCINE MUNICIPALE DU LAC	03/01/2023 10:07	Sté Mme Courtois/Auge nson/Tokarz ACCUEIL PISCINE DU LAC	La température du petit bassin est à 29.8 au lieu de 30.8 .	LEJEUNE DIDIER	03/01/2023 12:45	03/01/2023 13:57	Contrôle cahier d analyse ,contrôle affichage cyclope, contrôle température bassin :30.03° Contrôle production chauffage cki

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU GER

PISCINE DU LAC

Piscine du LAC					
N° de fiche	Date	Client	Libellé des travaux	Montant HT	État du ciblage
C23017117-1	25/01/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement pièces adoucisseur	749,01 €	Travaux terminés
C23017448-1	25/01/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement robinets de sécurité soupapes chasse libre	652,44 €	Travaux terminés
C23022699-1	31/01/2023	PISCINE DU LAC	Enlèvement de la cuve acide	564,75 €	Travaux terminés
C23094759-1	25/05/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement servomoteur V3V CTA bassin	669,77 €	Travaux terminés
C23094728-1	25/05/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement de 2 Capteurs de débit	2 217,27 €	Travaux terminés
C23094718-1	25/05/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement pompe échangeur chauffage grand bassin	1 250,25 €	Travaux terminés
C23094365-1	25/05/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement mitigeur local entretien	1 122,25 €	Travaux terminés
C23094706-1	25/05/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement cartouche mitigeur douches au dessus sauna	994,55 €	Travaux terminés
C23110127-1	20/06/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement carte déchloramineur 1	1 103,11 €	Travaux terminés
C23165825-1	05/10/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement pompe réchauffeur grand bassin	1 282,75 €	Travaux terminés
C23164597-1	25/05/2023		Réparation filtre n° 2 GB suite sinistre et remplacement préventif filtre n°1 (PEC 50%)	16 064,28 €	Travaux terminés
				26 670,43 €	

Suivi solde P3	
Piscine du LAC	
Solde au 31/12/2022	6 287,64 €
Recettes 2023	5 814,00 €
Dépenses 2023	26 670,43 €
Solde au 31/12/2023	- 14 568,79 €

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU GER

PISCINE GIRARDY

Piscine Girardy					
N° de fiche	Date	Client	Libellé des travaux	Montant HT	État du ciblage
G23073224-1	13/04/2023	PISCINE GIRARDY	Remplacement du collecteur pompes de filtration bassins fuyant	6 968,00 €	Attente de réponse client
C23064854-1	30/03/2023	PISCINE GIRARDY	Remplacement clapets, brides patageoire et injection acide	1 604,55 €	Travaux terminés
				1 604,55 €	

Suivi solde P3		
Piscine Girardy		
Solde au 31/12/2022	-	7 523,58 €
Recettes 2023		10 349,00 €
Dépenses 2023		1 604,55 €
Solde au 31/12/2023		1 220,87 €



LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

ACCES, RESERVATION ET VENTE EN LIGNE



LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

Inventaire du mobilier - zone sèche

Bureaux	4
Chaises de bureaux	6
Tableaux en liège	2
Tableaux blancs	4
Caissons rangements bureaux	9
Armoires de rangements	7
Ordinateurs fixes	2
Ordinateurs portables	4
Tripodes	2
Tables "manges-debouts"	3
Ecrans	4
Imprimante	1
Tables "manges-debouts"	5
Tabourets hauts	9
Claviers	6
Souris	6
Chaises	25
Tables	9
Vidéo projecteur	1

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

Inventaire par pièce - zone sèche

<u>Accueil</u>	Chaises de bureaux	2
	Ordinateurs fixes	2
	Ordinateur portable	1
	Tripodes	2
	Tables "manges-debouts"	4
	Armoires de rangements	3
	Imprimante	1
	Tabourets hauts	9
	Souris	2
	Clavier	2
	Caissons rangements bureaux	3
<u>Bureau direction</u> <u>1</u>	Chaises de bureaux	3
	Ordinateurs portables	3
	Ecrans	3
	Claviers	3
	Souris	3
	Tableaux en liège	2
	Tableaux blancs	3
	Caissons rangements bureaux	4
	Bureaux	3
<u>Bureau direction</u> <u>2</u>	Ecran	1
	Chaises	6
	Souris	1
	Clavier	1
	Caisson rangement bureau	2
	Chaise de bureau	1
	Bureau	1
<u>Salle de pause</u>	Table "mange-debout"	1
	Chaises	4
	Table	1

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

<u>Salle de réunion</u>	Tables	8
	Chaises	15
	Armoires de rangements	4
	Vidéo projecteur	1
	Tableau blanc	1

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

Matériel Aquasport	Nombre
Ballons AGOA	17
Aquabike	21
Blueball	27
Ceinture bodypalm L/XL	15
Ceinture bodypalm S/M	20
Charriots à roulettes	4
Gants de boxe	74
Gants palmés M	37 paires
Gants palmés S	5 paires
Haltères mousse	79
Haltères plastique	86
Hydrobarres	26
Hydrotones	55
Nénuphar	16
Trampoline	21
Vélo RPM	1

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

Matériel pédagogique	Nombre
Anneaux lestés	57
Apnéo	1
Balles de ping pong	57
Cage	1
Caisses grises petites	13
Caisses rangement grandes	2
Carrés lestés	4
Cerceaux	10
Cerceaux lestés	6
Cerceaux lestés arche	12
Etagères rangement	3
Frites apprentissage	91
Magilink plage	3
Magilink scratch	12
Paniers blanches	10
Paniers frites	4
Planches	58
Plots	15
Ponceau	1
Pont de singe	1
Pullbuoy	35
Rangements tapis	2
Tapis 1 trou	2
Tapis 2 trous	1
Tapis carrés à trou	6
Tapis plein	6
Tapis plein fin	2
Tapis rond	2
Tobbogans	2
Ventouses	12
Mini frites	12
Frites aquasport	32

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

Matériel bébés nageurs	Nombre
Assembleurs frites	34
Frites bébés nageurs	30
Patageoire	1
Pièces pour joindre	2
Tapis animaux	5
Tapis forme à trous	6
Tapis liaison	4
Tapis module	3
Voiture	1

ARMOIRE STOCK	
Lunette de protection	5
Boîte de gant S	1
Boîte de gant L	1
Boîte masque chirurgical	5
Couverture de survie	50
Boîte Tansoban	10
Boîte coton tige	3
Boîte serum physiologique	3
rasoir	9
tensiomètre	2
strip	12
strip	10
strip	9
Boîte compresse stérile	50
Masque oxygène S	23
Masque oxygène M	13
Masque oxygène L	12
Bavu adulte	4
Bavu enfant	2
Aspirateur mucosité	2
Masque oxygène enfant	6
Masque oxygène bébé	3

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

ARMOIRE PHARMACIE	
MATERIEL SAC SECOURS	NOMBRE
POCHE CENTRALE	
Bouteille O2	1
Sac masque BAVU	6 tailles
Boîte de gant (L)	1
Pochette masque chirurgicaux	1
Plaquette (fiches x3)	1
Stylo	1
CHU	1
POCHE LATÉRALE GAUCHE	
Canules différentes tailles	8
Aspirateur mucosités	1
Lunettes sécurité	1
BAVU différentes tailles	3
Masque haute concentration	2
Masque moyenne concentration	2
POCHE LATÉRALE DROITE HAUTE	
Serviette	1
Couverture de survie	4
DSA	1
Pochette verte	1
Electrode adulte	1
Electrode enfant	1

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE		V1	V2	V3	Commentaires	Photos
2 Pompes grand bassin avec pré filtre.	X				Marque KSB ETABLOC GN 100/250 année 2012. La manométrie est en bon état. Les pré filtres sont encrassés.	
Ensemble de vannerie en PVC.	X				Bon état général	
2 Pompes petit bassin avec pré filtre.	X				Marque KSB ETABLOC GN 80/250 année 2012. La manométrie est en bon état. Les pré filtres de marque CERT réf P 180/ 222 année 2011 sont encrassés.	
Pré filtre.				X	Encrassement prononcé des pré filtres.	
Ensemble de canalisations en PVC.	X				PVC Pression en très bon état général.	

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE		V1	V2	V3	Commentaires	Photos
Ensemble de filtres résine bobinés.	X				GB: 2 filtres de marque MMC type HC 254025200 Ø2500 , 4,90 m ² de surface filtrante unitaire. PB: 1 filtre idem au GB. 2 lignes de filtration	
Synoptique grand bassin.						
2 Pompes doseuse chlore grand et petit bassin.	X				De marque ETATRON Type DLX M AMB. En service en saison d'été, car l'hiver la chloration se fait par chlore gazeux.	
5 Pompes doseuses Flocculant, pH et neutralisant.	X				De marque ETATRON Type DLX M AMB.	
Ensemble d'analyseurs en continu.	X				Syclope EVASION EVA 4000 chambre de mesure et débitmètre pour chlore gazeux	

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE	V1	V2	V3	Commentaires	Photos
Injection chlore	X			2 Suppresseurs de marque GRUNDFOS type CNR 5-5 pour injection de chlore gazeux, pour l'hiver.	
Injection chlore	X			2 Hydro éjecteurs de marque CIFEC E 109-12 C	
Déchloramineurs	X			2 Appareils de marque UV GERMI type UV DECHLO 200L 300T. Les lampes sont en fin de vie.	
Pompe balai	X			De marque KSB type Filtra N 30D à pré filtre incorporé. (Boitier d'alimentation électrique ouvert)	
Chauffage des bassins	X			2 pompes KSB type Filtra N12D KS à pré filtre incorporé, pour le réseau secondaire de chaque filtration.	

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE		V1	V2	V3	Commentaires	Photos
Chauffage des bassins	X				3 Pompes GRUNDFOS type MAGNA 1 38-80-180. 2 pour le réseau secondaire GB et 1 pour le PB.	
Chauffage des bassins	X				3 Echangeurs à plaques de 240 KW unitaire, de marque URANUS sur régulation ZODIAC ATTENTION Amorce de fuite sur échangeur PB	
Distribution ECS	X				2 Ballons acier de 1500 litres unitaire, de marque ATLANTIC GUILLOT année 2012. La température de stockage est de 50 °C. Un ballon suffirait. La température de 50°C est insuffisante.	
Production ECS	X				Un échangeur de marque ATLANTIC GUILLOT année 2012 modèle RUS 612 DD sur régulation MAGNUM RUBIS T4 10 Millénium	
Circulation ECS	X				2 Circulateurs de marque SALMSON sur réseau primaire, un en service et un à l'arrêt. 1 Circulateur de marque SALMSON et un circulateur de marque GRUNDFOS sur réseau secondaire un en service et un à l'arrêt. Les tuyauteries sont réalisées en PE multicouche.	


LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE		V1	V2	V3	Commentaires	Photos
Adoucisseur	X				Un adoucisseur de marque PERMO BWT ALCYO 6075 avec bac de saumure de 100 litres.	
Adduction	X				Un disjoncteur SOCLA EN 12729, équipé de filtre à cartouche CINTROPUR. Bien contrôler l'état d'encrassement du filtre. La date de vérification annuelle obligatoire du disjoncteur n'est pas visible.	
Branchement "sauvage"				X	Remplissage des bassins. BRANCHEMENT INTERDIT	
Panoplie de comptage appoints des bassins	X				Ensemble en très bon état.	
Armoire électrique traitement d'eau	X				RAS	

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE		V1	V2	V3	Commentaires	Photos
Synoptique sous station, ECS et traitement d'air.						
Bacs tampon petit et grand bassin				X	Poser un revêtement sur les parois et au fond et remplacer les échelles métallique par du PVC.	
Ensemble de gaine aérouatique et tuyauteries en galerie technique	X				Bon état général. Pas de trace de rouille et d'humidité.	
Local réactifs.	X			X	Une cuve en polyéthylène de stockage acide de 1000 litres, équipée d'un bac de rétention. L'escalier d'accès fait de 3 parpaings posés au sol représente un danger extrême.	
Local réactifs.	X				Un bac de flocculant de 250 litres et un de neutralisant de 125 litres. Ils sont équipés de leurs bacs de rétentions. Le local est ventilé.	

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE		V1	V2	V3	Commentaires	Photos
Local chlore gazeux.	X		X		Manque le masque à gaz et les consignes de sécurité. Les tubes de chlores vides ou remplis doivent être obligatoirement sanglés pour les maintenir debout et éviter la chute.	
Local chlore gazeux.	X				Doseur galets pédiluves.	
Local chlore gazeux.	X				Détecteur de fuites.	
Sous station.	X				Une CTA vestiaires et douches de marque HYDRONIC type AXM45 confort, année 2012	
Sous station.	X				Alimentée par chauffage urbain : 2 échangeurs à 55 plaques unitaire de marque BARRIQUAND type S19 A 102 qui alimentent les départs suivants :	


LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE	V1	V2	V3	Commentaires	Photos
Départ piscine	X			Une pompe jumelée de marque SALMSON type DCX 80-150N	
Départ CTA	X			Une pompe jumelée de marque SALMSON type DCX 65-90N	
Départ radiateurs	X		X	Une pompe jumelée de marque SALMSON type DCX 32-35 dont la pompe n° 1 est HS (court-circuit)	
Vase d'expansion	X			De marque ZILMET et de 100 litres.	
Armoire électrique sous station.	X			Bon état général.	

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE		V1	V2	V3	Commentaires	Photos
CTA Bassin.	X				De marque THERECO type VRC P 33 M de 2016.	
CTA Bassin.				X	L'endroit est très dangereux. Risque de chutes. Installer un garde-corps et revoir tout le système de fermeture	
Local réserve canoé kayak.					Local de rangement.	
Climatisation des bureaux.	X				Accueil. De marque PANASONIC, plafonnier. En bon état visuel.	
Climatisation des bureaux.	X				Secrétariat : Un spit PANASONIC R410 A	

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE	V1	V2	V3	Commentaires	Photos
Climatisation des bureaux.	X			Direction : Un spit PANASONIC R410 A	
Climatisation des bureaux.	X			Chef de bassin : Un spit PANASONIC R410 A	
Machinerie d'ouverture de la toiture.	X			Bon état général.	
TGBT	X			Prévoir une peinture de sol.	

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE		V1	V2	V3	Commentaires	Photos
Production ECS.	X				Deux Ballons de 500 litres unitaire, électrique de marque LACAZE isolés par une jaquette en laine minérale année 2000. A proximité se trouve un mitigeur de marque TRUBERT taille 4.	
Chloration pédiluves.	X				Un surpresseur de marque LOWARA SM 90MB 14315	
Filtration.	X				3 Filtres à sable en résine de marque CALPLAS Ø2340 et de 4,12 m² de surface filtrante unitaire. Chaque filtre est équipé de son pressostat. La vannerie et manométrie sont en très bon état visuel.	
Synoptique						
Pompes de filtration bassins	X	X			1 Pompe de marque CALPEDA DNM 100/25 DC 2 Pompes KSB ETABLOC GN 100-250 année 2013 Ces pompes sont équipées de pré filtres CALPLAS.	

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE	V1	V2	V3	Commentaires	Photos
Ensemble de vannerie	X			Très bon état général.	
Chauffage des bassins	X			2 Réchauffeurs électriques marque PSA titane type RE 96 N de 133 Ampères.	
Régulation de la chloration GB		X		Un analyseur BAYROL Analyt. Attention à faire laisser tremper la sonde pH dans le KCL lors de l'arrêt de la piscine.	
Régulation de la chloration PB		X		Un analyseur de marque SWAN Combimat AM	
Régulation de la chloration pataugeoire			X	Un analyseur de marque EH type CONDUCTA POOL PAC non utilisé	

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE		V1	V2	V3	Commentaires	Photos
Régulation de la chloration PB				X	Un analyseur de marque SWAN COMPACT 402 Hors service.	
Débitmètres			X		3 débitmètres grand bassin, petit bassin et patageoire. A l'arrêt le jour de la visite.	
Floculation			X		2 pompes péristaltiques de marque ETATRON type PDMRVTYGON	
Irrigation vers analyseurs			X		Une pompe CALPEDA type CAM 60 E Attention au refroidissement du moteur Capot démonté.	
Filtre patageoire		X			Un filtre à sable en résine de marque CALPLAS Ø1260, 1,20 m ² de surface filtrante. Des fuites externes l'ont abimé.	

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE		V1	V2	V3	Commentaires	Photos
Pompe de filtration pataugeoire				X	De marque CALPEDA NM4 50-25 BE équipée d'un préfiltre CALPLAS à couvercle borgne	
Ensemble des couvercles de pré filtres	X					
Bac tampon pataugeoire	X				En PEHD, Ø155, H 153, utile 140.	
Chauffage pataugeoire				X	Un réchauffeur électrique de marque AQUALUX démonté hors service.	
Ventilation bac tampon des bassins		X			Installer un purgeur sur la manchette du tuyau souple ou la remplacer par du tube rigide.	

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

INVENTAIRE TECHNIQUE			V1	V2	V3	Commentaires	Photos
Armoire électrique		X			Bon état général. Cependant, la plaque de protection des contacts directs ne paraît pas efficace pour assurer la protection.		
Canalisations et comptage	X				Les canalisations sont en PVC pression en totalité. 2 compteurs d'appoint bassins et pataugeoire. Il manque un compteur pour l'eau chaude sanitaire.		
Local de stockage chlore		X			Revoir l'étanchéité du sol et la signalétique.		
Local de stockage chlore	X				Pompe doseuse de marque PROMINENT sans plaque signalétique.		
Local de stockage chlore	X				Station de dosage chlore pour les pédiluves de marque BAYROL Chlorilong G10. Démontée partiellement le jour de la visite.		

LES MATERIELS ET LES OUTILS

ACCES, RESERVATION ET VENTES EN LIGNES

Le centre de la piscine du Lac est équipé d'un contrôle d'accès fourni par la société Heitz.

Il comprend 2 postes d'accueil fixe.

Le contrôle d'accès à nos différents espaces est géré par le logiciel de fréquentation Heitz.

3 accès sont installés au total sur l'ensemble du site :

- 2 tripodes pour l'accès à l'espace aquatique
- 1 lecteur de bracelet pour l'accès à l'espace bien-être

Le logiciel de gestion de clientèle HEITZ permet un suivi plus précis de la gestion de nos abonnés.

-Fiche client personnalisée

-Mailing, remerciement, enquête, anniversaire, avertissement,

-SMS et courrier facilité

-Gestion statistique

Le contrôle d'accès	
Atouts	Axes d'amélioration
Les prélèvements des abonnements sont directement pris en compte sur le logiciel Heitz	Il n'y a pas d'écran sur le tripode pour l'affichage du nombre d'entrées restants date de fin des pass
Un fichier client complet	Le délai de réponse lors du passage du gadge
Possibilité de suivre les entrées des clients sans avoir leur bracelet	Le logiciel se déconnecte
Rapidité de création des clients	

LES MATERIELS ET LES OUTILS

ACCÈS, RÉSERVATION ET VENTES EN LIGNES

Moncentreaquatique.com est le portail web de référence des centres aquatiques du groupe Récréa qui développe de nombreuses fonctionnalités au service des internautes et des usagers :



- Vente en ligne d'entrées, ou de Pass d'activités y compris Académie du savoir-nager
- Réservation et paiement en ligne de prestations que les établissements enregistrent
- Géolocalisation et annuaire des centres (référencement)
- Chèque KDO à valoir dans les établissements ou Bon KDO prestations à valoir dans les établissements Spa.
- Présentation et « call to action » qui redirige sur les sites vitrines des centres
- Présentation des activités
- Newsletters pour promouvoir les activités et les opérations commerciales des établissements
- Blog actualités : contenus réguliers d'experts sur le sport et la santé
- Espace personnel des abonnés : pour gérer ses réservations d'activités, ou son inscription à des événements et s'inscrire à la newsletter de son établissement pour revoir ses actualités et ses offres commerciales

- **Pourquoi utiliser Moncentreaquatique.com ?**

Moncentreaquatique.com permet de faciliter la vie de nos usagers et de garder un lien fort avec la communauté.

- **Quel est le public visé et quand peuvent-ils l'utiliser ?**

Moncentreaquatique.com est à destination des usagers des établissements et des prospects en recherche d'activités, sport-santé, ludiques, savoir-nager ou détente. Ils peuvent l'utiliser avant et après être venus sur l'un de nos centres.

Il apporte des services digitaux pour faciliter l'expérience des usagers des centres aquatiques gérés par le groupe Récréa.

- **Quels sont les objectifs principaux de Mon Centre Aquatique ?**

Mon Centre Aquatique permet d'avoir une cartographie de tous les équipements gérés par le groupe Récréa via un système de géolocalisation puissant.

Il permet aussi un référencement organique pour faciliter la visibilité des équipements sur le Web. Cela permet notamment de positionner les pages web dédiées aux établissements que nous gérons en 1ere suggestion des moteurs de recherche tel que Google.

Enfin, il offre la possibilité de réserver des activités en ligne et de s'inscrire aux Pass d'activités ou Pass annuels d'apprentissage du savoir-nager...



LES RESSOURCES HUMAINES


L'ORGANIGRAMME

LES INDICATEURS RH

LA FORMATION



LES RESSOURCES HUMAINES L'ORGANIGRAMME



LES RESSOURCES HUMAINES

LES INDICATEURS RH




LES CHIFFRES CLES DE L'ANNEE 2023


Répartition des salariés en équivalent temps plein sur la base de 1 820h de travail par an par catégorie d'emploi

Profession	Nombre d'ETP
ACCUEIL	4,11
DIRECTION	2,05
HYGIENE	2,20
AQUATIQUE	7,42
TECHNIQUE	1,00
Total général	16,78

Répartition homme/femme




Répartition des contrats



Le **taux de rotation** ⁽¹⁾ d'emploi en contrat à durée indéterminée est de 14 % sur l'année 2023.

⁽¹⁾ La rotation d'emploi est égale à la moitié de la somme du nombre de salarié en CDI parti et entré en 2023 par rapport au nombre de salarié en CDI au 31 décembre 2022.

Répartition des absences par nature



LES RESSOURCES HUMAINES

LA FORMATION

CHIFFRES CLÉS GROUPE RÉCRÉA

43 % de salariés formés

1 778 stagiaires (*salarié suivant une action de formation*)

20 072 heures de formation

309 sessions de formation

1 270 K€ HT de dépenses formation (*salaires et frais annexes inclus*)

Soit 2,63 % de la masse salariale brute (MSB) dédié à la formation

CHIFFRES CLÉS PISCINE DU LAC ET GIRARDY

56 % de salariés formés

19 stagiaires (*salarié suivant une action de formation*)

155 heures de formation

13 sessions de formation

9 606 € HT de dépenses formation (*salaires et frais annexes inclus*)

Soit 2,56 % de la masse salariale brute (MSB) dédié à la formation


LES RESSOURCES HUMAINES

LA FORMATION




PROFIL DES STAGIAIRES

Stagiaires formés par sexe




Stagiaires formés par CSP




■ Employé ■ AMT

Stagiaires formés par âge



Stagiaires formés par poste



LES RESSOURCES HUMAINES

LA FORMATION

SESSIONS DE FORMATION

Répartition des stagiaires par domaine de formation



Sessions de formation internes/externes



FORMATIONS EN ALTERNANCE

2 contrats conclus en 2023

2 contrats d'apprentissage
- 2 BPJEPS AAN

5 alternants présents en 2023

5 contrats d'apprentissage
- 4 BPJEPS AAN
- 1 BTS Communication

LES RESSOURCES HUMAINES

LA FORMATION





ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES ACTIONS COMMERCIALES

LE TABLEAU DE BORD INTERNET

LES RESEAUX SOCIAUX

DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE



ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES ACTIONS COMMERCIALES

CALENDRIER DES ACTIONS COMMERCIALES 2023

	Objectif	Support	Cible
Janvier	1. OP / Mois Détox 2. Journées Portes Ouvertes	1. Facebook, Instagram, affichage dans le centre 2. Facebook, Instagram, affichage dans le centre	1. abonnés Essential 2. Non-abonnés
Février			
Mars	1. OP / Chèques cadeaux - fête des grands-mères	1. Facebook	1. Familles, petits enfants
Avril	1. OP / Objectif été - abonnement Flex	1. Facebook, affichage dans le centre	1. Non-abonnés, personnes ayant carte de 10 entrées
Mai	1. OP / Chèques cadeaux à gagner - fête des mères	1. Facebook	1. Familles, enfants
Juin	1. Week-end lutte contre la noyade	1. Facebook, Instagram, affichage dans le centre	1. Familles, adolescents, enfants
Juillet	1. Jeu concours de l'été	1. Facebook	1. Grand public : abonnés et clients de la Piscine du Lac, followers de la page Facebook
Août	1. Dispositif "Pass'Sport" - 50€ offerts	1. Facebook, affichage dans le centre	1. -18ans
Septembre	1. OP de rentrée	1. Facebook, Instagram, affichage dans le centre	1. Abonnés et non abonnés de la Piscine du Lac
Octobre			
Novembre			
Décembre	1. Offre flash -10% / Chèques cadeaux	1. Facebook	1. Grand public : abonnés et clients de la Piscine du Lac, followers de la page Facebook

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES ACTIONS COMMERCIALES

À la Piscine du Lac la communication externe s'effectue par différents canaux tels que l'affichage dans le centre, les réseaux sociaux ou encore l'emailing.

- OP bons/chèques cadeaux à l'approche de Noël 2023



- Dispositifs Pass'Sport, 50€ offerts sur les abonnements Ludinage, Ludimania et Ludiboo



ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES ACTIONS COMMERCIALES

- Grand jeu concours de l'été, à gagner : un abonnement annuel, une carte cadeau de 150€, un abonnement Ludinage ou Ludimania.



- Jeu concours de la Saint-Valentin, à gagner : un chèque cadeau de 250€



ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LE TABLEAU DE BORD INTERNET




ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES RESEAUX SOCIAUX

Croissance de la communauté

Piscine du Lac

3 486 - Abonnés	336 +78,72% Publications + Reels
------------------------------	--





66 - Acquis	29 - Perdu
--------------------------	-------------------------



Portée

Piscine du Lac



10,07K +4,45% Google Maps	57,6K -23,57% Google Search	67,67K -20,39% Total
--	--	-----------------------------------



Impressions de la page

Piscine du Lac

193,51K - Impressions	336 +78,72% Publications + Reels
------------------------------------	--



ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
LES RÉSEAUX SOCIAUX



RÉSEAUX SOCIAUX
LES PISCINES DE MONTARGIS

FACEBOOK

Nombres de likes



2022 **2023**

3289 → 3.5k

**Publications avec
 le plus de vues**

Nombre le plus élevé de réactions pour
 une publication



Publication Facebook
 [SOIRÉE ZEN] --- Tit tac, tic tac...
 La soirée zen fait son grand...
 23 nov 2023 à 02:00

INSTAGRAM

Nombres d'abonnés



2022 **2023**

584 → 649

**Publications avec les plus
 de likes**



ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

Communication "générale" / "réutilisable" :

TOUS À LA PISCINE !

SMILING PEOPLE COMMUNICATION

**TEMPS PLUVIEUX
=
INSTANTS JOYEUX !**

SMILING PEOPLE COMMUNICATION

INFORMATION IMPORTANTE

Exemples =

- Travaux,
- Fermetures exceptionnelles,
- Changement d'organisation (type aquasports sur réservation),

SMILING PEOPLE COMMUNICATION

EXCEPTIONNELLEMENT

Exemples =

- Annulation d'activité,
- Modification d'horaires

SMILING PEOPLE COMMUNICATION

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION
DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION



VÉRIFICATION DES ÂGES



Justificatif avec photo et date de naissance obligatoire pour les -18 ans

Carte d'identité, livret de famille, carnet de liaison... photos/copies acceptées



Merci de votre compréhension



ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION



ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE

LA RÉPUBLIQUE
DU CENTRE

mercredi 11 janvier 2023
Édition(s) : Loiret
Page 19
79 mots - < 1 min



MONTARGIS_OUVERTURE

Journée portes ouvertes à la piscine.

Montargis. Journée portes ouvertes à la piscine. La piscine du lac de Montargis organise une journée portes ouvertes le dimanche 22 janvier de 9 heures à 12 heures afin de faire découvrir ses activités, ses installations et des associations. Un atelier aquafitness bleu est planifié à 9 h 30, un autre d'abdo 30' à 10 h 30 et un dernier d'aquaboxing à 11 h 15. Sur inscription via www.moncentreaquatique.com ■



jeudi 12 janvier 2023 11:52
196 mots - 1 min

: UNIDIVERS.FR

www.unidivers.fr Journée portes ouvertes Piscine du Lac Piscine du lac Montargis

Catégorie d'Évènement: Journée portes ouvertes Piscine du Lac Piscine du lac, 22 janvier 2023, Montargis.

Journée portes ouvertes Piscine du Lac Dimanche 22 janvier, 08h00 Piscine du lac

Voir <https://lespiscinesdemontargis.fr/>

La piscine du Lac vous accueille à sa journée Portes Ouvertes, à l'occasion de la mise en place de son Opération Détox sur tout le mois de janvier. Cette journée est en partenariat avec les Journée...

Piscine du lac 1 Rue des Closiers, Montargis Montargis

La piscine du Lac vous accueille à sa journée Portes Ouvertes à l'occasion de la mise en place de son Opération Détox sur tout le mois de janvier. Cette journée est en partenariat avec les Journées du Sport et sera totalement gratuite (places limitées et sur inscription).

Venez découvrir nos différents ateliers tout au long de cette matinée. Nous vous proposerons des visites de la piscine, la présence d'associations avec leurs stands et 3 séances d'aquasports gratuites...

Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) :

2023-01-22T08:00:00+01:00

2023-01-22T11:00:00+01:00

©Piscine du Lac

Montargis

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE



mercredi 8 février 2023
Édition(s) : Loiret
Page 19
88 mots - < 1 min



MONTARGIS_OUVERTURE

Vu de Loing

Soirée spéciale femmes

Le vendredi 3 mars, de 20 heures à 23 heures, la piscine du Lac à Montargis remet en place l'événement « Ladies Night ». Une soirée durant laquelle les femmes sont mises à l'honneur avec un défilé de lingerie, de l'aquarythmo, des massages, de l'aromathérapie et un blind test dans une ambiance musicale. Attention, cette soirée sera sur inscription obligatoire et le nombre de place est limité. Les inscriptions se font sur le site www.moncentreaquatique.com ou au 02.38.55.49.95. ■




France Bleu
Orléans en Fête !

Présentateur : Catherine Caen
Format : Magazine - Région
Date : 26/02/2023
Séquence de 11:08:00 à 11:10:00



Émission du dimanche 26 février 2023 de 11h05 à 12h00

montargis grimpette coordinateur rythmo aromathérapie ladies imposteur baptême
during organisatrices nudi varier prestataire khimki level visualiser lingerie fitness night
massage



ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE



mercredi 1^{er} mars 2023
Édition(s) : Loiret
Page 25
5342 mots - ⌚ 21 min



MAGAZINE_LOIRET

Agenda des sorties

Animations

mercredi 1^{er} mars

Artenay. « Citrouille givrée ». Atelier créatif. Construction d'un théâtre de marionnettes « citrouille givrée ». Dès 4 ans. À 15 h au musée du Théâtre Forain. Quartier du Paradis. Tarif: 5 €. Réservation obligatoire sur www.musee-theatre-forain.fr.

Cirque et de l'illusion. Collection de costumes, de décors et de matériel de cirque et de magie. De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h au musée du Cirque et de l'illusion. D952. Tarifs : 8 €, 5,50 € (4-13 ans), gratuit moins de 4 ans. Tél. 02.38.35.67.50.

Ménestreau-en-Villette. Atelier Ni-choir. Atelier, observation et reconnaissance des oiseaux et décoration

Marcilly-en-Villette. Tél. 02.38.76.90.93.

Montargis. Ladie's Night. Au programme : défilé de lingerie, aquarythmo, blind test et ambiance musicale. Thème : rouge. De 20 h à 23 h à la piscine du Lac. Tarifs : 10 €, 15 €, 20 €. Inscriptions obligatoires sur www.moncentreaquatique.com



N° 4049
mercredi 7 au mardi 13 juin 2023
Édition(s) : Loiret
Page 12
87 mots - ⌚ < 1 min



MONTARGIS—EN DEUX MOTS

La piscine Girardy ouvrira le 1er juillet



Le samedi 1^{er} juillet sonnera le retour des événements à la piscine Girardy. Le jour d'ouverture, de 14 h 30 à 17 h 30, animation musicale, structure gonflable et d'autres surprises seront au programme. La structure gonflable fera son grand re-

tour sur l'eau. Vous pourrez la retrouver les lundis, mercredis et vendredis de 14 h 30 à 16 h 30. Cette année en plus de la structure gonflable, différentes animations seront proposées ponctuellement. ■

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE

LA RÉPUBLIQUE
DU CENTRE

jeudi 8 juin 2023
Édition(s) : Loiret
Page 24
97 mots - < 1 min



MONTARGIS_OUVERTURE

Vu de Loing

Ouverture de la piscine Girardy

À Montargis, il n'y a pas que la piscine du Lac. La piscine extérieure Girardy sera accessible à partir du samedi 1^{er} juillet et jusqu'au 31 août. Cette piscine sera ouverte cet été, du lundi au dimanche, de 10 heures à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 heures.

Une structure gonflable fera également son grand retour sur l'eau les lundis, mercredis et vendredis, de 14 h 30 à 16 h 30. Enfin, les mercredis après-midi, un DJ animera la piscine ! ■

LA RÉPUBLIQUE
DU CENTRE

dimanche 11 juin 2023
Édition(s) : Loiret
Page 12
77 mots - < 1 min



MONTARGIS

Prévention contre la noyade

La piscine du lac de Closier de Montargis organise une opération de lutte contre la noyade les samedi 24 et dimanche 25 juin de 14 à 17 heures. Les enfants pourront bénéficier gratuitement d'un test de niveau. Pour passer cette épreuve, l'enfant devra être obligatoirement inscrit. Soit à l'accueil du centre aquatique ou au 02.38.55.49.95, et être muni d'une pièce d'identité avec sa date de naissance et sa photo. ■

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE



N° 4050
mercredi 14 au mardi 20 juin 2023
Édition(s) : Loiret
Page 18
45 mots - ⌚ < 1 min



MONTARGIS – SPECTACLES / LOISIRS – IL Y A AUSSI...

DIMANCHE 18 JUIN Gala de natation artistique à Montargis

Rendez-vous pour une belle soirée devant le gala de natation artistique dimanche 18 juin à 18 heures, à la piscine du lac de Montargis. **Tarif : 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans. ■**

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur
du Gâtinois

N° 4050
mercredi 14 au mardi 20 juin 2023
Édition(s) : Loiret
Page 12
827 mots - 3 min



MONTARGIS

Le s Petits Potins de L'Eclaireur

Opération anti-noyades à la piscine du Lac



À l'approche des vacances d'été et des sorties à la piscine pour se rafraîchir, la direction de la piscine du Lac, à Montargis lance une campagne de tests gratuits pour les enfants le week-end des 24 et 25 juin. Chaque été, près de 1.000 personnes décèdent en France par noyade. Un quart des victimes ont moins de six ans. Pour éviter des drames, la piscine montargoise organise des tests de niveau. « Il n'est pas question d'apprendre aux enfants à nager mais de renseigner les parents sur le niveau de maîtrise de leurs enfants », explique Manon Argenson, coordinatrice relation clientèle à la piscine du Lac.

Les tests auront lieu de 14 à 17 heures samedi et dimanche par groupes de douze jeunes. Chaque jour, trois niveaux de nage seront testés. Les enfants doivent savoir nager.

Oyez oyez, utilisez des oyas !



A l'initiative de la mairie de Quiers-sur-Bezonde, les habitants ont pu se procurer des oyas à installer dans leur jardin et limiter les arrosages. Ce souci d'économie d'eau est déjà pratiqué par le service technique de la commune et les élus ont souhaité proposer cette pratique en invitant les quiersois à se procurer petits ou grands oyas, avec une participation à l'achat de 50% de la mairie. 140 oyas ont ainsi été commandés à une entreprise de l'Hérault, au sud de la France. Un groupement de commandes a été proposé aux communes alentours : Beauchamps-sur-Huillard et Coudroy ont ainsi participé à l'opération. A l'occasion de leur distribution, un document d'installation a été fourni.

Un « partenariat amical » entre Montargis et le comté de Changsa



« Afin de renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples chinois et français et de développer une coopération amicale », le comté de Changsa (province de Hunan, en Chine) et la Ville de Montargis ont signé le 8 juin un mémorandum d'accord de partenariat amical. Une délégation chinoise s'est en effet rendue ce jour-là à Montargis. « Les deux parties procéderont à des échanges d'expériences techniques dans les paysages municipaux et le verdissement des parcs, et construiront un espace de démonstration de jardins sino-français », est-il écrit dans le mémorandum d'accord. Des experts français seront invités à donner des conseils pour créer des petits jardins à la française dans le parc national de la zone humide du lac Songya. « On s'enverra des délégations d'échanges commerciaux, touristiques, agricoles et industriels et effectuera des visites mutuelles pour faciliter la communication et la coopération, est-il ajouté. Une exposition de produits de haute qualité aura lieu dans le comté de Changsa. Les produits de haute qualité de Montargis seront exposés dans les grandes surfaces de Changsa. »

Indiana Jones vu par

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE

L'Éclaireur
 Le Courrier du Gâtinois

N° 4050
 mercredi 14 au mardi 20 juin 2023
 Édition(s) : Loiret
 Page 13
 179 mots - 1 min



MONTARGIS—LE CONSEIL EN DEUX MOTS

Hausse des tarifs de la piscine du Lac à compter du 1er septembre

Les tarifs de la piscine du Lac, exploitée par Récréa en délégation de service public, augmenteront le 1^{er} septembre. Le ticket adulte passera de 2,70 à 2,90 €, par exemple. « Près de 80 % des tarifs de l'espace aquatique augmentent de 2,5 à 7 %, analyse Bruno Nottin. C'est le ticket individuel adulte, un de ceux qui concerne le plus grand nombre, qui

subit une des plus fortes augmentations. Tout un symbole. Les piscines continuent à coûter bien plus cher à la ville que lorsqu'elles étaient en gestion publique. Nous continuons de demander le retour à la gratuité pour les Montargois de plus de 60 ans, mesure en place quand la gauche gérait la ville. Et peu importent vos comparaisons fumeuses avec les

autres piscines localement. Ce qui nous importe, ce sont les augmentations concrètes pour les Montargois, qui dépassent les 20 % en 4 ans. » Le maire venait de souligner que les différents tarifs sont moins élevés à Montargis qu'à Châlette. ■

LA RÉPUBLIQUE
 DU CENTRE

samedi 17 juin 2023 06:00
 75 mots - 1 min

MONTARGIS

La natation fait son gala

Montargis. La natation artistique fait son gala dimanche. L'événement sera à vivre ce dimanche 18 juin à la piscine du Lac, à Montargis.

Grâce et esthétique seront à l'affiche du gala de natation artistique.

De beaux ballets patiemment répétés durant l'année par les naïades de l'USM Montargis natation artistique seront présentés au public, à 18 heures.

Le spectacle est garanti et ouvert à tous.

Pratique. Entrée 5 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Pour plus d'informations : nat.synchro.montargis@gmail.com



6517505.jpeg

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE



vendredi 23 juin 2023
Édition(s) : Loiret
Page 21
249 mots - 1 min



MONTARGIS_OUVERTURE

Une opération est organisée à la piscine du Lac ce week-end

Prévention sur la noyade auprès des enfants et des parents

La piscine du Lac organise une opération de lutte contre la noyade ce samedi et dimanche.

Ce samedi 24 et dimanche 25 juin, les enfants pourront bénéficier gratuitement d'un test de niveau. Une initiative portée par le délégataire Récréa dans l'ensemble de ces structures pour la première fois et en partenariat avec la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

Les enfants, à partir de six ans, pourront tenter d'obtenir un pass nautique pour ensuite pouvoir pratiquer une activité de canoë ou de kayak, un test de « savoir nager » en sécurité et un troisième pour éprouver leur capacité à nager en milieu naturel. Faire une roulade en avant ou en arrière dans l'eau, faire l'étoile sur le dos et d'autres exercices seront encadrés par un maître-nageur.

C'est l'occasion pour la piscine de faire de la prévention. « C'est une façon de sensibiliser les parents qui peuvent assister aux tests. Trop sou-

vent certains laissent leurs enfants sans surveillance. Ils se reposent sur la présence des maîtres-nageurs mais nous ne sommes pas une garderie. Un enfant à côté d'une pataugeoire doit être sous surveillance », explique Sami Syada, manager de la piscine du Lac.

Inscriptions. De 14 heures à 17 heures, sur inscription obligatoire à l'accueil du centre aquatique ou au 02.38.55.49.95, fournir une pièce d'identité avec date de naissance et photo de l'enfant. ■

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE



N° 4054
mercredi 12 au mardi 18 juillet 2023
Édition(s) : Loiret
Page 13
655 mots - ⌚ 3 min



MONTARGIS – AU CONSEIL MUNICIPAL

Débat sur la gestion des piscines



La gestion des piscines est confiée à la société Récréa.

Lors de la séance du conseil municipal du 3 juillet dernier, la question du choix du mode de gestion et d'exploitation des deux piscines municipales a également été abordée.

Pour rappel, la ville de Montargis a signé une concession de service public pour leur exploitation en décembre 2018. Entrée en vigueur en janvier 2019, celle-ci a une durée de 60 mois, sachant qu'un avenant de prolongation est envisagé jusqu'au 31 mai 2024.

Un rapport de principe pour le choix du mode de gestion a donc été présenté, prévoyant soit la gestion du service en régie, soit l'exploitation par une entreprise du service, la ville conservant la responsabilité et les

risques d'exploitation, soit la concession pleine du service, ce qui est aujourd'hui le cas avec Récréa.

Et dans l'hypothèse où la concession de services serait retenue par le Conseil municipal, la durée d'exploitation serait de 96 mois d'exploitation.

Le coût pour la ville augmente selon Bruno Nottin Une idée que rejette en bloc Bruno Nottin, l'élu communiste, pour le groupe Montargis pour tou-te-s.

« Les avantages de la DSP mis en avant dans le rapport sont fort contestables », souligne-t-il. « 54.210 € de révision contractuelle liée à l'inflation ont été votés en dépense de façon parfaitement scandaleuse alors que dans le contrat de DSP conclu entre la ville et RECREA il est écrit que le délégataire « poursuit l'exploitation du service à ses risques et périls ». Or l'augmentation du coût de l'énergie fait partie de ces risques de l'exploitation de ce service public. En fait, la délégation au privé coûte plus cher à la ville que l'ancienne gestion publique. Avant la gestion privée, le « coût » pour la ville était de 613.000

euros en 2017, 703.000 euros en 2018. Depuis le passage à la gestion privée, si on déduit de la subvention versée par la ville la redevance versée par Récréa à la ville, le « coût » pour la ville a explosé à 941.000 € en 2019, 967.000 € en 2020, 952.000 € en 2021 ! »

Et Bruno Nottin de pointer aussi du doigt la « compensation affermage », qui est le versement par la ville à Récréa de compensations pour sujétions de service public. « Elle augmente année après année et a dépassé le million d'euros dans le dernier rapport ».

Face à ces oppositions Benoit Digeon oppose la nette augmentation de la fréquentation de la piscine. « On a multiplié par trois la fréquentation. Et en plus, nous sommes une des piscines les moins chères de l'agglomération, contrairement à Châlette par exemple. Quant aux clients, qu'ils soient Montargois ou pas, ils s'estiment tous très satisfaits du service. Sans oublier que les scolaires peuvent toujours bénéficier de larges créneaux horaires. » ■

par Jean-Louis Macé

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE



N° 4061
 mercredi 30 août au mardi 5 septembre 2023
 Édition(s) : Loiret
 Page 11
 119 mots - < 1 min



MONTARGIS

Le défi « apnée » des plongeurs



L'USM Montargis plongée organise dimanche 17 septembre à la piscine du lac un événement entrant dans le cadre des Virades de l'espoir qui luttent contre le mucoviscidose. Tous les plongeurs et les nageurs du club seront mobilisés pour réaliser 12 heures d'apnée en relais. L'objectif est d'atteindre 1.000 longueurs de 25 mètres en 12 heures. Un don, qu'il soit grand ou petit, est source d'espoir pour les personnes atteintes de la mucoviscidose. La

participation du public sera donc un geste fort pour encourager la recherche sur cette maladie qui prive justement les malades de souffle.

Parallèlement au relais, des baptêmes de plongée seront accessibles au grand public. Plus d'info sur usmm-plongee.com ■

132 nageurs, 24 baptêmes et un défi relevé

À la piscine



Les plongeurs de l'USM ont consacré leur dimanche à la Virade en organisant un grand rendez-vous public à la piscine du lac. En chiffres, cela donne : 132 nageurs (dont de nombreux enfants) ayant parcouru 62,975 km, 24 baptêmes de plongée et un défi « 12 heures d'apnée » relevé avec brio !

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE

LA RÉPUBLIQUE
DU CENTRE #10000

mardi 5 septembre 2023
Édition(s) : Loiret
Page 20
643 mots - 3 min



MONTARGIS_OUVERTURE

Le centre aquatique de Châlette ouvre deux créneaux pour former au brevet de sauvetage

Ils ne veulent pas ramer chaque été

Ouvert en avril 2022, le centre aquatique Claude-Blin de Châlette-sur-Loing débute en cette rentrée 2023 deux formations pour passer le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). Un diplôme qui donne le droit d'exercer en tant que surveillant de baignade en piscine ou en plage afin d'assister les maîtres-nageurs.

Faute d'effectifs il a fallu aménager les horaires d'ouverture

La première formation se déroule tous les samedis de septembre à avril et est ouverte pour les nageurs à partir de 17 ans. Elle permet de prétendre au diplôme de BNSSA dès 2024. À la date de l'examen, il faut être âgé de 17 ans au moins. Pour exercer il faut avoir 18 ans ou être émancipé.

La deuxième formation a lieu le mardi soir de septembre à juin et s'adresse aux jeunes âgés de 15 à 17 ans. Cette dernière est « une sorte d'éveil à la formation de BNSSA pour les adolescents qui viennent nager chez nous et qui ont un bon niveau », explique Florent Goron, chef de bassin au centre aquatique Claude-Blin. Cinq jeunes se sont portés volontaires pour le moment.

Les tests d'entrée auront lieu mi-sep-

tembre pour les deux formations. Il faut maîtriser au moins trois nages et déboursier 450 euros pour la formation des 17 ans et plus. Le tarif appliqué pour les adolescents correspond aux frais d'inscription annuels de l'école de natation (160 euros pour les Chalettois, 205 pour les non Chalettois). Pas de frais supplémentaires donc. Les adolescents ayant un niveau plus modeste sont toujours les bienvenus au club ado.

« On a estimé qu'il fallait apporter quelque chose pour garder nos ados très bons nageurs mais qui ne sont pas en club. D'où cette prépa au BNSSA. On a aussi constaté qu'il y a de moins en moins de personnes pour travailler l'été. Au lieu de peiner à en trouver tous les ans, autant les former. Sur le nombre, on espère que quelques-uns seront motivés pour rester travailler avec nous. Quelqu'un qui a déjà évolué chez nous sait comment on fonctionne. Et ça rendra l'équipement davantage disponible au public », analyse Florent Goron, conscient que tous les nageurs formés n'exerceront pas nécessairement au sein de l'équipement chalettois. Pourtant le besoin est réel. Cet été la piscine a recruté huit BNSSA mais il en aurait fallu 3,5 supplémentaires. Pour compenser, la piscine qui devait ouvrir à partir de 12 heures jusqu'à 19 heures cet été, n'a ouvert qu'à partir de 14 heures.

Former puis diplômer

La convention signée entre la piscine

et la Fédération française de sauvetage et de secourisme autorise la tenue de la formation avec au programme secourisme, apnée, vitesse, théorie. Elle permet aussi de faire passer les examens de BNSSA. Chose que le chef de bassin envisage à terme de réaliser à Châlette car aujourd'hui les prétendants au diplôme doivent se rendre à Orléans. La piscine serait en mesure de respecter le cahier des charges d'un tel événement mais il faudrait au moins une vingtaine de candidats sur le plongeur. Ce point de ralliement pourrait rayonner jusqu'à Gien, Pithiviers et Ferrières-en-Gâtinais qui forment aussi des BNSSA.

À la piscine du Lac des Closiers, une formation au diplôme de BNSSA pourrait voir le jour en 2024 en partenariat avec l'USM Montargis Natation. Des discussions sont en cours entre le service des sports de la Ville et le délégué Récréa qui indique ne pas avoir eu de difficulté à recruter des saisonniers cet été. En revanche, il attend avec impatience l'arrivée de deux apprentis maîtres-nageurs à la rentrée. La piscine chalettoise cherche encore à pourvoir un poste de maître-nageur.

Pratique. Test d'entrée à la formation BNSSA et préparation BNSSA le samedi 16 septembre. Renseignements au 02.38.97.90.76.

Cécile Kettanjan cecile.kettanjan@centrefrance.com ■

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE

LA RÉPUBLIQUE
DU CENTRE

jeudi 21 septembre 2023 06:00
194 mots - 1 min

MONTARGIS

Le beau geste des apnéistes pour la recherche contre la mucoviscidose

Montargis. Le beau geste des apnéistes contre la mucoviscidose. À une semaine du grand rendez-vous national et local des Virades de l'espoir, le club de l'USM Montargis plongée a pour la première fois pris part dimanche de manière active à l'événement, en organisant un défi de 12 heures d'apnée non-stop.

Trente apnéistes du club montargois se sont relayés afin d'effectuer des longueurs de bassin, à la piscine du Lac. Ils ont ainsi couvert 1.799 longueurs de 25 mètres, soit 44,97 km en 12 heures. « Le club a enregistré 25 baptêmes de plongée durant la journée. Nous avons ainsi récolté auprès de dix-sept partenaires que nous avons démarchés la somme de 2.925 euros au profit de Vaincre la mucoviscidose, afin de contribuer au financement de la recherche contre la maladie », détaille Christophe Caclard, organisateur dans le club de ce défi de 12 heures d'apnée.

Dans le même temps, 132 nageurs de toutes générations ont symboliquement fait avancer la recherche, en parcourant la distance de 62,975 km. Récréa participera financièrement à cet effort à travers les entrées enregistrées.

D'autres actions se déroulent durant ce mois, particulièrement dans les divers collèges et lycées du Montargois, afin de faire avancer la recherche contre la maladie.



6598760.jpeg

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE

LA RÉPUBLIQUE
DU CENTRE

mardi 31 octobre 2023 09:00
633 mots - 3 min

MONTARGIS

Une semaine pour ne plus craindre la piscine : l'opération "comme un poisson dans l'eau" débute à Montargis

Durant la deuxième semaine des vacances, un groupe de dix enfants suivis par le centre communal d'action sociale, bénéficie de cours de natation gratuits à la piscine du Lac, pour l'opération "comme un poisson dans l'eau".

L'automne est bien avancé, la météo est pluvieuse à Montargis, alors quitte à être mouillé, autant que ce soit au chaud, à la piscine du Lac. En plus des horaires d'ouverture habituels et des cours payants, durant toute la seconde semaine des vacances de la Toussaint, un groupe de dix enfants âgés de 6 à 8 ans suit des cours gratuits d'initiation à la natation.

Lundi 30 octobre, premier jour de cette semaine intensive, pas question de sauter dans le grand bain. Josselin, le maître-nageur, réserve une longueur du petit bassin au groupe. Mais quand on a 8 ans ou moins, 1,40 mètre de profondeur est déjà une aventure. Alors les différents exercices ajoutent de la difficulté de manière croissante.

D'abord, les apprentis nageurs effectuent une première longueur en se tenant sur le bord. Puis, chacun son tour, les enfants essayent de mettre la tête sous l'eau, et pour certains, le défi est plus compliqué. Un garçon s'y reprend à plusieurs fois, petit à petit. D'abord, il descend juste le menton dans l'eau, puis la bouche, et il souffle pour faire des bulles. "Cette première séance de découverte m'apprend aussi à connaître les enfants", confie Josselin. Pour accompagner chacun au mieux, il doit savoir de quoi ils sont capables.

La piscine du Lac organise régulièrement des stages (payants) de natation pendant les vacances, avec des niveaux variés allant de l'initiation au perfectionnement. Depuis cinq ans à Montargis, aux vacances de la Toussaint, l'opération "comme un poisson dans l'eau" permet à un groupe de dix enfants de suivre un de ces stages d'initiation gratuitement, en priorité des enfants qui ont peu l'occasion de nager.

À l'échelle nationale, le groupe Récréa organise cette animation depuis 2014, en partenariat avec le Secours populaire, qui inscrit les enfants de ses bénéficiaires pour leur permettre de pratiquer une activité physique pendant les vacances. Cette année, à Montargis, exceptionnellement, huit jeunes sont venus par l'intermédiaire du centre communal d'action sociale (CCAS) et deux grâce à l'association Mille sourires (qui aide les familles en difficulté, notamment financières).

Anaïs, la seule fille du groupe, est celle qui se montre la plus à l'aise dans l'eau. Habituee de la piscine, elle annonce fièrement : "J'ai hâte d'aller dans le grand bassin." À l'inverse, Mouhamed-Yassine et Soulayman, 7 ans tous les deux, préfèrent attendre encore un peu. Meriem, la grande sœur de Soulayman, l'a accompagné sans participer au cours (c'est une nageuse aguerrie), elle confie :

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE

"En réalité, mon frère sait nager, mais il n'a pas confiance en lui."

Le petit groupe de dix enfants en plein exercice.

À l'issue de cette semaine, l'objectif de Josselin est que chacun soit assez à l'aise pour ne pas avoir peur des profondeurs. Car certains enfants paniquent vite ou n'osent pas mettre la tête sous l'eau. Ceux-là reproduisent souvent les peurs de leurs parents. À l'inverse, d'autres sont téméraires et n'ont pas conscience des risques. Josselin explique : "Ce sont deux extrêmes. Heureusement ce n'est pas le cas du groupe des poissons dans l'eau."

D'ici vendredi 3 novembre, les jeunes sauront rester en sécurité dans l'environnement de la piscine, mais pour savoir parfaitement nager sans protection, il sera nécessaire de s'entraîner un peu plus. Une semaine n'est pas assez, même avec un groupe restreint.

Mathieu Mouniqua, directeur de la piscine du Lac, aimerait réitérer l'opération en mars 2024, en dehors de l'événement national : "Je souhaite rendre la natation plus accessible, car il n'y a que des avantages à pratiquer une activité physique." Il espère également que les enfants reviendront sur leur temps libre. À voir leurs sourires, ils en auront certainement envie.

Jeffrey Charpentier



operation-comme-un-poisson-dans-l-eau-piscine-du-lac-montarg_6633428.jpeg

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE

L'Eclaireur
du Gâtinais

N° 4071
mercredi 8 au mardi 14 novembre 2023
Édition(s) : Loiret
Page 7
779 mots - ⌚ 3 min



EN GÂTINAIS—UNE SEMAINE POUR NE PAS CRAINDRE L'EAU

Prévenir les noyades, dès 6-8 ans



Grâce à l'opération « Comme un poisson dans l'eau », cinq séances gratuites ont été proposées à quelques enfants de Montargis, avec beaucoup de tact, de pédagogie.

Toute la semaine dernière, un petit groupe d'enfants a eu droit à des cours gratuits auprès d'un maître-nageur. C'est une belle initiative de Récréa, qui gère les piscines de Montargis, mais une goutte d'eau face aux besoins, considérables.

« L'idée n'est pas d'apprendre à nager en seulement une semaine, mais que chaque enfant accueilli sache se mettre en sécurité dans l'eau et n'en ait plus peur », explique Mathieu Mouniqua.

L'équipe du nouveau directeur de la piscine du Lac, à Montargis, vient de relayer l'opération nationale que Ré-

créa propose (dans tous les bassins de France qu'elle gère en délégation) au bénéfice de quelques enfants qui ont peu l'occasion de nager.

M. Mouniqua a d'abord cogné à la porte du Secours populaire pour être en contact avec des familles défavorisées dont au moins un enfant n'est pas à l'aise dans un bassin. L'association caritative n'obtenant pas de candidats, le directeur s'est tourné vers le CCAS de Montargis (Centre communal d'action sociale) et l'association Mille Sourires.

Il y a parfois phobie ou inconscience du danger Encouragés par leurs parents, une dizaine d'enfants âgés de 6 à 8 ans ont été choyés par le personnel de la piscine du Lac, de lundi à vendredi dernier.

Mettre la tête sous l'eau est un cap pour beaucoup. On descend alors juste le menton sous la surface, puis la bouche, et l'on souffle pour faire des bulles. Josselin, le maître-nageur, avance par paliers, apprend à jauger les limites de chaque élève. Progres-

sivement, les différents exercices ajoutent de la difficulté en douceur. Aller dans le grand bassin devient une victoire, on apprend à respirer calmement. « Mon objectif est que chacun soit assez à l'aise pour ne pas avoir peur. Certains reproduisent souvent les peurs de leurs parents », témoigne Josselin. « À l'inverse, d'autres sont téméraires et n'ont pas conscience des risques. Ce sont deux extrêmes. Heureusement ce n'est pas le cas du groupe des poissons dans l'eau. » À la piscine du Lac, Mathieu Mouniqua aimerait réitérer l'opération en mars, en dehors de l'événement national : « Je souhaite rendre la natation plus accessible, car il n'y a que des avantages à pratiquer une activité physique ». Il espère également que les enfants reviendront sur leur temps libre.

La piscine du Lac organise régulièrement des stages (payants) de natation pendant les vacances, avec des niveaux variés allant de l'initiation au perfectionnement. ■

par J.-M. T.

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE



N° 4077
 mercredi 20 au mardi 26 décembre 2023
 Édition(s) : Loiret
 Page 14
 270 mots - ⌚ 1 min



MONTARGIS

Informations pratiques

Rassemblements Gaza/Palestine. Des rassemblements pour la Paix et un cessez le feu immédiat à Gaza auront lieu les mercredis 20, 27 décembre et 3 janvier de 18 h 30 à 19 h 15, place Mirabeau.

Boutique Ephémère de Noël. Jusqu'au 30 décembre, des artisans, créateurs, producteurs... vous proposent une large gamme de cadeaux 100 % local pour petits et grands, du lundi au samedi inclus de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 heures à l'Office de Tourisme de l'Agglomération de Montargis.

Piscine du lac. En raison de sa fer-

meture technique annuelle, la piscine du lac fermera ses portes du dimanche 24 décembre au dimanche 7 janvier inclus.

Collecte de sang. La première collecte 2024 aura lieu vendredi 5 janvier à la salle Carnot de 15 à 19 heures. Prendre rendez-vous sur le site www.dondesang.efs.sante.fr

Conférence sur la déficience auditive et visuelle à l'Hôtel-de-Ville de Montargis. La Maison de la Déficience Visuelle et de l'Autonomie d'Orléans, en partenariat avec le CAIS de Blois, organise une conférence d'information de sensibilis-

taion et de prévention sur la déficience auditive et visuelle et les outils de compensation, salle Girodet de l'Hôtel-de-Ville, mardi 16 janvier de 10 à 12 heures. Jeudi 25 janvier, de 10 à 12 heures, un atelier de démonstration et prise en main des aides techniques aura également lieu à l'Hôtel-de-Ville.

UAICF. Assemblée générale ordinaire dimanche 14 janvier à 15 heures au siège de l'association situé 178, rue Duchesne-Rabier à Montargis. ■



LA FREQUENTATION

FREQUENTATION PAR CATEGORIE

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS



LA FREQUENTATION


FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

PISCINE DU LAC

FREQUENTATION PAR CATEGORIE PISCINE DU LAC

	Entrées	Wellness	Pass activités (basic, premium, all inclusive, abos enfants)	Abonnements adultes	Scolaires	Autres produits (événementiels, assos et groupes)	TOTAL
Janvier	1467	170	454	2014	2721	745	7571
Février	2293	167	442	1869	808	699	6278
Mars	1487	142	478	1985	827	785	5704
Avril	2363	117	447	1620	974	688	6209
Mai	2532	103	456	1733	826	684	6334
Juin	3137	62	413	1898	843	659	7012
Juillet	3637	47	431	1529	0	2	5646
Août	5076	82	408	1369	0	1	6936
Septembre	3198	71	474	1703	1493	673	7612
Octobre	4927	131	421	2012	1226	671	9388
Novembre	1202	145	378	1849	2114	785	6473
Décembre	729	82	326	1251	2149	619	5156
Total 2023	32048	1319	5128	20832	13981	7011	80319
Total 2022	59 806	1 331	5 119	23 573	9 363	4 500	103 692
Total 2021	24451	30	406	4824	9552	837	40 100

SUIVI DE LA FREQUENTATION ANNUELLE




LA FREQUENTATION

FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

PISCINE GIRARDY

FREQUENTATION PAR CATEGORIE PISCINE GIRARDY


	Entrées	Pass activités (basic, premium, all inclusive, abos enfants)	Abonnements adultes	Autres produits (événementiels, assos et groupes)	TOTAL
Juillet	2465	1	126	601	3193
Août	2606	5	115	562	3288
Total 2023	5071	6	241	1163	6481
Total 2022	9 804	0	144	886	10 834
Total 2021	3066	0	147	460	3673



LA FREQUENTATION

FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

REPARTITION DE LA FREQUENTATION 2023



LA FREQUENTATION

FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

3 abonnements sont proposés au sein du centre aquatique de la Piscine du Lac.

- Le Classic = Accès à la piscine en illimité, pas d'attente au niveau de l'accueil.
- L'Essential = Accès à la piscine en illimité, à l'espace bien-être et à toutes les activités Basic
- L'Excellence = Accès à la piscine en illimité, à l'espace bien-être et à toutes les activités Basic + les activités Premium

Pour posséder l'un de ces abonnements il existe deux modes de règlement.

Le règlement dit annuel, la clientèle règle son abonnement soit en intégralité soit en 3 fois sans frais et l'abonnement « Flex » payable mensuellement avec un prélèvement le 5 du mois en cours.

Nous avons sur la fin d'année 2023, 320 abonnés actifs sur la Piscine du Lac de Montargis.

La moyenne de la fréquentation est de 5 fois par mois par abonné.



LA FREQUENTATION


FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

Durant l'année 2023 la répartition de la fréquentation a été la suivante :

Abonnés à fin Décembre 2023 :

Abonnés actifs :

- 143 Abonnés annuels
- 177 Abonnés Flex




LA FREQUENTATION

FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

Répartition des Abonnés Flexibles :

A fin décembre 2023, la répartition par type d'abonnement pour les abonnés flexible, est répartie de la façon suivante :

- Flexible Classic 23 abonnés
- Flexible Essentiel 104 abonnés
- Flexible Excellence 50 abonnés




LA FREQUENTATION

FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

Répartition des Abonnés Annuels :

A fin décembre 2023, la répartition par type d'abonnement pour les abonnés annuels, est répartie de la façon suivante :

-Annuel Classic	33 abonnés
-Annuel Essentiel	43 abonnés
-Annuel Excellence	67 abonnés




LA FREQUENTATION

FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

Répartition de la fréquentation des Abonnés Annuels :

A fin Décembre 2023, la fréquentation pour les abonnés annuels, est répartie de la façon suivante :

-Annuel Classic	2 819 passages
-Annuel Essentiel	1 507 passages
-Annuel Excellence	5 007 passages




LA FREQUENTATION

FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

Répartition de la fréquentation des Abonnés Flexibles :

A fin décembre 2023, la fréquentation pour les abonnés flexibles, est répartie de la façon suivante :


-Flexible Classic	1 712 passages
-Flexible Essentiel	4 545 passages
-Flexible Excellence	2 389 passages



LA FREQUENTATION

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION			
	2021	2022	2023
Fréquentation totale	49 267	100 960	74 988



LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Provenance	%
Usagers de la Com Com	70%
45120 CEPOY	2,37%
45120 CHALETTE SUR LOING	6,17%
45120 CORQUILLEROY	2,39%
45200 PAUCOURT	1,33%
45200 AMILLY	15,11%
45200 MONTARGIS	24,44%
45700 LOMBREUIL	0,23%
45700 CHEVILLON SUR HUILLARD	1,98%
45700 CONFLANS SUR LOING	0,41%
45700 MORMANT SUR VERNISSON	0,25%
45700 PANNES	3,79%
45700 SAINT MAURICE SUR FESSARD	0,50%
45700 SOLTERRE	0,45%
45700 VILLEMANDEUR	9,19%
45700 VIMORY	1,46%



LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	30%
01450 PONCIN	0,02%
03300 CUSSET	0,02%
03400 YZEURE	0,02%
05120 LARGENTIERE	0,02%
10120 LEPINE	0,02%
10290 FAUX-VILLECERF	0,02%
13012 MARSEILLE	0,02%
13620 CARRIE LE ROUEY	0,04%
14000 CAEN	0,05%
14200 AIROVILLE	0,02%
17300 ROCHEFORT	0,02%
18130 JUSSY-CHAMPAGNE	0,02%
18150 GERMINY L'EXEMPLE	0,02%
18200 SAINT AMAND MOROND	0,02%
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	0,02%
18260 ASSIGNY	0,02%
18320 COURS LES BAINS	0,02%
25000 BESANCON	0,02%
28170 TREMBLAY LES VILLAGES	0,02%
28400 NOGENT LE ROTROU	0,02%
29910 TREGUNC	0,02%
32200 GIMONT	0,02%
33160 SAINT MEDARD EN JAL	0,02%
33260 LA TESTO DE BUCH	0,02%
33380 MIOS	0,02%
33600 PESSAC	0,02%
34790 LOUPENAZ	0,02%
35000 RENNES	0,04%
35290 SAINT MEEN LE GRAND	0,02%
35600 REDON	0,02%
35650 LE HREU	0,02%
35700 RENNES	0,02%
36120 ARDENTES	0,02%
37000 TOURS	0,04%
37170 CHAMBRAY LES TOURS	0,02%

LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
38140 RIVES	0,02%
38400 SAINT MARTIN D'HERES	0,02%
38410 ST MARTIN D'URIAGE	0,02%
41000 BLOIS	0,02%
41350 HUISSEAU SUR COSSON	0,02%
41360 EPUISAY	0,02%
43350 BELLEVUE LA MONTAGNE	0,02%
44000 NANTES	0,05%
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE	0,02%
45 CHATEAUNEUF SUR LOIRE	0,04%
45000 COURS MARIGNY	0,02%
45000 ORLEANS	0,22%
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE	0,05%
45110 GERMINY DES PRES	0,02%
45110 SAINT MARTIN D'ABBAT	0,04%
45120 GIROLLES	0,40%
45130 MEUNG SUR LOIRE	0,04%
45140 ORMES	0,02%
45140 SAINT JEAN DE LA RUELE	0,07%
45150 JARGEAU	0,02%
45160 OLIVET	0,04%
45170 NEUVILLE AUX BOIS	0,04%
45200 CHATEAURENARD	0,11%
45210 BAZOCHES SUR LE BETZ	0,09%
45210 CHEVANNES	0,09%
45210 FERRIERES EN GATINAIS	0,88%
45210 FONTENAY SUR LOING	0,83%
45210 GRISSELLES	0,34%
45210 LA CHAPELLE SAINT SEPULCRE	0,25%
45210 LA SELLE EN HERMOY	0,81%
45210 LA SELLE SUR LE BIED	0,34%
45210 LOUZOUER	0,27%
45210 MERINVILLE	0,04%
45210 NARGIS	0,45%
45210 PERS EN GATINAIS	0,05%

LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
45210 ROZOY LE VIEIL	0,04%
45210 THORAILLES	0,18%
45220 CHATEAU RENARD	0,50%
45220 CHUELLES	0,63%
45220 DOUCHY MONTCORBON	0,04%
45220 DOUCY	0,05%
45220 GY LES NONNAINS	0,25%
45220 MELLEROY	0,11%
45220 SAINT FIRMIN DES BOIS	0,07%
45220 SAINT GERMAIN DES PRES	1,06%
45220 TOUCY	0,02%
45220 TRIGUERES	0,18%
45230 AILLANT SUR MILLERON	0,02%
45230 CHATILLON COLLIGNY	0,59%
45230 DAMARIE SUR LOING	0,09%
45230 LA BUSSIÈRE	0,04%
45230 LA CHAPELLE SUR AVEYRON	0,16%
45230 MONTBOUY	0,25%
45230 SAINT MAURICE SUR AVEYRON	0,05%
45230 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS	0,31%
45240 LA FERTE ST AUBIN	0,02%
45250 BRIARE	0,04%
45260 CHAILLY EN GATINAIS	0,23%
45260 CHATENOY	0,05%
45260 LA COUR-MARIGNY	0,29%
45260 LORRIS	0,40%
45260 MONTEREAU	0,05%
45260 NOYERS	0,22%
45260 PRESNOY	0,29%
45260 THIMORY	0,49%
45260 VIEILLEMAISON	0,04%
45270 OUZOUEUR SUR BELLEGARDE	0,04%
45270 AUVILLIERS EN GATINAIS	0,09%

LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
45270 BEAUCHAMPS	0,04%
45270 BELLEGARDE	0,36%
45270 CHAPELON	0,11%
45270 FREVILLE EN GATINAIS	0,04%
45270 LADON	0,56%
45270 MEZIERES EN GATINAIS	0,05%
45270 MOULON	0,11%
45270 NESPLOY	0,05%
45270 QUIERS SUR BEZONDE	0,29%
45270 VILLEMOUTIERS	0,31%
45290 BOISMORAND	0,07%
45290 LANGESSE	0,04%
45290 LE MOULINET SUR SOLIN	0,11%
45290 LES CHOUX	0,02%
45290 NOGENT SUR VERNISSON	1,06%
45290 OUSOY EN GATINAIS	0,47%
45290 OUZOUEUR DES CHAMPS	0,11%
45290 PRESSIGNY LES PINS	0,40%
45290 VARENNES CHANGY	0,54%
45300 ASCOUX	0,02%
45300 BOYNES	0,04%
45300 ESCRENNES	0,04%
45300 PITHIVIERS	0,05%
45300 YEVRE LA VILLE	0,02%
45320 CHANTECOQ	0,29%
45320 COURTEMAUX	0,05%
45320 COURTENAY	0,56%
45320 ERVAUVILLE	0,04%
45320 FOUCHEROLLES	0,02%
45320 SAINT HILAIRE LES ANDRESIS	0,18%
45320 ST HILAIRE LES ANDRESIS	0,05%
45340 AUXY	0,05%
45340 BARVILLE EN GATINAIS	0,04%
45340 BATILLY EN GATINAIS	0,07%
45340 BEAUNE LA ROLANDE	0,22%
45340 BOISCOMMUN	0,07%

LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
45340 BONNE LA ROLLANDE	0,05%
45340 CHAMBON	0,02%
45340 EGRY	0,09%
45340 JURANVILLE	0,02%
45340 MONTLIARD	0,04%
45340 NIBELLE	0,04%
45360 CERNOY EN BERRY	0,02%
45360 CHATILLON SUR LOIRE	0,05%
45360 PIERREFITE ES BOIS	0,02%
45360 SAINT LOUP DES VIGNES	0,02%
45390 BROMEILLES	0,04%
45390 LA NEUVILLE SUR ESSONNE	0,02%
45390 PUISEAUX	0,05%
45400 ORSAY	0,02%
45430 BOU	0,02%
45430 CHECY	0,14%
45430 MARDIE	0,02%
45450 FAY AU LOGES	0,07%
45460 BOUZY LA FORET	0,02%
45460 LES BORDES	0,02%
45470 TRAINOU	0,04%
45490 CORBEILLES	0,22%
45490 COURTEMPIERRE	0,02%
45490 GONDREVILLE	0,27%
45490 LORCY	0,13%
45490 MIGNERES	0,09%
45490 MIGNERETTES	0,14%
45490 PREFONTAINES	0,09%
45490 SCEAUX DU GATINAIS	0,13%
45490 TREILLES DU GATINAIS	0,14%
45500 GIEN	0,09%
45500 POILLY LEZ GIEN	0,02%
45500 SAINT BRISSON SUR LOIRE	0,04%
45520 CHEVILLEY	0,02%
45530 SURY AUX BOIS	0,07%
45530 VITRY AUX LOGES	0,04%

LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL	0,02%
45570 DAMPIERRE EN BURLY	0,02%
45570 OUZOUEUR SUR LOIRE	0,04%
45600 SULLY SUR LOIRE	0,04%
45600 SAIT PERE SUR LOIRE	0,02%
45600 ST FLORENT	0,02%
45680 DORDIVES	0,49%
45700 CORTRAT	0,05%
45700 MIGNIERE	0,02%
45700 MONTCRESSON	1,35%
45700 ST HILAIRE SUR PUISEAUX	0,11%
45700 ST MAURICE SUR FESSARD	0,79%
45700 VILLEBOQUES	0,25%
45720 COULLONS	0,02%
45730 SAINT BENOIT SUR LOIRE	0,02%
45760 VENNECY	0,02%
45800 SAINT JEAN DE BRAY	0,04%
49300 CHOLET	0,02%
57000 METZ	0,04%
57020 CHATEAU LANDON	0,02%
57200 SARGUEMINNES	0,02%
58000 NEVERS	0,02%
58350 CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS	0,02%
58450 NEVY SUR LOIRE	0,02%
59130 LAMBERSART	0,05%
59139 WATTIGNIES	0,02%
59282 DOUCHY LES MINES	0,02%
59390 TOUFFLERS	0,02%
59640 DUNKERQUE	0,02%
59700 MARCQ EN BAROEUL	0,02%
60200 CALAIS	0,02%
61000 ALENCON	0,02%

LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
61140 BAGNOLES DE L'ORME	0,02%
62118 FAMPOUX	0,02%
62223 ATHIES	0,02%
62340 PIHEN LES GUINES	0,02%
62400 BETHUNE	0,02%
63000 CLERMONT FERRAND	0,02%
63400 CHAMALIERES	0,02%
63590 TOURS SUR MEYMONT	0,02%
67230 BENFELD	0,02%
67500 BATZENDORF	0,02%
69005 LYON	0,02%
69290 ST GENIES LES OLLIERES	0,02%
69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON	0,02%
71380 OSLOM	0,02%
72100 LE MANS	0,02%
73170 SAINT JEAN DE CHEVELU	0,02%
74350 CERNEX	0,04%
74370 ARGONNAY	0,02%
75000 PARIS	0,74%
76200 DIEPPE	0,02%
77000 MELUN	0,04%
77130 MONTERAU FAULT YONNE	0,04%
77140 NEMOURS	0,09%
77167 POLIGNY	0,04%
77210 AVON	0,07%
77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE	0,02%
77280 OTHIS	0,02%
77300 FONTAINBLEAU	0,04%
77340 PONTAULT COMBO	0,02%
77420 CHAMPS SUR MARNE	0,02%
77460 SOUPES SUR LOING	0,22%
77470 MONCEAU LES MEAUX	0,02%
77550 MOISSY	0,02%
77570 CHATEAU LANDON	0,40%
77620 BRANSLES	0,14%
77690 MONTIGNY SUER LOING	0,04%

LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
77760 LA CHAPELLE LA REINE	0,02%
77890 BEAUMONT DU GATINAIS	0,07%
77940 THOURY FERROTTE	0,04%
78190 TRAPPES	0,02%
78520 LIMAY	0,02%
78810 YVELINNES	0,02%
78970 MESIERE SUR SEINE	0,02%
79200 PARTHENAY	0,02%
79250 NEUIL LES AUBIERS	0,02%
83400 HYERES	0,02%
83630 REGUSSE	0,02%
88470 LA VOIVRE	0,02%
88560 ST MAURICE SUR MOSELLE	0,02%
89000 AUXERRE	0,04%
89100 SENS	0,07%
89110 LES ORMES	0,02%
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE	0,11%
89150 BRANET	0,11%
89220 ROGNY LES SEPTS ECLUSES	0,14%
89330 SAINT JULIEN DU SAULT	0,02%
89340 VILLEBLEBIN	0,05%
89350 GRANDCHANT	0,02%
89380 APPOIGNY	0,04%
89400 EPINEAU LES VOS	0,02%
89500 BUSSY LE REPOS	0,09%
91100 CORBEILLE ESSONNE	0,02%
91160 LONGUMENT	0,02%
91180 ST GERMAIN LES ARPAJON	0,02%
91270 VIGNEUX SUR SEINE	0,02%
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY	0,02%
91300 MASSY	0,02%
91310 LAMPON SUR ORGE	0,02%
91380 CHILLY MAZARIN	0,02%

LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors Com Com	
91510 JEANVILLE SUR JUINE	0,02%
91540 MENNECY	0,02%
91570 BIÈVRES	0,02%
91600 SAVIGNY SUR ORGES	0,02%
91650 BREUILLET	0,02%
92000 NANTERRE	0,04%
92120 MONTROUGE	0,02%
92150 SURESNES	0,02%
92160 ANTHONY	0,04%
92170 VANVES	0,02%
92200 NEUILLY SUR SEINE	0,02%
92310 SEVRES	0,02%
92340 BOURG-LA-REINE	0,02%
92350 LE PLESSY ROBINSON	0,02%
92400 COUBEVOIE	0,02%
92500 REUL MALMAISON	0,02%
93100 MONTREUIL	0,02%
93160 NOISSY LE GRAND	0,02%
93170 BAGNEOLET	0,02%
93250 VILLEMOMBLE	0,04%
93410 VAUJOUR	0,04%
94000 CRETEIL	0,04%
94110 ARCUEIL	0,02%
94120 FONTENAY SOUS BOIS	0,04%
94140 ALFORTVILLE	0,02%
94200 IVRY	0,02%
94260 FRESNE	0,02%
94310 ORLY	0,02%
94340 SAINTE MAURE DES FOSSES	0,02%
94470 BOISSY ST LEGER	0,02%
94500 CHAMPHIGNY SUR MARNE	0,02%
94600 CHOISY LE ROI	0,02%
95100 ARGENTEUIL	0,02%
Total	100%



LES RECETTES

LA GRILLE TARIFAIRE

LES RECETTES PAR CATEGORIE

L'EVOLUTION DES RECETTES



LES RECETTES

LA GRILLE TARIFAIRE

GRILLE TARIFAIRE SEPTEMBRE 2023	
Tarifs entrées	Tarif public
Entrées aquatiques	
Adulte	2,90 €
Enfant	2,10 €
Enfant de moins de 3 ans	Gratuit
Entrée évènementielle	10,00 €
Entrée groupe et centres de loisirs Hors Montargis	2,10 €
10 entrées aquatiques	
10 entrées	21,50 €
Bien-être et aquatique	
1 entrée espace bien-être	8,00 €
entrée all-inclusive	17,00 €
Tarif Activités	
Tarif public	
1 activité Basin	11,50 €
10 séances Basic	102,00 €
1 séance Premium	14,50 €
10 séances Premium	130,00 €
Stage vacances (5 séances)	55,00 €
Anniversaire	125,00 €
Enfant supplémentaire anniversaire	12,50 €

LES RECETTES

LA GRILLE TARIFAIRE

Tarifs abonnements	Tarif public
Abonnements Flexibles	
Classic	22,00 €
Essential	37,00 €
Excellence	50,00 €
Abonnements Annuels	
Classic	260,00 €
Essential	420,00 €
Excellence	490,00 €
Ludiboo	150,00 €
Kid's Mania	333,00 €
Pass-annuel natation	330,00 €
Autres Tarifs	
Caution ou re-cr�ation carte ou bracelet	5,00 €
Frais d'adh�sion � smiling community	30,00 €

LES RECETTES

LES RECETTES PAR CATÉGORIE

LES RECETTES COMMERCIALES MENSUELLES TTC PAR CATEGORIE PISCINE DU LAC								
	Entrées	Wellness	Activités	Abonnements	Autres produits	Scolaires payants	Accessoires	Total
Janvier	8 001 €	1 919 €	2 471 €	12 037 €	300 €		1 275 €	26 011 €
Février	9 511 €	1 643 €	2 539 €	9 091 €	230 €	14737	1 317 €	39 076 €
Mars	7 211 €	1 259 €	2 875 €	9 405 €	816 €		2 039 €	23 612 €
Avril	9 239 €	1 261 €	2 204 €	8 843 €	1 226 €		1 898 €	24 671 €
Mai	9 694 €	1 118 €	2 453 €	9 402 €	90 €		3 141 €	25 897 €
Juin	11 689 €	503 €	8 150 €	12 535 €	102 €		2 443 €	35 423 €
Juillet	12 423 €	507 €	8 161 €	9 577 €	1 000 €		3 781 €	35 449 €
Août	15 249 €	734 €	12 338 €	12 669 €	500 €	10164	3 285 €	54 939 €
Septembre	12 114 €	582 €	15 080 €	15 285 €	215 €	13985	2 970 €	60 230 €
Octobre	7 652 €	1 572 €	2 853 €	17 165 €	250 €		1 969 €	31 461 €
Novembre	5 684 €	1 323 €	2 021 €	10 457 €	955 €		2 310 €	22 750 €
Décembre	4 066 €	726 €	612 €	6 915 €	234 €		532 €	13 085 €
Total 2023	112 533 €	13 147 €	61 757 €	133 381 €	5 918 €	38 886 €	26 960 €	392 604 €
%	29%	3%	16%	34%	2%	10%	6%	100%

LES RECETTES COMMERCIALES MENSUELLES TTC PAR CATEGORIE GIRARDY					
	Entrées	Abonnements	Autres produits	Accessoires	Total
Juillet	6 155 €	36 €	176 €	426 €	6 793 €
Août	5 558 €		12 €	176 €	5 746 €
Total 2023	11 713 €	36 €	188 €	602 €	12 539 €
%	93%	0%	1%	6%	100%


LES RECETTES

L'EVOLUTION DES RECETTES

EVOLUTION DES RECETTES COMMERCIALES TTC

	2020	2021	2022	2023
Recettes commerciales	185 208 €	224 966 €	411 588 €	392 604 €

Evolution des recettes commerciales TTC





LES ELEMENTS FINANCIERS

LES PRODUITS

LES CHARGES

LE RESULTAT

COMMENTAIRES

L'INDEXATION



LES ELEMENTS FINANCIERS

LES PRODUITS

	2023	Contractuel	Contractuel indexé
			1,2118
CA Aquatique fitness	305 509	244 474	
CA Boutique	15 338	12 500	
CA Recettes accessoires	7 345	5 000	
Total recettes commerciales HT	328 191	261 974	
PCA Aquatique fitness	8 044	0	
Remboursements clients	-550	0	
Total CA commercial HT	335 685	261 974	
Compensation affermage	944 454	778 279	
Indemnisation P.E. *	96 269	0	
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT	1 376 408	1 040 253	1 260 621

* A la date d'arrêté des comptes, les discussions sont en cours avec la collectivité pour la détermination du montant qui fera l'objet d'une indemnisation dans le cadre juridique de l'imprévision au titre de la crise énergétique. Les comptes 2023, tiennent compte d'hypothèses d'indemnisation limitées par application du principe de prudence.

LES ELEMENTS FINANCIERS

LES CHARGES

	2023	Contractuel	Contractuel indexé 1,2118
Conso boutique	11 281	6 250	
Matériel pédagogique	543	0	
Petites fournitures	5 757	5 400	
MP marchandises et fournitures	17 581	11 650	
P1 Bois + P1 réseau de chaleur	89 788	90 722	
P1 Eau	97 763	75 613	
P1 Electricité	252 087	64 294	
P1 Optimisation des fluides	9 216	6 995	
P1 Fluides	448 854	237 624	
P2 Maintenance	107 399	83 514	
P3 GER	5 814	5 814	
P4	3 477	3 477	
Nettoyage et entretien	8 510	7 000	
Contrats de maintenance	1 620	12 800	
Contrôles réglementaires	1 263	0	
Entretien matériel exploit.	5 310	0	
Entretien biens immobiliers	6 583	3 500	
Maintenance et entretien	139 975	116 105	
Salaires et charges	389 871	394 363	
Participation des salariés	5 182	3 303	
Formation	4 927		
Autres coûts salariaux	1 321		
Vêtements de travail	2 748		
Coûts salariaux	404 049	397 666	
Cours prestataires extérieurs	24 570	15 000	
Cours prestataires extérieurs	24 570	15 000	
Promotion communication	6 467	13 250	
Promotion communication	6 467	13 250	
Taxes sur les salaires	25 766	6 811	
CVAE	1 657	7 642	
SACEM	1 366	800	
Autres taxes	1 350	0	
Impôts et taxes	30 138	15 253	
Frais postaux	77	600	
Téléphonie internet	3 631	1 800	
Assurances	7 500	7 500	
Frais de déplacement	30 894	6 500	
Sécurité et gardiennage	6 609	0	
Frais actes et contentieux	43	0	
Honoraires	10 358	6 300	
Frais bancaires	1 820	3 232	
Monétique cartes bracelets	1 616	2 000	
Impayés clients douteux	3 301	0	
Locations	2 724	750	
Autres frais	1 993	0	
Frais généraux	70 567	28 682	
Redevance collectivité	47 200	47 200	
Redevance var./ intéressement	77 498	0	
Redevance collectivité	124 698	47 200	
Charges financières	797	0	
Charges exceptionnelles	614	0	
Charges diverses	1 411	0	
Dotations aux amortissements	67 220	87 307	
Financement investissements	12 218	4 584	
Coûts des investissements	79 438	91 891	
Frais de structure	38 931	36 206	
Frais de structure	38 931	36 206	
TOTAL CHARGES	1 386 680	1 010 527	1 224 598

LES ELEMENTS FINANCIERS

LE RÉSULTAT

	2023	Contractuel	Contractuel indexé
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT	1 376 408	1 040 253	1 260 621
TOTAL CHARGES	1 386 680	1 010 527	1 224 598
RESULTAT ECONOMIQUE	-10 271	29 726	36 023

LES ELEMENTS FINANCIERS

COMMENTAIRES

● VENTILATION DES CHARGES :

● Matières premières, marchandises et fournitures

Ces postes regroupent :

- Les achats consommés (achats +/- variation de stocks) de la boutique, et éventuellement des soins et de la restauration ;
- Les achats de petites fournitures (administratives – petit matériel – matériel d'exploitation – pharmacie – fournitures diverses, ...) non immobilisables

● P1 Fluides

Engagement de notre prestataire technique sur un montant forfaitaire sur la durée du contrat pour la fourniture de l'électricité, l'eau, le gaz, le bois ou le réseau de chaleur

● Maintenance et entretien

- › Entretien et maintenance (P2 ou maintenance de niveau 1 à 3), analyses d'eau, visites techniques réglementaires, produits de traitement et achat petit matériel / fournitures :

Ces postes de dépenses correspondent à la prestation de notre partenaire technique pour l'entretien et la maintenance du centre. Notre partenaire s'engage à rechercher en permanence des pistes d'optimisation des ressources et de préservation du matériel et de la partie technique du bâtiment.

Le poste P3 représente la provision gros entretien ; les charges liées à ce poste sont soumises à l'accord préalable de la collectivité et font l'objet d'un tableau récapitulatif annuel.

- › Nettoyage et entretien

Ce poste correspond au coût de la prestation de notre partenaire nettoyage.

La prestation comprend :

- Les moyens humains (agents d'entretien, ...)
- L'achat des matériels adaptés au milieu aquatique (auto-laveuses...)
- La fourniture des produits d'entretien et des consommables (produits écologiques dans la mesure du possible)

- › Contrats de maintenance

Ce poste regroupe l'ensemble des contrats de maintenance des matériels nécessaires à l'exploitation et du bâtiment (SSI, ascenseurs, ...).

- › Entretien espaces verts, bâtiments, matériel d'exploitation

Sont regroupées ici toutes les charges par nature liées à l'entretien du bâtiment et des matériels nécessaires à l'exploitation du centre.

LES ELEMENTS FINANCIERS

COMMENTAIRES

- **Coûts salariaux**

Dans un souci de clarté et de transparence, nos charges liées au personnel sont ventilées en plusieurs postes :

- Poste « Salaires, primes et charges » : il s'agit des dépenses de personnel (salaires bruts + charges sociales) et de la variation congés payés.
- Participation et intéressement des salariés : participation et intéressement sur le résultat versée aux salariés, dans le cadre de notre accord groupe (UES Récréa) bénéficiaire.
- Formation : coûts liés aux formations effectuées par les salariés
- Autres coûts salariaux : médecine du travail, indemnités,...
- Vêtements de travail : afin de permettre une identification rapide du personnel au sein du centre aquatique, tous nos employés (hôtesse, éducateurs, agents d'entretien...) sont équipés de vêtements de travail avec logo du site. Cela inclut également l'achat des tenues utilisées par les éducateurs lors des activités.

- **Cours prestataires extérieurs**

En cas de besoin pour effectuer certains de nos cours (Zen, Sophrologie, Fitness...) nous pouvons faire appel à des prestataires extérieurs, et aussi pour assurer les cours aquatiques en cas de déficit de personnel salarié.

- **Promotion communication**

Ce poste couvre les achats d'espaces publicitaires, les frais d'imprimerie, les insertions publicitaires, les coûts de création des différents supports de communication (internet, réseaux sociaux y compris agence de communication interne)

- **Impôts et taxes**

Ce poste comprend la taxe sur les salaires, la part sur la valeur ajoutée (CVAE), la contribution foncière des entreprises (CFE), la SACEM et les autres taxes (ordures ménagères, redevance TV, taxes restauration, ...).

LES ELEMENTS FINANCIERS

COMMENTAIRES

- **Frais Généraux**

- › Frais postaux, téléphonie
- › Assurances
Ce poste comprend une assurance responsabilité civile ainsi que l'assurance multirisque, qui couvre les dommages aux biens.
- › Frais de déplacement
Ce poste regroupe les coûts des véhicules (location, carburant, entretien...) ainsi que les dépenses liées aux différents déplacements effectués durant l'année.
- › Sécurité et gardiennage
Pour garantir la sécurité des bâtiments et de notre clientèle, nous pouvons faire appel à des entreprises spécialisées de gardiennage.
- › Frais actes et de contentieux
Frais liés aux besoins de documents officiels (K-bis, frais de publication, ...).
- › Honoraires
Ce poste comprend les honoraires versés aux experts comptables et commissaires aux comptes qui attestent de l'exactitude de nos comptes annuels, des éventuels honoraires versés aux avocats en cas de litiges et tout autre honoraire versé aux prestataires extérieurs.
- › Frais bancaires
Ils concernent les frais fixes (tenue de compte, abonnement, ...) et les frais liés aux transactions bancaires (commissions carte bleue, virements, prélèvements, frais sur impayés, ...).
- › Autres frais
Toutes autres charges non incluses dans les postes ci-dessus.

- **Coûts des investissements**

Ces postes regroupent l'amortissement des investissements nécessaires à l'exploitation du centre, les frais financiers afférents au financement des matériels. Les autres achats représentent toutes les fournitures et petit matériel nécessaires non immobilisables (valeur inférieure à 500€ HT unitaire).

- **Les frais de structure**

Afin de favoriser la mutualisation des compétences entre les différents centres que nous gérons, plusieurs services (ressources humaines, administration paie, comptabilité, juridique, contrôle de gestion, marketing, achats,...) interviennent en soutien des managers pour la gestion des centres. Ce poste correspond aux opérations et dépenses effectuées au niveau du siège au profit des exploitations.

LES ELEMENTS FINANCIERS

L'INDEXATION

L'INDEXATION							
	Fixe	Salaires	Eau	Electricité	Chaleur / Bois	Frais divers	Coût du travail
Pondération (formule du contrat)	12%	40%	7%	6%	9%	16%	10%
Variation de l'indice		11%	2%	130%	26%	33%	12%
Variation pondérée		4,4%	0,2%	7,8%	2,3%	5,3%	1%

Coefficient d'indexation	1,21184
Variation	21,18%

Méthode	Moyenne annuelle des indices
Année indexée	2023

Il s'agit d'une projection à la moyenne car au moment de la rédaction du rapport annuel, les indices définitifs ne sont pas tous connus



ANNEXES

PLANNING D'OUVERTURE

RAPPORT ANNUEL ARS

COMPTES SOCIAUX



ANNEXES

PLANNING D'OUVERTURE

PISCINE DU LAC

Année 2023	Période Scolaire	Période Vacances	Période Estivale
Lundi	7h00-8h30 12h00-14h00 17h00-19h30	7H00-8H30 10H00-19H30	10H00-19H00
Mardi	12H00-14H00 17H00-21H00	10H00-21H00	10H00-21H00
Mercredi	12H00-19H30	10H00-19H30	10H00-19H00
Jeudi	7h00-8h30 12h00-14h00 17h00-19h30	7H00-8H30 10H00-19H30	10H00-19H00
Vendredi	12H00-14H00 17H00-21H00	10H00-21H00	10H00-21H00
Samedi	14H00-18H00	14H00-19H00	10H00-19H00
Dimanche Jours fériés	10H00-13H00 14H00-18H00	9H00-13H00 14H00-19H00	10H00-19H00

ANNEXES

PLANNING D'OUVERTURE

PISCINE DE GIRARDY		
Année 2023		Période Estivale
Lundi		10H00-13h30 14h30-19h00
Mardi		10H00-13h30 14h30-19h00
Mercredi		10H00-13h30 14h30-19h00
Jeudi		10H00-13h30 14h30-19h00
Vendredi		10H00-13h30 14h30-19h00
Samedi		10H00-13h30 14h30-19h00
Dimanche Jours fériés		10H00-13h30 14h30-19h00

ANNEXES
RAPPORT ANNUEL ARS

COMPTES SOCIAUX

ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX PISCINES À USAGE COLLECTIF

à partir du 1^{er} janvier 2022



Principales modifications pour les piscines existantes



ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS

La nouvelle réglementation applicable aux eaux de piscine est parue au Journal Officiel de la République Française le 27 mai 2021. Celle-ci comprend un décret relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine et quatre arrêtés d'application (cf. § VII) . Cette nouvelle réglementation apporte des évolutions par rapport à la précédente sur 5 principaux points :



- I - Champ d'application de la réglementation,
- II - Classification des piscines selon la nature de l'établissement et la fréquentation maximale théorique,



- III - Adaptation de la fréquence des prélèvements et d'analyses dans le **cadre du contrôle sanitaire en fonction du type d'établissement,**



- IV - Nouveaux paramètres de qualité des eaux de piscines,

- V - Obligation d'élaboration de procédures (nettoyage/désinfection) et de protocoles (qualité de l'eau/qualité de l'air).



Dans cette perspective, le présent document à destination des responsables de piscines a été élaboré pour synthétiser les principales nouveautés introduites par cette nouvelle réglementation et ainsi, en faciliter la compréhension et la mise en œuvre.

NB : pour les nouvelles piscines, ou les structures faisant l'objet d'une réhabilitation, les règles de conception sont définies dans l'arrêté du 26 mai 2021, relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines.

I – CHAMP D'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION

(Décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine)

Les nouvelles dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des piscines publiques et privées à usage collectif ¹.

Pour rappel, une piscine est constituée d'installations ou parties d'installations qui comportent un ou plusieurs bassins artificiels étanches dans lesquels des activités aquatiques sont régulièrement pratiquées et dont l'eau est filtrée, désinfectée, désinfectante, renouvelée et recyclée.

¹ La notion d'usage collectif s'applique aux piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou un groupe de personnes et qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial, par le propriétaire ou le locataire, sa famille et les personnes qu'il invite, et dont l'eau du bassin n'est pas vidangée entre chaque baigneur.

II – CLASSIFICATION DES PISCINES : A, B, C ou D

(Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle et à la surveillance des eaux de piscine - Annexe I)

La réglementation prévoit 4 types de piscines établis en fonction de la nature de d'établissement dans lequel se situe la piscine.

De plus, la **capacité d'accueil** de l'établissement ou la **Fréquentation Maximale Théorique du bassin** est prise en compte pour le classement, à l'exception de certains établissements.



Attention, la présence d'un bain à remous peut modifier le classement.

II.1 – CLASSEMENT SELON LA NATURE DE L'ETABLISSEMENT

II.1.1 Les établissements de santé et médico-sociaux, et les cabinets de kinésithérapie

Ces structures, dont la piscine est réservée à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements sont classées en catégorie B.

B

II.1.2 Les piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles

Ces structures, dont la piscine est réservée à l'usage du personnel et des résidents sont classées en catégorie C.

C



En cas de présence d'au moins 1 bain à remous, les piscines relevant du type C sont considérées comme des piscines de type B.


II.2 – CLASSEMENT EN FONCTION DE LA CAPACITE D'ACCUEIL ET DE LA NATURE DE L'ETABLISSEMENT

II.2.1 Les établissements touristiques marchands (Hôtels, camping, chambre d'hôtes ...)

Dans le contexte de la nouvelle réglementation, la capacité d'accueil pour déterminer le type de piscine située dans un hébergement touristique marchand correspond au nombre maximal de personnes que peut accueillir l'hébergement touristique marchand.




Type de piscine par capacité d'accueil de l'hébergement



II.2.2 Les piscines publiques et privées, hors établissements cités en II.1.1, II.1.2, II.2.1

Les piscines sont réparties en fonction de leur fréquentation maximale théorique (FMT) qui se calcule, en fonction de la surface du bassin, de la façon suivante :



Dans ce calcul, n'est pas prise en compte la surface des bassins de plongeon ou de plongée, réservés en permanence à cet usage.

Type de piscine par fréquentation maximale théorique



En cas de présence d'au moins 1 bain à remous, les piscines relevant du type C sont considérées comme des piscines de type B.

III – FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS ET D'ANALYSES DANS LE CADRE DU CONTRÔLE SANITAIRE OU DE LA SURVEILLANCE

La réglementation précise les modalités de fréquence des prélèvements et des analyses d'échantillons d'eau, en fonction du type de piscines (cf. classification supra).

Type de piscines	Fréquence de prélèvements	TYPE DE CONTROLE
A	2 fois / trimestre	CONTROLE SANITAIRE (ARS)
B	1 fois / trimestre	
C	1 fois / trimestre	SURVEILLANCE SANITAIRE (PRP)
D	1 fois / an	

Ces fréquences peuvent être modulées en fonction de la qualité de l'eau des bassins

- Pour les piscines de types A et B



Le programme de prélèvements et d'analyses de contrôle de la qualité des eaux relève du contrôle sanitaire mis en place par l'ARS. Les prélèvements d'eau et les analyses sont réalisés par le laboratoire agréé par le Ministère chargé de la Santé, attributaire du marché public du contrôle sanitaire des eaux de loisirs.



ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS

- Pour les piscines de types C et D

Le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses de la surveillance est réalisé à la diligence de la personne responsable de la piscine (PRP).

Les prélèvements d'eau et les analyses sont réalisés par un laboratoire accrédité COFRAC.

Les résultats d'analyses de la surveillance sont affichés de manière visible pour les usagers et mis à disposition de l'ARS.

IV – PARAMÈTRES DE LA QUALITÉ DE L'EAU

(Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle et à la surveillance des eaux de piscine - Annexe II)

IV.1 – Paramètres à rechercher par le laboratoire agréé (contrôle sanitaire) ou accrédité (surveillance sanitaire)

Les eaux de piscine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger potentiel pour la santé des baigneurs.



La nouvelle réglementation modifie la liste de paramètres à rechercher, tant pour ce qui concerne le contrôle sanitaire que la surveillance sanitaire réalisée par la PRP. L'évolution des paramètres et de leurs seuils, limites et références de qualité est présentée dans le tableau ci-dessous.

Les paramètres qui changent

Paramètres microbiologiques					
	Unités	Ancienne réglementation piscines		Nouvelle réglementation piscines	
		Seuils réglementaires (article D 1332-2 CSP et arrêté 7/04/1981)	Autres seuils ou recommandations (circulaire, avis ANSES, ...)	Limites de qualité	Référence de qualité
Entérocoques intestinaux	/ 100 mL			Absence	
Coliformes totaux	/ 100 mL	10			
Microorganismes revivifiables à 36° C	UFC / mL	100			100
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/ 100 mL		Absence	Absence	
Staphylocoques pathogènes	/ 100 mL	Absence dans 90 % des échantillons		Absence	
<i>Legionella pneumophila</i> (recherché uniquement dans les baignoires)	UFC/L		Non détectée pour les baignoires	1000 pour les baignoires (sauf pour les eaux de mer)	Non détectée pour les baignoires (sauf pour les eaux de mer)
Paramètres Physico-chimiques					
THM (par circuit hydraulique sur les bassins couverts, pourvus ou non de déchloramineur).	µg/L		100	100 à compter du 01/01/2025	20 pour les baignoires à remous 100 pour les autres bassins (du 01/01/2022 au 31/12/2024)
Température pour les baignoires	°C			36	33
Paramètres pouvant être recherchés en cas de non-conformités récurrentes					
<i>Escherichia Coli</i>	/ 100 mL	Absence		Absence	
Spores de bactéries anaérobies sulfite-réductrices					Absence
Turbidité en sortie de filtres  nécessité de disposer d'un robinet					0,5 en sortie de filtre

Les paramètres de traitement de l'eau (Chlore, pH...) mesurés par le laboratoire lors des prélèvements, restent inchangés.

IV.2 – Autocontrôles supplémentaires à mettre en œuvre par la personne responsable de la piscine

La personne responsable de la piscine doit d'ores et déjà mettre en œuvre un suivi :



- ▣ contrôle des paramètres physico-chimiques (chlore libre, chlore total, pH, chlore combiné, stabilisant, température).
- ▣ la fréquentation des bassins,
- ▣ le relevé des renouvellements d'eau, adapté à la fréquentation de la piscine,
- ▣ la vérification du bon fonctionnement des installations et du système du traitement de l'eau,
- ▣ un relevé exhaustif de toutes les interventions techniques.

Toutes ces informations devant être consignées dans un carnet sanitaire. Les fréquences d'autocontrôle varient en fonction des paramètres et du type de piscine – voir annexe III – B.

La nouvelle réglementation vient compléter les informations évoquées supra, avec :

- la teneur en chlore de l'eau des pédiluves relevée à fréquence quotidienne (la valeur doit être > 5 mg/L),
- les mesures prises lorsque la qualité de l'eau ne respecte pas les limites ou références de qualité.



V – PROCÉDURES DE GESTION

(Décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine)

La personne responsable de la piscine établit différentes procédures, lesquelles sont tenues à la disposition de l'ARS :

Procédure interne de gestion des situations de non-respect des limites de qualité, de non-satisfaction des références de qualité

*E Coli - Entérocoques
Staphylocoques -
Pseudomonas
Legionella*

Procédure interne de gestion des situations exceptionnelles, notamment la présence de matières fécales ou de vomissures dans un bassin

Procédure interne de nettoyage des surfaces, précisant notamment les zones spécifiques, les fréquences, les produits employés, leur mode d'emploi et leur fiche de donnée de sécurité, le matériel utilisé, ainsi que leur modalité de stockage et leur compatibilité avec l'usage en piscine

VI – RÉGLEMENTATION

- [Décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine](#)
- [Arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines](#)
- [Arrêté du 26 mai 2021 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines,](#)
- [Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle et à la surveillance des eaux de piscine](#)
- [Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine,](#)
- [Arrêté du 26 mai 2021 relatif à l'utilisation d'une eau ne provenant pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine pour l'installation d'un bassin de piscine](#)

VII – ANNEXES

ANNEXE I - LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE

ANNEXE II - DÉFINITION DU TYPE DE PISCINE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE SANITAIRE ET DE LA SURVEILLANCE DES EAUX DE PISCINE

ANNEXE III - CONTRÔLE SANITAIRE ET SURVEILLANCE MIS EN ŒUVRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE D. 1332-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- > Paramètres et fréquence du programme d'analyse du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de piscine réalisé à la diligence du directeur de l'ARS
- > Paramètres et fréquence de surveillance des eaux de piscine par la personne responsable de la piscine

ANNEXE I - LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE

LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE

A — Paramètres microbiologiques

Paramètres	Limites de qualité	Unités	Notes
Entérocoques intestinaux	Absence	/100 mL	
Escherichia coli (E. coli)	Absence	/100 mL	
Legionella pneumophila	1000	UFC/L	Concerne les baignades à remous, sauf ceux alimentés par de l'eau de mer
Pseudomonas aeruginosa (1)	Absence	/100 mL	
Staphylocoques pathogènes	Absence	/100 mL	

B — Paramètres physico-chimiques

Paramètres	Limites de qualité	Unités	Notes
Acide isocyanurique	75	mg/L	
Brome total	≥ 1 et ≤ 2	mg/L	Concerne les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée (1)
Chlore combiné	0,6	mg/L	
Chlore disponible	≥ 2 et ≤ 5	mg/L	Concerne les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L
Chlore libre actif	≥ 0,4 et ≤ 1,4	mg/L	Concerne les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L
Ozone	Absence		Concerne les bassins traités à l'ozone
pH	≥ 6,9 et ≤ 7,7		Concerne les bassins d'eau douce traités au chlore
	≥ 7,5 et ≤ 8,2		Concerne les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée traités au chlore (1)
Température	36	°C	Concerne les baignades à remous
Transparence	La transparence doit être telle qu'elle permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond		
Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromo-dichlorométhane)	100	µg/L	Applicable à compter du 1 ^{er} janvier 2025 La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite de qualité doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection

(1) Sont considérées comme des eaux fortement minéralisées les eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180 °C est supérieure à 1 500 mg/L

RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE

A — Paramètres microbiologiques

Paramètres	Références de qualité	Unités	Notes
Legionella pneumophila	Non détectée	UFC/L	Concerne les baignades à remous, sauf ceux alimentés par de l'eau de mer
Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices	Absence	/100 mL	
Nombre de microorganismes revivifiables à 36 °C	100	UFC/mL	

B — Paramètres physico-chimiques et organoleptiques

Paramètres	Références de qualité	Unités	Notes
Carbone organique total (COT)	5	mg/L	Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer
Chlorures	250	mg/L	Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer et par les eaux fortement minéralisées (1)
Température	33	°C	Concerne les baignades à remous
Turbidité	0,5	NFU	La turbidité est mesurée en sortie de filtre
Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)	20	µg/L	Concerne les baignades à remous
	100	µg/L	Concerne les bassins autres que les baignades à remous (2).

(1) Sont considérées comme des eaux fortement minéralisées les eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180°C est supérieure à 1 500 mg/L.

ANNEXE II - DÉFINITION DU TYPE DE PISCINE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE SANITAIRE ET DE LA SURVEILLANCE DES EAUX DE PISCINE

1 — À l'exception des piscines mentionnées au point 2 ci-après, les piscines sont réparties par type en fonction de leur fréquentation maximale théorique (FMT) définie au I de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique. Les types de piscines définis sont les suivants :

- type A : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 100 personnes ;
- type B : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 15 personnes et inférieure ou égale à 100 personnes ;
- type C : piscines dont la FMT est inférieure ou égale à 15 personnes.

2 — Les piscines mentionnées dans le tableau ci-après sont réparties par type, en fonction de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent.

Nature de l'établissement dans lequel se situent les piscines	Type de piscine correspondant
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est supérieure à 150 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement	A
Piscines des établissements de santé et médico-sociaux et réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements.	B
Piscines des cabinets de kinésithérapie et réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements.	B
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est comprise entre 16 et 150 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement.	B
Piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles et réservées à l'usage du personnel et des résidents.	C
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement.	D

(1) Au sens du présent arrêté, les hébergements touristiques marchands sont notamment les :

- hôtels de tourisme au sens de l'article D. 311-4 du code du tourisme et hôtels non classés ;
- résidences de tourisme au sens de l'article D. 321-1 du même code et résidences de tourisme non classées ;
- chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code ;
- auberges collectives au sens de l'article L. 312-1 du même code ;
- hébergements des villages de vacances au sens de l'article D. 325-1 du même code ;
- meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du même code ;
- hébergements proposés à la location dans les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à l'article D. 331-1-1 du même code ;
- hébergements proposés à la location dans les parcs résidentiels de loisir mentionnés à l'article D. 333-3 du même code.

3 — En cas de présence d'au moins un bain à remous, les piscines relevant du type C selon les modalités définies aux points 1 et 2 sont considérées comme des piscines de type B.

ANNEXE III - CONTRÔLE SANITAIRE ET SURVEILLANCE MIS EN ŒUVRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE D. 1332-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

A — Paramètres et fréquence du programme d'analyses du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de piscineréalisé à la diligence du directeur général de l'agence régionale de santé.

Paramètres	Fréquence par bassin selon le type de piscine		Notes
	Type A	Type B	
Entérocoques intestinaux (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	
Escherichia coli (E. coli)	-	-	Peut être recherché en tant que de besoin
Legionella pneumophila	une fois par an, par circuit hydraulique	une fois par an, par circuit hydraulique	Paramètre mesuré uniquement pour les bains à remous
Nombre de microorganismes revivifiables à 36 °C (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	
Pseudomonas aeruginosa (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	
Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices	-	-	Peut être recherché en tant que de besoin
Staphylocoques pathogènes (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	
Acide isocyanurique (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	
Brome total (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	Paramètre mesuré uniquement pour les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée
Carbone organique total (COT) (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	
Chlore total (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	
Chlore combiné (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	
Chlore libre (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L
Chlore disponible (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L.
Chlore libre actif (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L
Chlorures (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	
Ozone (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	Paramètre mesuré uniquement pour les bassins traités à l'ozone
pH (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	
Température (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	
Transparence (1)	deux fois par trimestre	une fois par trimestre	
Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)	En présence de déchloramineur(s) UV		Paramètre mesuré uniquement pour les bassins couverts
	une fois par trimestre, par circuit hydraulique comprenant un déchloramineur	une fois par semestre, par circuit hydraulique comprenant un déchloramineur	
	En absence de déchloramineur(s) UV		
	une fois par semestre, par circuit hydraulique	une fois par an, par circuit hydraulique*	

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS

B – Paramètres et fréquence de surveillance des eaux de piscine réalisée par la personne responsable de la piscine

Paramètres	Fréquence par bassin selon le type de piscine				Notes
	Type A	Type B	Type C	Type D	
Entérocoques intestinaux	-	-	une fois par trimestre	une fois par an	
Escherichia coli (E. coli)	-	-	-	-	Peut être recherché en tant que de besoin
Legionella pneumophila	-	-	une fois par an, par circuit hydraulique	une fois par an, par circuit hydraulique	Paramètre mesuré uniquement pour les baignades à remous
Nombre de microorganismes revivifiables à 36 °C	-	-	une fois par trimestre	une fois par an	
Pseudomonas aeruginosa	-	-	une fois par trimestre	une fois par an	
Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices (2)	-	-	-	-	Peut être recherché en tant que de besoin
Staphylocoques pathogènes	-	-	une fois par trimestre	une fois par an	
Acide isocyanurique	une fois par semaine	une fois par semaine	une fois par semaine	une fois par semaine	
Brome total	deux fois par jour	deux fois par jour	une fois par jour	une fois par jour	Paramètre mesuré uniquement pour les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée
Carbone organique total (COT)	-	-	une fois par trimestre	une fois par an	
Chlore total (1)	deux fois par jour	deux fois par jour	une fois par jour	une fois par jour	
Chlore combiné (1)	deux fois par jour	deux fois par jour	une fois par jour	une fois par jour	
Chlore libre (1)	deux fois par jour	deux fois par jour	une fois par jour	une fois par jour	Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L
Chlore disponible (1)	deux fois par jour	deux fois par jour	une fois par jour	une fois par jour	Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L.
Chlore libre actif (1)	deux fois par jour	deux fois par jour	une fois par jour	une fois par jour	Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L
Chlorures	-	-	une fois par an	une fois par an	
Ozone (1)	deux fois par jour	deux fois par jour	une fois par jour	une fois par jour	Paramètre mesuré uniquement pour les bassins traités à l'ozone
pH (1)	deux fois par jour	deux fois par jour	une fois par jour	une fois par jour	
Température (1)	deux fois par jour	deux fois par jour	une fois par jour	une fois par jour	
Teneur en chlore des pédiluves	deux fois par jour	deux fois par jour	une fois par jour	une fois par jour	
Transparence (1)	deux fois par jour	deux fois par jour	une fois par jour	une fois par jour	

Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)	-	-	une fois par an, par circuit hydraulique**	-	Paramètre mesuré uniquement pour les bassins couverts
Turbidité en sortie de filtre	-	-	-	-	Peut être recherché en tant que de besoin

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS



Délégation départementale du Loiret
Département santé environnementale et déterminants de santé



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :

DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA
MAIRIE DE MONTARGIS - MAIRE DE MONTARGIS
RECREA MONTARGIS - DIRECTEUR RECREA MONTARGIS

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.37

courriel : nathalie.dufrenoy@ars.sante.fr

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE MONTARGIS DU LAC**

Date du prélèvement : 12/01/2023

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-BM

N° de prélèvement(s) : 00154640 00154641

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Heure du prélèvement				10h44	11h01
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	7,3	7,1
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	-	1,9	1,9
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,4 ; 1,4]	-	1,1	1,3
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	-	2,0	2,2
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	0,6	-	0,1	0,3
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	0	0
Fréquentation instantanée		-	-	2	1
Température de l'eau	°C	-	-	28,6	31,1
Transparence qualitative *				0	0

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	<1	<1
Chlorures	mg/L	-	250	120	280
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	1,6	4,2
Bromoforme	µg/L	-	-	<0,50	<0,50
Chloroforme	µg/L	-	-	9,70	19,00
Chlorodibromométhane	µg/L	-	-	<0,50	<0,50
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	-	1,50	1,10
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	100 *	11,20	20,10

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les baignades à remous

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale du Loiret
Cité Coligny - 131 rue du faubourg Banner - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS

CONCLUSION SANITAIRE :	Signé à Orléans le 27 janvier 2023
<p>Les résultats d'analyses de l'eau du petit bassin ont mis en évidence une teneur en chlorures excessive et non conforme à la référence de qualité de 250 mg/l ce qui nécessite d'en rechercher l'origine et d'y remédier car c'est le signe d'un vieillissement de l'eau.</p> <p>Les autres paramètres mesurés dans les deux bassins sont conformes aux exigences de qualité.</p>	<p>Pour le Directeur général par intérim de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire L'ingénieur en études sanitaires</p>  <p>Nicolas BUCKENMEIER</p>

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS



Délégation départementale du Loiret
Département santé environnementale et déterminants de santé



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :

DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA
MAIRIE DE MONTARGIS - MAIRE DE MONTARGIS
RECREA MONTARGIS - DIRECTEUR RECREA MONTARGIS

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.37

courriel : nathalie.dufrenoy@ars.sante.fr

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE MONTARGIS DU LAC**

Date du prélèvement : **21/02/2023**

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-BM

N° de prélèvement(s) : 00155209 00155210

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Heure du prélèvement				10h39	10h53
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	7,3	7,0
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	-	1,4	1,5
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,4 ; 1,4]	-	0,8	1,1
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	-	1,5	1,7
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	0,6	-	0,1	0,2
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	0	0
Fréquentation instantanée		-	-	11	9
Température de l'eau	°C	-	-	28,6	31,2
Transparence qualitative *		-	-	0	0

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	<1	3
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	<1	<1
Chlorures	mg/L	-	250	110	200
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	3,1	4,5

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les baignades à remous

CONCLUSION SANITAIRE :	Signé à Orléans le 1 mars 2023
Eau des deux bassins de qualité conforme aux normes requises pour les piscines recevant du public.	<p>Pour le Directeur général de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire L'ingénieur études sanitaires</p> <p>Nicolas BUCKENMEIER</p>

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale du Loiret
Cité Coligny - 131 rue du faubourg Banner - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS



Délégation départementale du Loiret
Département santé environnementale et déterminants de santé



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :

DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA
MAIRIE DE MONTARGIS - MAIRE DE MONTARGIS
RECREA MONTARGIS - DIRECTEUR RECREA MONTARGIS

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.37

courriel : nathalie.dufrenoy@ars.sante.fr

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE MONTARGIS DU LAC**

Date du prélèvement : 12/04/2023

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-JA

N° de prélèvement(s) : 00155693 00155694

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Heure du prélèvement				11h56	11h45
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	7,1	7,0
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	-	1,4	1,1
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,4 ; 1,4]	-	0,9	0,8
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	-	1,6	1,4
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	0,6	-	0,2	0,3
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	0	0
Fréquentation instantanée				0	0
Température de l'eau		°C		28,8	31,3
Transparence qualitative *				0	0

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	< 1	< 1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	< 1	< 1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n/(100mL)	0	-	< 1	< 1
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	< 1	< 1
Chlorures	mg/L	-	250	160	160
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	2,7	3,1
Bromoforme	µg/L	-	-	< 0,50	< 0,50
Chloroforme	µg/L	-	-	17,00	19,00
Chlorodibromométhane	µg/L	-	-	< 0,50	< 0,50
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	-	0,64	0,85
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	100 *	17,64	19,85


* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les bains à remous

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale du Loiret
Cité Coligny - 131 rue du faubourg Banner - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS

CONCLUSION SANITAIRE :	Signé à Orléans le 16 mai 2023
Eau des deux bassins de qualité conforme aux normes requises pour les piscines recevant du public.	Pour le Directeur général de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire L'Ingénieur des Etudes sanitaires  Nicolas BUCKENMEIER

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS



Délégation départementale du Loiret
Département santé environnementale et déterminants de santé



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :

DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA
MAIRIE DE MONTARGIS - MAIRE DE MONTARGIS
RECREA MONTARGIS - DIRECTEUR RECREA MONTARGIS

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.40

courriel : ARS-CVL-DD45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE MONTARGIS DU LAC**

Date du prélèvement : 16/05/2023

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-EV

N° de prélèvement(s) : 00156193 00156194

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Heure du prélèvement				13h30	13h56
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	7,4	7,3
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	-	1,8	1,1
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,4 ; 1,4]	-	0,9	0,6
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	-	1,9	1,5
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	0,6	-	0,1	0,4
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	<10	<10
Fréquentation instantanée		-	-	3	6
Température de l'eau	°C	-	-	28,4	30,9
Transparence qualitative *				0	0

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	<1	<1
Chlores	mg/L	-	250	170	240
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	2,5	2,9

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les baignades à remous

CONCLUSION SANITAIRE :
Eau des deux bassins de qualité conforme aux normes requises pour les piscines recevant du public.

Signé à Orléans le 5 juin 2023

Pour le Directeur général
de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
L'ingénieur en études sanitaires

Nicolas BUCKENMEIER

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent
ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale du Loiret
Cité Coligny - 131 rue du faubourg Banner - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS



Délégation départementale du Loiret
Département santé environnementale et déterminants de santé



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :
DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA
MAIRIE DE MONTARGIS - MAIRE DE MONTARGIS
RECREA MONTARGIS - DIRECTEUR RECREA MONTARGIS

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.40

Courriel : ARS-CVL-DD45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE PLEIN AIR MONTARGIS**

Date du prélèvement : 07/07/2023

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-JA

N° de prélèvement(s) : 00156782 00156783 00156784

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN EXTERIEUR	PATAUGEoire EXTERIEUR	PETIT BASSIN EXTERIEUR
Heure du prélèvement				10h56	11h10	10h49
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	7,4	7,0	7,5
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	-	3,1	5,2	2,8
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	0,6	-	0,2	<0,03	0,3
Fréquentation instantanée		-	-	5	0	6
Température de l'eau		°C	-	27,4	22,2	27,1
Transparence qualitative *		-	-	0	0	0
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	30	30	30
Chlore disponible	mg(Cl ₂)/L	[2,0 ; 5,0]	-	2,9	5,2	2,5

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN EXTERIEUR	PATAUGEoire EXTERIEUR	PETIT BASSIN EXTERIEUR
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1
Bact. sér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	<1	1	1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1
Chlorures	mg/L	-	250	76	73	73
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	0,58	0,49	0,56

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les baignades à remous

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale du Loiret
Cité Coligny - 131 rue du faubourg Bannier - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS

CONCLUSION SANITAIRE :	Signé à Orléans le 20 juillet 2023
<p>Les résultats d'analyses de l'eau de la pataugeoire ont mis en évidence une teneur en chlore disponible excessive ce qui m'a contraint à vous demander de la fermer le temps de réajuster les paramètres afin de limiter les risques d'irritations.</p> <p>Les autres paramètres recherchés dans les trois bassins sont conformes aux normes requises pour les piscines recevant du public.</p>	<p>Pour la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire L'adjointe à la Directrice départementale du Loiret</p>  <p>Annag LILLEU</p>

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS



Délégation départementale du Loiret
Département santé environnementale et déterminants de santé



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :
DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA
MAIRIE DE MONTARGIS - MAIRE DE MONTARGIS
RECREA MONTARGIS - DIRECTEUR RECREA MONTARGIS

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.40

Courriel : ARS-CVL-DD45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

Veuillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE MONTARGIS DU LAC**
Date du prélèvement : **07/07/2023**
Laboratoire : **LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)**
Prélevé par : **CARSO-JA**
N° de prélèvement(s) : **00156780 00156781**

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Heure du prélèvement				12h16	12h53
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	7,5	7,6
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	-	3,1	2,7
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	0,6	-	0,2	0,3
Fréquentation instantanée		-	-	11	17
Température de l'eau		°C	-	26,3	30,4
Transparence qualitative *		-	-	0	0
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	20	35
Chlore disponible	mg(Cl ₂)/L	[2,0 ; 5,0]	-	2,9	2,4

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n(100mL)	0	-	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	<1	10
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n(100mL)	0	-	<1	<1
Entérocoques /100ml-MS	n(100mL)	0	-	<1	<1
Chlorures	mg/L	-	250	170	180
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	1,2	2,6
Bromoforme	µg/L	-	-	<0,50	<0,50
Chloroforme	µg/L	-	-	24,00	34,00
Chlorodibromométhane	µg/L	-	-	1,30	0,55
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	-	3,10	2,00
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	100 *	28,40	36,55

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les baignades à remous

CONCLUSION SANITAIRE :	Signé à Orléans le 19 juillet 2023
Eau des deux bassins de qualité conforme aux normes requises pour les piscines recevant du public.	Pour la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, L'adjoind à la Directrice départementale du Loiret

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent
ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale du Loiret
Cité Coligny - 131 rue du faubourg Bannier - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS



Délégation départementale du Loiret
Département santé environnementale et déterminants de santé



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :

DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA
MAIRIE DE MONTARGIS - MAIRE DE MONTARGIS
RECREA MONTARGIS - DIRECTEUR RECREA MONTARGIS

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.40

courriel : ARS-CVL-DD45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE PLEIN AIR MONTARGIS**
Date du prélèvement : **08/08/2023**
Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Prélevé par : CARSO-JA
N° de prélèvement(s) : 00157171 00157172 00157173

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN EXTERIEUR	PATAU/GOBE EXTERIEURE	PETIT BASSIN EXTERIEUR
Heure du prélèvement				10h17	10h47	10h30
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	7,3	7,1	7,3
Chlore disponible	mg(Cl ₂)/L	[2,0 ; 5,0]	-	4,0	2,9	3,6
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	-	4,2	3,1	3,7
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	0,6	-	0,2	0,2	0,1
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	15	50	16
Fréquentation instantanée		-	-	4	0	1
Température de l'eau	°C	-	-	28,2	27,7	28,0
Transparence qualitative *		-	-	0	0	0

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN EXTERIEUR	PATAU/GOBE EXTERIEURE	PETIT BASSIN EXTERIEUR
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1
Chlorures	mg/L	-	250	75	53	74
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	0,27	0,28	0,28

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les baignades à remous

CONCLUSION SANITAIRE :	Signé à Orléans le 18 septembre 2023
Eau des trois bassins de qualité conforme aux normes requises pour les piscines recevant du public.	

Pour la directrice générale
de l'Agence régionale de santé
Centre - Val de Loire
L'ingénieur d'études sanitaires

NICOLAS BUCKENMEIER

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent
ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale du Loiret
Créé Coligny - 131 rue du faubourg Banner - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS



Délégation départementale du Loiret
Département santé environnementale et déterminants de santé



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :

DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA
MAIRIE DE MONTARGIS - MAIRE DE MONTARGIS
RECREA MONTARGIS - DIRECTEUR RECREA MONTARGIS

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.40

courriel : ARS-CVL-DD45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE MONTARGIS DU LAC**
Date du prélèvement : 29/08/2023
Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Prélevé par : CARSO-EV
N° de prélèvement(s) : 00157491 00157492

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Heure du prélèvement				12h30	11h50
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	7,5	7,2
Chlore disponible	mg(Cl ₂)/L	[2,0 ; 5,0]	-	2,6	2,1
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	-	2,7	2,4
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	0,6	-	0,10	0,3
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	30	40
Fréquentation instantanée		-	-	6	13
Température de l'eau	°C	-	-	26,5	31,2
Transparence qualitative *				0	0

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n(100mL)	0	-	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n(100mL)	0	-	<1	<1
Entérocoques /100ml-MIS	n(100ml.)	0	-	<1	<1
Chlorures	mg/L	-	250	130	180
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	1,2	3,5

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les baignades à remous

CONCLUSION SANITAIRE :	Signé à Orléans le 19 septembre 2023
Eau des deux bassins de qualité conforme aux normes requises pour les piscines recevant du public.	<p>Pour la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre - Val de Loire L'ingénieur d'études sanitaires</p> <p>NICOLAS BUCKENMEIER</p>

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent
ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale du Loiret
Cité Coligny - 131 rue du faubourg Benier - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS



Délégation départementale du Loiret
Département santé environnementale et déterminants de santé



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :
DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA
MAIRIE DE MONTARGIS - MAIRE DE MONTARGIS
RECREA MONTARGIS - DIRECTEUR RECREA MONTARGIS

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.40

courriel : ARS-CVL-DD45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE MONTARGIS DU LAC**

Date du prélèvement : **03/10/2023**

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-EV

N° de prélèvement(s) : 00157912 00157913

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Heure du prélèvement				11h50	12h10
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	7,4	7,1
Chlore disponible	mg(Cl ₂)/L	[2,0 ; 5,0]	-	2,3	
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	-		2,4
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,4 ; 1,4]	-		1,6
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	-	2,5	2,7
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	0,6	-	0,2	0,3
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	22	13
Fréquentation instantanée		-	-	0	0
Température de l'eau	°C	-	-	24,7	31,0
Transparence qualitative *		-	-	0	0

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1
Entérocoques /100ml-M5	n/(100mL)	0	-	<1	<1
Chlorures	mg/L	-	250	120	180
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	1,4	3,6
Bromoforme	µg/L	-	-	<0,50	<0,50
Chloroforme	µg/L	-	-	14,00	28,00
Chlorodibromométhane	µg/L	-	-	1,10	<0,50
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	-	2,40	1,30
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	100 *	17,50	29,30

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les baignades à remous

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale du Loiret
Cité Coligny - 131 rue du faubourg Banner - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS

CONCLUSION SANITAIRE :	Signé à Orléans le 20 octobre 2023
<p>Les résultats d'analyses de l'eau du petit bassin ont mis en évidence une teneur en chlore libre actif excessive qui nécessite d'être maintenue entre 0,4 et 1,4 mg/l afin de limiter les risques d'imitations.</p> <p>Les autres paramètres recherchés dans les deux bassins sont conformes aux normes requises pour les piscines recevant du public.</p>	<p>Pour la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre - Val de Loire L'ingénieur d'études sanitaires</p>  <p>NICOLAS BUCKENMEIER</p>

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS



Délégation départementale du Loiret
Département santé environnementale et déterminants de santé



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :

DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA MONTARGIS GATINAIS
MAIRIE DE MONTARGIS - MAIRE DE MONTARGIS
RECREA MONTARGIS - DIRECTEUR RECREA MONTARGIS

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.40

courriel : ARS-CVL-DD45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE MONTARGIS DU LAC**

Date du prélèvement : **08/11/2023**

Laboratoire : **LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)**

Prélevé par : **CARSO-AEA**

N° de prélèvement(s) : **00158459 00158460**

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Heure du prélèvement				10h26	10h15
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	7,4	7,5
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	-	2,4	2,3
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,4 ; 1,4]	-	1,2	1,0
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	-	2,5	2,6
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	0,6	-	0,1	0,3
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	<10	<10
Fréquentation instantanée		-	-	7	14
Température de l'eau	°C	-	-	27,1	30,9
Transparence qualitative *		-	-	0	0

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN	PETIT BASSIN
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n(100mL)	0	-	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n(100mL)	0	-	<1	<1
Entérocoques /100ml-MS	n(100mL)	0	-	<1	<1
Chlorures	mg/L	-	250	310	300
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	1,6	3,0


* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les baignades à remous

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale du Loiret
Cité Coligny - 131 rue du faubourg Banner - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03

ANNEXES

RAPPORT ANNUEL ARS

CONCLUSION SANITAIRE :	Signé à Orléans le 30 novembre 2023
<p>Les résultats d'analyses de l'eau des deux bassins ont mis en évidence des teneurs en chlorures excessives et non conformes à la référence de qualité de 250 mg/l. Ceci nécessite d'en rechercher l'origine et d'y remédier car c'est le signe d'un vieillissement de l'eau des bassins.</p> <p>Le prochain contrôle permettra de vérifier que les mesures prises sont efficaces.</p> <p>Les autres paramètres mesurés dans les deux bassins sont conformes aux exigences de qualité.</p>	<p>Pour la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre - Val de Loire L'ingénieur d'études sanitaires</p>  <p>Nicolas BUCKENMEIER</p>



TALENZ

ENTREPRENDRE
EST UN ART MAJEUR

**COMPTES
ANNUELS**

fidorg.talenz.fr

*SNC LAC ET FORET
1 chemin des closiers
45200 MONTARGIS*

*COMPTES ANNUELS
Période du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023*

TALENZ GROUPE FIDORG

18 rue Claude Bloch
14000 CAEN
02.31.46.23.23
caen@talenz-fidorg.fr
www.fidorg.talenz.fr

SOMMAIRE

Rapport	4
Tableaux de gestion	
S.I.G. retraités	6
S.I.G. détaillés retraités	7
Tableau financement BIC	11
Synthèse (5 ans)	12
Comptes annuels	
Bilan - Actif	14
Bilan - Passif	15
Compte résultat	16
Bilan - Actif Détaillé	18
Bilan - Passif Détaillé	20
Annexes	22
Documents Fiscaux	

RAPPORT

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de compilation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de l'entreprise :

SNC LAC ET FORET

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de compilation des comptes.

Les travaux que nous avons mis en œuvre dans le cadre de cette mission ne constituent ni un audit ni un examen limité, ni une mission de présentation ; en conséquence nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes de votre entité qui sont joints au présent rapport.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant dans ce document se caractérisent par les données suivantes :

- Chiffre d'affaires	605 048
- Résultat net comptable	49 870
- Total du bilan	797 243

(montants exprimés en Euro)

Fait à Caen

Le

L'expert comptable, Sylvain MONNIER

Tableaux de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23		Du 01/01/22 Au 31/12/22		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	605 048	100,00	544 525	100,00	60 522	11,11
Ventes de marchandises	16 301	100,00	15 254	100,00	1 047	6,86
- Coût d'achat des marchandises vendues	11 743	72,04	8 353	54,76	3 389	40,57
MARGE COMMERCIALE	4 559	27,96	6 901	45,24	-2 342	-33,94
Production vendue (biens et services) *	588 746	100,00	529 271	100,00	59 475	11,24
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	588 746	100,00	529 271	100,00	59 475	11,24
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	605 048	100,00	544 525	100,00	60 522	11,11
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *	25 657	4,36	1 780	0,34	23 877	
MARGE DE PRODUCTION *	563 089	95,64	527 491	99,66	35 599	6,75
MARGE BRUTE TOTALE	567 648	93,82	534 392	98,14	33 256	6,22
- Autres achats	519 812	85,91	298 004	54,73	221 807	74,43
- Charges externes	389 245	64,33	372 281	68,37	16 964	4,56
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-341 409	-56,43	-135 894	-24,96	-205 515	-151,23
Subventions d'exploitation	985 322	162,85	763 031	140,13	222 290	29,13
- Impôts, taxes et versements assimilés	42 718	7,06	36 075	6,63	6 643	18,42
- Salaires et traitements	385 062	63,64	370 616	68,06	14 446	3,90
- Charges sociales	68 436	11,31	67 927	12,47	509	0,75
- Cotisations de l'exploitant						
Total	489 105	80,84	288 413	52,97	200 692	69,58
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	147 697	24,41	152 519	28,01	-4 822	-3,16
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	265	0,04	108 825	19,99	-108 560	-99,76
+ Transferts de charges d'exploitation	1 215	0,20	2 564	0,47	-1 348	-52,60
+ Autres produits d'exploitation	115	0,02	16		99	611,92
- Dotations amortissements et dépréciations	89 680	14,82	91 507	16,81	-1 828	-2,00
- Autres charges d'exploitation	3 648	0,60	14 943	2,74	-11 295	-75,59
Total	-91 733	-15,16	4 954	0,91	-96 687	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	55 964	9,25	157 473	28,92	-101 509	-64,46
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	797	0,13	1 421	0,26	-624	-43,91
Total	-797	-0,13	-1 421	-0,26	624	
RÉSULTAT COURANT	55 167	9,12	156 052	28,66	-100 885	-64,65
+ Produits exceptionnels (1)			154 729	28,42	-154 729	-100,00
- Charges exceptionnelles (2)	114	0,02	72 769	13,36	-72 655	-99,84
- Participation des salariés	5 183	0,86	3 691	0,68	1 491	40,40
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-5 297	-0,88	78 268	14,37	-83 565	-106,77
RÉSULTAT EXERCICE	49 870	8,24	234 321	43,03	-184 451	-78,72
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	114		1 556		-1 442	-92,66
* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23		Du 01/01/22 Au 31/12/22		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	605 047,54	100	544 525,36	100	60 522,18	11
Ventes de marchandises	16 301,17	100,00	15 254,27	100,00	1 046,90	6,86
70710000 textiles	15 819,26	97,04	14 768,37	96,81	1 050,89	7,12
70710700 ventes textiles itg	461,90	2,83	98,00	0,64	363,90	371,33
70720000 cosmetique	20,01	0,12	64,57	0,42	-44,56	-69,01
70733000 alimentaire 20%			323,33	2,12	-323,33	-100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	11 742,57	72,04	8 353,31	54,76	3 389,26	40,57
60371000 textiles	-6 492,28	-39,83	-1 336,43	-8,76	-5 155,85	-385,79
60372000 cosmetiques	276,97	1,70	21,18	0,14	255,79	
60710000 textile	17 466,90	107,15	9 668,56	63,38	7 798,34	80,66
60710700 achats textiles itg	490,98	3,01			490,98	
MARGE COMMERCIALE	4 558,60	27,96	6 900,96	45,24	-2 342,36	-33,94
Production vendue (biens et services) *	588 746,37	100,00	529 271,09	100,00	59 475,28	11,24
70511000 compensation affermage exonéré	-12 030,00	-2,04			-12 030,00	
70512000 compensation affermage assujet	252 948,49	42,96	156 077,87	29,49	96 870,62	62,07
70611000 departement aquatique fitness	315 299,78	53,55	347 201,41	65,60	-31 901,63	-9,19
70681000 pca abonnement / pass annuel	8 043,85	1,37	-2 555,43	-0,48	10 599,28	414,77
70681900 rbt dept aquatique fitness	-582,00	-0,10	-832,22	-0,16	250,22	30,07
70810000 retrocession	1 650,40	0,28	2 181,21	0,41	-530,81	-24,34
70820000 cautions cartes	2 454,17	0,42	3 992,51	0,75	-1 538,34	-38,53
70840000 divers (parking, jeux int, mad	3 351,80	0,57	2 636,57	0,50	715,23	27,13
70840700 refact. mad tva	1 367,01	0,23	3 817,87	0,72	-2 450,86	-64,19
70841700 refact. mad cp exo	9 684,87	1,64	2 367,64	0,45	7 317,23	309,05
70863000 refact. impots & taxes exo	6 558,00	1,11	12 286,00	2,32	-5 728,00	-46,62
70887700 refact. intra groupe tva			1 985,66	0,38	-1 985,66	-100,00
70888100 refact.tva			112,00	0,02	-112,00	-100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	588 746,37	100,00	529 271,09	100,00	59 475,28	11,24
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	605 047,54	100,00	544 525,36	100,00	60 522,18	11,11
- Sous-traitance (directe) *	25 657,00	4,36	1 780,33	0,34	23 876,67	
60410000 cours prestataires exterieurs	25 657,00	4,36	1 780,33	0,34	23 876,67	
MARGE DE PRODUCTION *	563 089,37	95,64	527 490,76	99,66	35 598,61	6,75
MARGE BRUTE TOTALE	567 647,97	93,82	534 391,72	98,14	33 256,25	6,22
- Autres achats	519 811,63	85,91	298 004,45	54,73	221 807,18	74,43
60611000 electricite	277 597,09	45,88	73 531,43	13,50	204 065,66	277,52
60612000 eau	110 463,42	18,26	88 342,64	16,22	22 120,78	25,04
60615000 reseau de chaleur	89 788,28	14,84	90 722,04	16,66	-933,76	-1,03
60616000 optimisation des fluides	10 786,19	1,78	8 526,25	1,57	2 259,94	26,51
60621000 utilitaire	7,08				7,08	
60622000 tourisme	9 544,42	1,58	6 367,27	1,17	3 177,15	49,90
60628000 autres carburants ou autres			47,76	0,01	-47,76	-100,00
60631000 bien etre			450,55	0,08	-450,55	-100,00
60632000 produit d'entretien	8 932,56	1,48	9 424,45	1,73	-491,89	-5,22
60636000 petit outillage - mobilier et	1 175,91	0,19	4 214,19	0,77	-3 038,28	-72,10
60637000 fournitures evenementiels	420,96	0,07	2 947,96	0,54	-2 527,00	-85,72
60640000 administratives	2 898,58	0,48	1 933,80	0,36	964,78	49,89
60650000 vetement de travail	2 747,68	0,45	2 742,81	0,50	4,87	0,18
60660000 materiel pedagogique	674,39	0,11	1 363,33	0,25	-688,94	-50,53
60670000 consommables de monetique	1 616,21	0,27	5 487,50	1,01	-3 871,29	-70,55
60680000 consommable pharmacie/oxygenes	347,44	0,06	-2 546,80	-0,47	2 894,24	113,64
60690000 petites fournitures diverses	2 811,42	0,46	4 449,27	0,82	-1 637,85	-36,81
- Charges externes	389 244,93	64,33	372 281,21	68,37	16 963,72	4,56
61112700 frais administration et gestio	40 657,00	6,72	40 657,00	7,47		
61113700 frais direction et management	28 623,31	4,73	23 182,00	4,26	5 441,31	23,47

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
61122000 p2 global maintenance	133 762,15	22,11	107 226,41	19,69	26 535,74	24,75
61123000 ger technique	16 163,00	2,67	16 163,00	2,97		
61124000 p4 investissements	3 477,00	0,57	3 477,00	0,64		
61133000 gardiennage	7 361,88	1,22	381,00	0,07	6 980,88	
61135000 prest.animat.evenementiels	2 833,34	0,47	3 469,18	0,64	-635,84	-18,33
61138000 autres prestations divers	720,00	0,12			720,00	
61322000 redevance collectivite	59 200,00	9,78	59 200,00	10,87		
61351000 loc vehicule utilitaire	74,22	0,01	1 036,59	0,19	-962,37	-92,84
61352000 loc vehicule de tourisme	6 609,91	1,09	7 890,22	1,45	-1 280,31	-16,23
61353000 loc copieur	116,25	0,02	1 441,80	0,26	-1 325,55	-91,94
61354000 loc serveur informatique	420,47	0,07	524,73	0,10	-104,26	-19,87
61358000 loc autres	5 089,58	0,84	4 738,54	0,87	351,04	7,41
61400000 charges locatives et de coprop	1 349,75	0,22	1 263,27	0,23	86,48	6,85
61521000 entretien et rep sur bien immo	6 901,71	1,14	10 394,91	1,91	-3 493,20	-33,60
61552000 entret. et rep inst out & mat	4 207,31	0,70	1 130,59	0,21	3 076,72	272,13
61554000 entretien et rep sur bur info	1 102,36	0,18	2 436,13	0,45	-1 333,77	-54,75
61555000 entretien et rep vehic vp	610,43	0,10	1 022,59	0,19	-412,16	-40,31
61561000 maintenance - contrats	-280,00	-0,05	8 105,10	1,49	-8 385,10	-103,45
61562000 controles reglem. et analyse	1 558,95	0,26	1 931,63	0,35	-372,68	-19,29
61569700 maint hebergement info	3 000,00	0,50	3 000,00	0,55		
61610000 multirisques	10 275,45	1,70	9 758,00	1,79	517,45	5,30
61620000 responsabilite civile	224,00	0,04	242,00	0,04	-18,00	-7,44
61630000 assurances vehicule	617,76	0,10	608,78	0,11	8,98	1,48
61852000 seminaire			1 443,65	0,27	-1 443,65	-100,00
62181700 personnels exter intra cp	2 955,09	0,49	11 667,52	2,14	-8 712,43	-74,67
62210000 commissions /achats	667,30	0,11			667,30	
62231000 formation - organismes exteri			1 941,00	0,36	-1 941,00	-100,00
62231700 gestion formation intra	3 028,00	0,50	3 028,00	0,56		
62233000 formation non imputee au budget	1 556,42	0,26	-1 942,00	-0,36	3 498,42	180,15
62239700 honoraires anim. reseau	8 000,00	1,32	8 000,00	1,47		
62261000 commissaires aux comptes - exp	3 514,59	0,58	3 453,54	0,63	61,05	1,77
62262000 avocats	843,33	0,14	1 483,34	0,27	-640,01	-43,15
62263000 relations publiques	500,00	0,08	700,00	0,13	-200,00	-28,57
62269700 hono mandat social	6 000,00	0,99	6 000,00	1,10		
62270000 frais d' actes et de contentie	42,59	0,01	43,29	0,01	-0,70	-1,62
62330000 foires - salons - expositions	516,66	0,09			516,66	
62340000 cadeau a la clientele	720,00	0,12	720,00	0,13		
62370000 publicite - communication	1 059,95	0,18	1 714,78	0,31	-654,83	-38,19
62371700 maint hebergemt site internet	2 000,00	0,33	2 000,00	0,37		
62372700 hono agence comm	1 647,00	0,27	1 647,00	0,30		
62380000 divers - dons pourboires	1 187,50	0,20	619,73	0,11	567,77	91,62
62480000 transports divers	38,03	0,01	184,71	0,03	-146,68	-79,41
62510000 voyages et deplacements person	8 612,11	1,42	4 861,35	0,89	3 750,76	77,15
62510100 frais de deplacements hotel			404,62	0,07	-404,62	-100,00
62530000 frais de deplacement de la for	3 558,14	0,59	2 817,21	0,52	740,93	26,30
62530100 frais de deplac formatio hotel			313,17	0,06	-313,17	-100,00
62550000 frais de demenagements	148,41	0,02			148,41	
62560000 missions et receptions	2 445,43	0,40	3 467,63	0,64	-1 022,20	-29,48
62610000 frais postaux	77,45	0,01	237,41	0,04	-159,96	-67,38
62620000 telephonie - internet	3 631,03	0,60	4 408,42	0,81	-777,39	-17,63
62781000 tenue de compte	354,64	0,06	54,51	0,01	300,13	550,60
62782000 carte bleue	396,92	0,07	476,20	0,09	-79,28	-16,65
62783000 prelevements	38,37	0,01	45,44	0,01	-7,07	-15,56
62784000 rejets	-75,10	-0,01	-26,14		-48,96	-187,30
62785000 frais sur caution	500,00	0,08			500,00	
62788000 autres frais bancaires	605,24	0,10	813,12	0,15	-207,88	-25,57
62788700 commissions mca			8,25		-8,25	-100,00
62800700 achats a refact. intra groupe			1 985,66	0,36	-1 985,66	-100,00
62810000 cotisations			429,33	0,08	-429,33	-100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-341 408,59	-56,43	-135 893,94	-24,96	-205 514,65	-151,23

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
Subventions d'exploitation	985 321,64	162,85	763 031,28	140,13	222 290,36	29,13
74000000 subventions d'exploitation	108 624,00	17,95			108 624,00	
74000100 sub d'exploitation comp	857 864,24	141,78	745 697,96	136,94	112 166,28	15,04
74000200 aide embauche app	18 833,40	3,11	17 333,32	3,18	1 500,08	8,65
- Impôts, taxes et versements assimilés	42 718,43	7,06	36 075,10	6,63	6 643,33	18,42
63110000 taxe sur les salaires	25 766,00	4,26	16 289,04	2,99	9 476,96	58,18
63320000 taxe apprentissage	3 069,34	0,51	2 059,43	0,38	1 009,91	49,04
63330000 participation a la formation	4 902,45	0,81	5 098,77	0,94	-196,32	-3,85
63350000 taxe apprentissage lib majo	217,12	0,04			217,12	
63511000 cvae	1 656,52	0,27	321,86	0,06	1 334,66	414,67
63511100 cotisation foncière des entrep	6 558,00	1,08	12 286,00	2,26	-5 728,00	-46,62
63514000 taxe vehicule tourisme societe	549,00	0,09	20,00		529,00	
- Salaires et traitements	385 061,92	63,64	370 615,92	68,06	14 446,00	3,90
64111000 salaires et appointements	376 901,48	62,29	361 611,86	66,41	15 289,62	4,23
64112000 provisions salaires a payer	-392,00	-0,06	2 467,00	0,45	-2 859,00	-115,89
64120000 prov congés payés	4 969,01	0,82	6 547,74	1,20	-1 578,73	-24,11
64130000 primes et gratifications	2 887,83	0,48	2 676,63	0,49	211,20	7,89
64141200 indemnité licenciement non sou	764,27	0,13			764,27	
64143900 ij securite sociale (rembourse	-633,29	-0,10			-633,29	
64144000 allocation complement chomage			396,53	0,07	-396,53	-100,00
64144100 allocation compl chom credit			-1 568,43	-0,29	1 568,43	100,00
64145100 indemnité de prevoyance non so	564,62	0,09	2 139,08	0,39	-1 574,46	-73,60
64145900 indemnité de prevoyance (rembo			-3 654,49	-0,67	3 654,49	100,00
- Charges sociales	68 435,95	11,31	67 927,15	12,47	508,80	0,75
64511000 urssaf	42 206,73	6,98	42 053,92	7,72	152,81	0,36
64512000 provisions charges sur salaire	-157,00	-0,03	1 023,45	0,19	-1 180,45	-115,34
64520000 charges soc prov congés payés	1 159,23	0,19	1 069,27	0,20	89,96	8,41
64531000 mutuelle obligatoire	3 448,51	0,57	3 446,76	0,63	1,75	0,05
64532000 retraite generale	8 552,49	1,41	8 566,80	1,57	-14,31	-0,17
64533000 prevoyance	2 496,61	0,41	2 353,23	0,43	143,38	6,09
64720000 versements comite d'entreprise	1 503,18	0,25	1 440,98	0,26	62,20	4,32
64750000 medecine du travail	1 321,40	0,22	908,44	0,17	412,96	45,46
64760000 cheque dejeuner	7 904,80	1,31	7 064,30	1,30	840,50	11,90
Total	489 105,34	80,84	288 413,11	52,97	200 692,23	69,58
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	147 696,75	24,41	152 519,17	28,01	-4 822,42	-3,16
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	265,00	0,04	108 825,12	19,99	-108 560,12	-99,76
78174000 reprise prov. clients	265,00	0,04	108 825,12	19,99	-108 560,12	-99,76
+ Transferts de charges d'exploitation	1 215,33	0,20	2 563,76	0,47	-1 348,43	-52,60
79100000 transfert de charges achats et			125,76	0,02	-125,76	-100,00
79110000 transfert de charges services	1 215,33	0,20	2 438,00	0,45	-1 222,67	-50,15
+ Autres produits d'exploitation	114,69	0,02	16,11		98,58	611,92
75800000 produits divers gestion couran	114,69	0,02	16,11		98,58	611,92
- Dotations amortissements et dépréciations	89 679,68	14,82	91 507,49	16,81	-1 827,81	-2,00
68111000 dotation immob incorporelles	1 290,12	0,21	1 290,12	0,24		
68112000 dotation immob corporelles	86 943,48	14,37	89 952,37	16,52	-3 008,89	-3,34
68174000 prov. deprec. client	1 446,08	0,24	265,00	0,05	1 181,08	445,69
- Autres charges d'exploitation	3 648,06	0,60	14 943,26	2,74	-11 295,20	-75,59
65110000 redevances sacem spre radio	1 365,88	0,23	849,07	0,16	516,81	60,87
65410000 pertes creances irrecoverables	2 119,83	0,35	14 083,15	2,59	-11 963,32	-84,95
65800000 charges diverse gestion couran	162,35	0,03	11,04		151,31	
Total	-91 732,72	-15,16	4 954,24	0,91	-96 686,96	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	55 964,03	9,25	157 473,41	28,92	-101 509,38	-64,46

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023



	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges financières	797,01	0,13	1 421,04	0,26	-624,03	-43,91
66151700 interets c/c groupe	797,01	0,13	1 395,29	0,26	-598,28	-42,88
66181000 interets et penalites de retar			25,75		-25,75	-100,00
Total	-797,01	-0,13	-1 421,04	-0,26	624,03	43,91
RÉSULTAT COURANT	55 167,02	9,12	156 052,37	28,66	-100 885,35	-64,65
+ Produits exceptionnels (1)			154 728,61	28,42	-154 728,61	-100,00
77180000 aut prod except op gestion			79 803,61	14,66	-79 803,61	-100,00
78750000 reprise prov rique			74 925,00	13,76	-74 925,00	-100,00
- Charges exceptionnelles (2)	114,22	0,02	72 768,93	13,36	-72 654,71	-99,84
67180000 autres charges exceptionnelles			71 213,21	13,08	-71 213,21	-100,00
67520000 vnc immob corporelles	114,22	0,02	1 555,72	0,29	-1 441,50	-92,66
- Participation des salariés	5 182,74	0,86	3 691,48	0,68	1 491,26	40,40
69100000 participation des salaries	5 182,74	0,86	3 691,48	0,68	1 491,26	40,40
Total	-5 296,96	-0,88	78 268,20	14,37	-83 565,16	-106,77
RÉSULTAT EXERCICE	49 870,06	8,24	234 320,57	43,03	-184 450,51	-78,72
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	114,22		1 555,72		-1 441,50	-92,66
* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

*	
Distribution des résultats	234 320,57
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	2 354,00
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	
Prélèvements des comptes courants	159 202,99
TOTAL DES EMPLOIS	395 877,56

Résultat net	49 870,06
+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	89 414,68
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	114,22
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
- Quote-part des subventions d'investis.	- ()
AUTOFINANCEMENT	139 398,96
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	
TOTAL DES RESSOURCES	139 398,96


VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL -256 478,60




Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	6 215,31
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	20 509,72
Autres créances	160 522,62
Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	8 043,85
TOTAL DES EMPLOIS	195 291,50

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	113 520,34
Créances clients	
Autres créances	
Charges constatées d'avance	638,14
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	209 690,52
Autres dettes	50 574,56
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES RESSOURCES	374 423,56


VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -179 132,06


Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	77 347,66
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	


VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -77 347,66


SYNTHÈSE (5 ANS)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	605 047,54	544 525,36	416 178,26	377 028,86		60 522,18	11,11
Ventes de marchandises	16 301,17	15 254,27	6 599,15	7 069,53		1 046,90	6,86
Production de l'exercice	588 746,37	529 271,09	409 579,11	369 959,33		59 475,28	11,24
Marge commerciale	4 558,60	6 900,96	1 506,98	2 025,87		-2 342,36	-33,94
<i>Taux de marge commerciale</i>	27,96	45,24	22,84	28,66			
Marge globale	567 647,97	534 391,72	408 556,09	364 136,20		33 256,25	6,22
<i>Taux de marge globale</i>	93,82	98,14	98,17	96,58			
Valeur ajoutée	-341 408,59	-135 893,94	-177 423,32	-208 584,56		-205 514,65	151,23
Excédent brut d'exploitation	147 696,75	152 519,17	289 685,12	286 142,26		-4 822,42	-3,16
Amortissements / provisions	89 679,68	91 507,49	226 217,78	257 931,64		-1 827,81	-2,00
Résultat d'exploitation	55 964,03	157 473,41	239 068,47	90 438,41		-101 509,38	-64,46
Résultat financier	-797,01	-1 421,04	-216,39	230,08		624,03	43,91
Résultat courant	55 167,02	156 052,37	238 852,08	90 668,49		-100 885,35	-64,65
Résultat exceptionnel	-114,22	81 959,68	-139 611,80			-82 073,90	-100,14
Résultat net de l'exercice	49 870,06	234 320,57	94 642,47	88 068,59		-184 450,51	-78,72

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	139 398,96	143 633,66	146 151,92	345 665,23		-4 234,70	-2,95
Fonds de roulement net global	-293 021,38	-36 541,66	153 528,18	-154 327,67		-256 479,72	701,88
Besoin en fonds de roulement	-295 687,69	-116 555,63	78 627,55	-165 182,18		-179 132,06	153,69
Trésorerie	2 666,31	80 013,97	74 900,63			-77 347,66	-96,67

RATIOS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	105,12	98,60	334,87	264,18		6,52	6,61
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	142,96	101,90	146,04	335,03		41,06	40,29
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	368,16	245,96	309,20	535,33		122,20	49,68
Autonomie financière	0,09	0,34	0,12	0,12		-0,25	-73,53
Capacité de remboursement		5,41	0,60			-5,41	-100,00
Taux d'endettement		0,10	2,14			-0,10	-100,00
Rentabilité financière	0,71	0,92	0,83	0,81		-0,21	-22,83
Rentabilité commerciale	0,08	0,43	0,23	0,23		-0,35	-81,40

Comptes annuels

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 450,60	5 420,48	1 030,12	2 320,24
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	148 067,59	129 019,31	19 048,28	46 302,90
Autres immobilisations corporelles	435 270,21	224 141,55	211 128,66	267 045,53
Immobilisations corporelles en cours				1 531,52
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500,00		500,00	500,00
TOTAL (I)	590 288,40	358 581,34	231 707,06	317 700,19
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11 844,31		11 844,31	5 629,00
Avances et acomptes versés sur commandes	5 755,05		5 755,05	119 275,39
Créances				
Clients (3)	109 846,21		109 846,21	109 006,35
Clients douteux, litigieux (3)	2 189,60	1 446,08	743,52	2 571,00
Clients Factures à établir (3)	96 008,44		96 008,44	75 692,18
Personnel et comptes rattachés (3)				1 075,19
Créances fiscales et sociales (3)	172 431,63		172 431,63	44 394,22
Autres créances (3)	132 630,50		132 630,50	
Débiteurs divers (3)	33 610,40		33 610,40	50,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 666,31		2 666,31	80 013,97
Charges constatées d'avance (3)				638,14
TOTAL (II)	566 982,45	1 446,08	565 536,37	438 345,44
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 157 270,85	360 027,42	797 243,43	756 045,63
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 20 000,00)	20 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	0,04	0,47
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	49 870,06	234 320,57
SITUATION NETTE	69 870,10	254 321,04
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	69 870,10	254 321,04
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		26 572,49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	104 501,61	29 885,60
Fournisseurs, factures non parvenues	328 456,81	193 382,30
Dettes fiscales et sociales	105 063,54	76 633,54
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	130 083,48	107 938,92
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	59 267,89	67 311,74
TOTAL (III)	727 373,33	501 724,59
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	797 243,43	756 045,63
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	727 373,33	501 725,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	16 301,17	15 254,27	1 046,90	6,86
Production vendue (biens et services)	588 746,37	529 271,09	59 475,28	11,24
Montant net du chiffre d'affaires	605 047,54	544 525,36	60 522,18	11,11
Subventions d'exploitation	985 321,64	763 031,28	222 290,36	29,13
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 480,33	111 388,88	-109 908,55	-98,67
Autres produits	114,69	16,11	98,58	611,92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 591 964,20	1 418 961,63	173 002,57	12,19
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	17 957,88	9 668,56	8 289,32	85,73
Variation de stocks	-6 215,31	-1 315,25	-4 900,06	-372,56
Autres achats et charges externes	934 713,56	672 065,99	262 647,57	39,08
Impôts, taxes et versements assimilés	42 718,43	36 075,10	6 643,33	18,42
Salaires et traitements	385 061,92	370 615,92	14 446,00	3,90
Charges sociales	68 435,95	67 927,15	508,80	0,75
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	88 233,60	91 242,49	-3 008,89	-3,30
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	1 446,08	265,00	1 181,08	445,69
Autres charges	3 648,06	14 943,26	-11 295,20	-75,59
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 536 000,17	1 261 488,22	274 511,95	21,76
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	55 964,03	157 473,41	-101 509,38	-64,46
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées (4)	797,01	1 421,04	-624,03	-43,91
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	797,01	1 421,04	-624,03	-43,91
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-797,01	-1 421,04	624,03	43,91
RÉSULTAT COURANT^{avt impôts} (I-II+III-IV+V-VI)	55 167,02	156 052,37	-100 885,35	-64,65
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		79 803,61	-79 803,61	-100,00
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges		74 925,00	-74 925,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		154 728,61	-154 728,61	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		71 213,21	-71 213,21	-100,00
Sur opérations en capital	114,22	1 555,72	-1 441,50	-92,66
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	114,22	72 768,93	-72 654,71	-99,84
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114,22	81 959,68	-82 073,90	-100,14
Participation des salariés aux résultats (IX)	5 182,74	3 691,48	1 491,26	40,40

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 591 964,20	1 573 690,24	18 273,96	1,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 542 094,14	1 339 369,67	202 724,47	15,14
Bénéfice ou Perte	49 870,06	234 320,57	-184 450,51	-78,72
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>	797,00			

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 450,60	5 420,48	1 030,12	2 320,24
20510000 logiciels	6 450,60		6 450,60	6 450,60
28050000 amort brevets, licences, logi		5 420,48	-5 420,48	-4 130,36
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	148 067,59	129 019,31	19 048,28	46 302,90
21540000 materiel & outillage d'exploit	148 067,59		148 067,59	155 672,32
28154000 amort materiel et outillage		129 019,31	-129 019,31	-109 369,42
Autres immobilisations corporelles	435 270,21	224 141,55	211 128,66	267 045,53
21810000 agencements	382 631,83		382 631,83	381 100,31
21830000 materiel de bureau et informat	38 731,26		38 731,26	37 966,68
21840000 mobilier de bureau	13 907,12		13 907,12	13 907,12
28181000 amort inst & agencements gene		178 041,29	-178 041,29	-129 155,78
28183000 amort mat. bureau & informatiq		35 605,07	-35 605,07	-27 665,45
28184000 amort mobilier de bureau		10 495,19	-10 495,19	-9 107,35
Immobilisations corporelles en cours				1 531,52
23100000 immo en cours corp				1 531,52
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500,00		500,00	500,00
27620000 avances permanentes frais	500,00		500,00	500,00
TOTAL (I)	590 288,40	358 581,34	231 707,06	317 700,19
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11 844,31		11 844,31	5 629,00
37000000 stock de marchandises	11 844,31		11 844,31	5 629,00
Avances et acomptes versés sur commandes	5 755,05		5 755,05	119 275,39
40900000 fournisseurs - acptes sur comm	5 755,05		5 755,05	119 275,39
Créances				
Clients (3)	109 846,21		109 846,21	109 006,35
Clients douteux, litigieux (3)	2 189,60	1 446,08	743,52	2 571,00
41610000 clients- impayes	2 189,60		2 189,60	2 836,00
49100000 prov. depreciation clients		1 446,08	-1 446,08	-265,00
Clients Factures à établir (3)	96 008,44		96 008,44	75 692,18
Personnel et comptes rattachés (3)				1 075,19
42500100 trop percu divers				1 075,19
Créances fiscales et sociales (3)	172 431,63		172 431,63	44 394,22

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
44566000 tva deduct./achats	272,25		272,25	4 703,67
44566900 tva deduct./ach.services	4 540,26		4 540,26	9 129,81
44567000 credit de tva a reporter	7 913,00		7 913,00	
44586000 tva sur fact. non parvenues	51 082,12		51 082,12	30 460,74
44586100 tva sur avoirs non parvenus				100,00
44870000 etat produits a recevoir	108 624,00		108 624,00	
Autres créances (3)	132 630,50		132 630,50	
45100100 c/c - recrea (grece)	132 630,50		132 630,50	
Débiteurs divers (3)	33 610,40		33 610,40	50,00
40980000 fournisseurs - avoirs a recevo	33 560,40		33 560,40	
46700200 collectif mca	50,00		50,00	50,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 666,31		2 666,31	80 013,97
51260500 sg lac et foret	2 066,31		2 066,31	79 413,97
53107000 caisse	600,00		600,00	600,00
Charges constatées d'avance (3)				638,14
48600000 charges constatees d'avance				638,14
TOTAL (II)	566 982,45	1 446,08	565 536,37	438 345,44
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	1 157 270,85	360 027,42	797 243,43	756 045,63
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 20 000,00)	20 000,00	20 000,00
10130000 capital souscrit appele verse	20 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	0,04	0,47
11000000 report a nouveau (+)	0,04	0,47
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	49 870,06	234 320,57
SITUATION NETTE	69 870,10	254 321,04
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	69 870,10	254 321,04
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		26 572,49
45100100 c/c - recrea (grece)		26 572,49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	104 501,61	29 885,60
Fournisseurs, factures non parvenues	328 456,81	193 382,30
Dettes fiscales et sociales	105 063,54	76 633,54
42100000 personnel - remunerations dues	103,01	126,24
42700000 personnel - oppositions	153,11	
42820000 dettes prov. congés a payer	36 319,76	31 350,75
42840000 participation brut	5 051,00	3 822,00
42860000 salaires a payer	2 808,00	3 200,00
43100000 urssaf	7 211,00	6 122,98
43702500 humanis (retraite)	1 518,53	1 261,52
43704600 malakoff mederic (prevoyance)	279,18	254,84
43705200 harmonie mutuelle (mutuelle)	602,54	602,54
43820000 charges sociales sur congés a	7 387,16	6 227,93
43860000 charges sociales a payer	2 133,00	2 044,00
44210000 etat, prelevement a la source	250,86	78,90
44550000 tva a decaisser	549,00	2 013,00
44571100 tva intracommunautaire		0,03

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
44571200 tva 20 % collectee	17 580,22	17 192,53
44571700 tva 10% collectee		0,08
44586100 tva sur avoirs non parvenus	5 593,40	
44587000 tva sur factures a etablir	3 950,81	622,00
44700000 autres impots, taxes et vers.	11 898,34	621,99
44860000 etat charges a payer	193,00	-48,00
44860100 etat taxe appr. a payer	338,11	-406,98
44860200 etat form. cont. a payer	1 143,51	1 547,19
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	130 083,48	107 938,92
41980000 clients - avoirs a etablir	128 736,00	106 995,00
46700000 debiteurs & crediteurs divers	1 347,48	943,92
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	59 267,89	67 311,74
48700000 produits constates d'avance	59 267,89	67 311,74
TOTAL (III)	727 373,33	501 724,59
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	797 243,43	756 045,63
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	727 373,33	501 725,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 797 243,43 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 49 870,06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Evènements importants survenus au cours de l'exercice

La flambée des prix de l'énergie subie dès fin 2021, résultant de la volatilité de l'environnement économique et des tensions géopolitiques, s'est accrue en 2023, plus particulièrement pour l'électricité. Cette crise énergétique associée à un contexte inflationniste s'est traduit également par des effets d'indexation significatifs de la compensation de service public et des tarifs usagers.

La société a eu recours aux dispositifs proposés par l'Etat dans le cadre du plan de résilience économique et sociale, afin de limiter l'impact de la crise ; les aides perçues ou en cours d'instruction ont été comptabilisées dans les comptes 2023.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

A la date d'arrêté des comptes 2023, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Dans le cadre de l'exploitation d'une délégation de services publics, les biens immobilisés sont répertoriés selon qu'ils s'agissent :

- de biens de retours, mis à la disposition par la collectivité pour les besoins de l'exploitation de la DSP. Seuls les renouvellements de ces biens figurent à l'actif du bilan et sont amortis selon la durée résiduelle du contrat.

- de biens propres qui appartiennent au délégataire. (Ces biens sont inscrits à l'actif immobilisé et sont amortis sur leur durée d'usage. Ils peuvent être repris par la collectivité délégante à la fin du contrat de DSP).

- de biens de reprise, pour lesquels le délégataire s'engage à les restituer à la collectivité délégante à l'issue du contrat.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	6 451			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		155 672		1 590	
	Autres immos corporelles	Instal. généré., agencts & aménagts divers		381 100		1 532
		Matériel de transport				
Matériel de bureau & info., mobilier			51 874		765	
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours		1 532				
Avances et acomptes						
		TOTAL III	590 178		3 886	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		500			
		TOTAL IV	500			
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	597 129		3 886	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			6 451		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons					
	Inst.tech., mat. outillage indus.			9 195	148 068		
	Autres immos corporelles	Instal. généré., agencts, aménagts d.				382 632	
		Matériel de transport					
Mat.bureau, info., mob.					52 638		
Emballages récup. div.							
Immos corporelles en cours			1 532				
Avances et acomptes							
		TOTAL III		10 726	583 338		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				500		
		TOTAL IV			500		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		10 726	590 288		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles		4 130	1 290		5 420
TOTAL		4 130	1 290		5 420
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques	matériel et outil. industriels	109 369	28 731	9 081	129 019
	Inst. générales agencem. amén. div.	129 156	48 886		178 041
Autres immos corporelles	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	36 773	9 327		46 100
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		275 298	86 943	9 081	353 161
TOTAL GENERAL		279 428	88 234	9 081	358 581

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements Fonds commercial Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances		1 446		1 446
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL		1 446		1 446

ÉTAT DES STOCKS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	5 629,00	6 215,31		11 844,31
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	5 629,00	6 215,31		11 844,31

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	265	1 446	265	1 446	
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		265	1 446	265	1 446
TOTAL GENERAL (I + II + III)		265	1 446	265	1 446
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		1 446	265	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	500		500
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	2 190	2 190	
	Autres créances clients	205 855	205 855	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	63 808	63 808	
	coll. publiques	108 624	108 624	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	132 631	132 631		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	33 610	33 610		
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		547 217	546 717	500
REVOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)		

ENTREPRISES LIÉES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

Dénomination sociale : RECREA HOLDING

Forme : SAS

SIREN : 878 553 205

Au capital de : 15 906 154 euros

Adresse du siège social :

18 rue Martin Luther King

14280 SAINT CONTEST

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	96 008
Autres créances	142 184
Disponibilités	
TOTAL	238 193

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	200,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	200,00	100,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine					
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		432 958	432 958		
Personnel & comptes rattachés		44 435	44 435		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		19 131	19 131		
Etat & Impôts sur les bénéfices					
autres Taxe sur la valeur ajoutée		27 673	27 673		
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, taxes & assimilés		13 824	13 824		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		130 083	130 083		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		59 268	59 268		
TOTAUX		727 373	727 373		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d'avance ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise concernant les pass activités et les abonnements.
Les revenus résultant d'abonnements et de pass activité font l'objet d'un étalement au prorata temporis sur leur durée de validité.

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	59 268
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	59 268

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328 457
Dettes fiscales et sociales	55 374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	128 736
TOTAL DES CHARGES À PAYER	512 566

EFFECTIFS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

LES EFFECTIFS

Effectif moyen 2023 : 13 salariés

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01/01/23	Régime "simplifié d'imposition"	<input type="checkbox"/>	ou "réel normal"	<input checked="" type="checkbox"/>
et clos le	31/12/23	Option pour la comptabilité super-simplifiée	<input type="checkbox"/>	TVA	<input checked="" type="checkbox"/>
		Option pour le régime de la taxation au tonnage	<input type="checkbox"/>		

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : SNC LAC ET FORET	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
Adresse de l'entreprise : 1 chemin des Closiers 45200 MONTARGIS	
Mél : m.sautrel@recrea.fr	
Téléphone : 0231732010	
SIREN 844395012	Mél :

B DIVERS

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :	Activités exercées (souligner l'activité principale) : Autres activités récréatives et de loisir
	Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 2)

	Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col 1, Déficit col 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)	53 964	
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ① b		
revenus nets exonérés (a-b)..... c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu d	Total c+d	
3 Total	53 964	
4 Bénéfice imposable (col. 1- col. 2) ou Déficit déductible (col. 2- col. 1)	53 964	

4 bis Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ②

4 ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)	e	
- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI	f	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI		

5 Plus-values

taxées selon les règles prévues pour les particuliers ③	à court terme et à long terme exonérées ④	à long terme imposables à 12,8 % ④
à long terme différée de 2 ans (art 39 quindecies I-1 du CGI) ④	dont plus-values à long terme exonérées (Art. 151 septies A du CGI) ⑤ bis	dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ⑤ ter

6 Exonérations, Abattements et crédits d'impôt

Entreprise nouvelle art 44 sexies <input type="checkbox"/>	ZRR art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs ⑥ <input type="checkbox"/>
ZFU Territoires entrepreneurs 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 sexies A <input type="checkbox"/>	
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	
Exonération ou abattement pratiqué ⑦	à sur les plus-values imposables à 12,8 %	à sur le bénéfice professionnel	
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) <input type="checkbox"/>			

7 dont BIC non professionnels (2031 Bis-SD) ⑧ a- BÉNÉFICE b- DÉFICIT

- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)		
PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodécies)		Moins-values à court terme (Art. 39 duodécies)
- Plus-values PV nettes à long terme imposable à 12,8 %		
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ⑨	à sur le bénéfice non professionnel	

8 Régime des sociétés de personnes ⑩

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.	
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés	

9 Comptabilité informatisée

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE
---	---	------------------------------	--	------

D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf notice de la déclaration n°2031-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
---	--

Copyright Groupe ISA 2024 ISACOMPTIA

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA/OMGA	Viseur ou certificateur conventionné		(Cocher la case correspondante)	
Nom et coordonnées du CGA/OMGA			Nom et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné			Identité du déclarant :	
			Lieu MONTARGIS Date : 12/03/24	
FIDORG NORMANDIE 18 rue Claude Bloch Immeuble Trifide 14050 CAEN 0231462323			Qualité et nom du déclarant : GERANT	
			Signature : GROUPE RECREA	
ECF	prestataire :			

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Désignation de l'entreprise : <u>SNC LAC ET FORET</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>1 chemin des Closiers 45200 MONTARGIS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
Numéro SIRET* <u>84439501200017</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N clos le, 31/12/2023	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA		
AC I I F I M M O B I L I S A T I O N S I N C O R P O R E L L E S	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 030
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	19 048
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	211 129
AC I I F I M M O B I L I S A T I O N S C O R P O R E L L E S	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	500
	TOTAL (II)	BJ	BK	231 707
	AC I I F I M M O B I L I S A T I O N S F I N A N C I E R E S (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
En cours de production de biens		BN	BO	
En cours de production de services		BP	BQ	
Produits intermédiaires et finis		BR	BS	
Marchandises		BT	BU	11 844
AC I I F C I R C U L A N T	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	5 755
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	206 598
	Autres créances (3)	BZ	CA	338 673
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
AC I I F I M M O B I L I S A T I O N S F I N A N C I E R E S (2)	Disponibilités	CF	CG	2 666
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
	TOTAL (III)	CJ	CK	565 536
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	797 243
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Désignation de l'entreprise		SNC LAC ET FORET		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :20 000.....)		DA	20 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	49 870	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
			DL	69 870	
		TOTAL (I)			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
			DO		
		TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
			DR		
		TOTAL (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	432 958	
	Dettes fiscales et sociales		DY	105 064	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	130 083	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	59 268	
		EC	727 373		
		TOTAL (IV)			
Ecart de conversion passif *		TOTAL (V)			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			
		EE	797 243		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	727 373	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SNC LAC ET FORET		Exercice N						Néant <input type="checkbox"/> *	
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	16 301	FB		FC	16 301		
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	588 746	FH		FI	588 746	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	605 048	FK		FL	605 048		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	985 322		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 480		
	Autres Produits (1) (11)					FQ	115		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	1 591 964
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	17 958		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	-6 215		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	934 714		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	42 718		
	Salaires et traitements *					FY	385 062		
	Charges sociales (10)					FZ	68 436		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, at.3) indiqué dans la case HS) *		HS		GA	88 234	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 446	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	3 648		
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	1 536 000	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	55 964	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)							GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	797		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)							GU	797	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-797	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	55 167	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SNC LAC ET FORET</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-114	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	5 183	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 591 964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 542 094	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	49 870	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières	HY
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *	HP
			{ - Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Vnc immos corporelles		114		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise		SNC LAC ET FORET										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations					
						1				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
										2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II				KD	6 451	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains								KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants L9]						KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants M1]						KM		KN		KO	
		Installations gales, agencts*, aménagements des constructions		[Dont Composants M2]						KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]						KS	155 672	KT		KU	1 590	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV	381 100	KW		KX	1 532
		Matériel de transport *								KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	51 874	LC		LD	765
		Emballages récupérables et divers *								LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours								LH	1 532	LI		LJ		
	Avances et acomptes								LK		LL		LM		
	TOTAL III								LN	590 178	LO		LP	3 886	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G				8M		8T			
Autres participations				8U				8V		8W					
Autres titres immobilisés				1P				1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T				1U	500	1V					
TOTAL IV				LQ				LR	500	LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG				ØH	597 129	ØI		ØJ	3 886		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virements de poste à poste				3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						1				2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I				IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II				IO		LV		LW	6 451	
CORPORELLES	Terrains				IP				LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ						MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR						MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS						MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT				MJ	9 195	MK	148 068	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU						MM		MN	382 632	MO	
		Matériel de transport		IV						MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW						MS		MT	52 638	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX						MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY				MZ	1 532	NA		NB		
Avances et acomptes				NC				ND		NE		NF			
TOTAL III				IY				NG	10 726	NH	583 338	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ				ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ				ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1				2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2				2E		2F	500	2G		
	TOTAL IV				I3				NJ		NK	500	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4				ØK	10 726	ØL	590 288	ØM			

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SNC LAC ET FORET	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

Exercice N clos le 31/12/2023

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SNC LAC ET FORET</u>							Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH		
TOTAL I			RK		RM		RN		RO		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions		Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
		Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
		Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG	
		Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO	
		Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL II			QU		QV		QW		QX		
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN		ØP		ØQ		ØR		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immobilisations incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions		Sur sol propre		R1	R2	R3	R4	R5	R6		
		Sur sol d' autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc am. divers		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
		Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
		Inst. gales, agenc et am. divers		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
		Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
		Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
		Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *									
			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

Désignation de l'entreprise SNC LAC ET FORET Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	265	6U	1 446	6V	265	6W	1 446
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	265	TY	1 446	TZ	265	UA	1 446
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	265	UB	1 446	UC	265	UD	1 446
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	1 446	UF	265			
			UG		UH				
			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

Désignation de l' entreprise : <u>SNC LAC ET FORET</u>			Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	500	UV	UW	500	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	2 190	2 190			
	Autres créances clients		UX	205 855	205 855			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	63 808	63 808		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	108 624	108 624		
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC	132 631	132 631			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	33 610	33 610				
Charges constatées d'avance		VS						
TOTAUX			VT	547 217	VU	546 717	VV	500
RENVUIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d'1 an à l'origine		VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	432 958	432 958				
Personnel et comptes rattachés		8C	44 435	44 435				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	19 131	19 131				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	27 673	27 673			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	13 824	13 824			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	130 083	130 083				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L	59 268	59 268				
TOTAUX			VY	727 373	VZ	727 373		
RENVUIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD			

Désignation de l'entreprise : SNC LAC ET FORET		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	* Exercice N. clos le : 31/12/2023
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE
								WA 49 870
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WB
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	1 129		XE 1 129
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	5 051		XX			XW 5 051
Amendes et pénalités		WJ			XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								I7
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7
Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux de 0 %								I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WN
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								WO
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ 1 736
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3
							TOTAL I	WR 57 786
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*								WS
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								WT 3 822
Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV
Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								WH
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WP
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								WW
Dédution au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *								WB
Majoration d'amortissement*								XB
Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	J.E.I. (art.44 sexies A)		L5
ZFU-TE (art. 44 octies A)		ØV	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art.44 quaterdecies)		XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH	YG
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC	
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD	
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI	
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	XH 3 822
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	53 964			
		déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*				ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	53 964		XO	

Désignation de l'entreprise <u>SNC LAC ET FORET</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾ K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	43 707
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
Provisions pour dépréciation *		9B	9C
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
Participation	9K	5 051	9L 3 822
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN 5 051	YO 3 822
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SNC LAC ET FORET					Néant <input type="checkbox"/> *		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1	aventech/sono portable 2	2 020	2 020			
	2	c2j materiel peda.gonfl.z	2 144	2 144			
	3	c2j materiel peda.gonfl.t	3 120	3 120			
	4	bersi sono systeme hf	677	677			
	5	bersi sono systeme ht	677	677			
	6	bersi sono rackage	556	442		114	
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦				⑧	⑨	19 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6		-114	-114			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			-114			
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B)			(C)
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪				avec une ventilation par taux			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : SNC LAC ET FORET Néant *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ²	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ¹	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ¹	

- ¹ Entreprises soumises à l'IS
- ² Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ¹	Moins-values à 12,80 % ²	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³	Solde des moins-values à 12,80 % ⁴
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ¹	Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⁵	Solde des moins-values à reporter col. ⁶ = ² + ³ - ⁴ - ⁵ ⁶
	À 19 % ou à 15 % ²	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ³	À 15 % ou 19 % ⁴		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTIA

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SNC LAC ET FORET</u>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SNC LAC ET FORET												Néant <input type="checkbox"/> *																			
Exercice ouvert le :01/01/2023.....				et clos le :31/12/2023.....				Durée en nombre de mois		1 2																					
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																															
Effectif moyen du personnel * :										YP	13																				
Dont apprentis										YF																					
Dont handicapés										YG																					
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL																					
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																															
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																															
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	605 048																				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK																					
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL																					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT																					
TOTAL 1										OX	605 048																				
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																															
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	115																				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE																					
Subventions d'exploitation reçues										OF	985 322																				
Variation positive des stocks										OD	6 492																				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI																					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT																					
TOTAL 2										OM	991 929																				
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																															
Achats										ON	563 427																				
Variation négative des stocks										OQ	277																				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	317 735																				
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										OS	59 200																				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ																					
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	3 648																				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU																					
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9																					
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY																					
TOTAL 3										OJ	944 286																				
IV - Valeur ajoutée produite																															
Calcul de la Valeur Ajoutée										(Total 1 + total 2 - total 3)		OG	652 690																		
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																															
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).												SA	652 690																		
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.																															
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																															
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.																															
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																															
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre										EV	X																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)										GX	605 048		Effectifs au sens de la CVAE *	EY	13																
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										HX	104 093 940																				
Période de référence										GY	0	1	/	0	1	/	2	0	2	3	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	2	3
Date de cessation										HR			/			/															

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

N° SIRET

8 4 4 3 9 5 0 1 2 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SNC LAC ET FORET

ADRESSE (voie)

1 chemin des Closiers

CODE POSTAL

45200

VILLE

MONTARGIS

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

200

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SA

Dénomination

RECREA

N° SIREN (si société établie en France)

350636866

% de détention

99,0000

Nb de parts ou actions

198,00

Adresse :

N°

18

Voie

rue martin luther king

Code Postal

14280

Commune

SAINT-CONTEST

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

FILIALES ET PARTICIPATIONS



(1)

Néant *

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

N° SIRET :

8 4 4 3 9 5 0 1 2 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SNC LAC ET FORET

ADRESSE (voie)

1 chemin des Closiers

CODE POSTAL

45200

VILLE

MONTARGIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.



TALENZ

ENTREPRENDRE
EST UN ART MAJEUR



TALENZ GROUPE FIDORG

BAYEUX

10 boulevard Sadi Carnot
14400 Bayeux
Tél : 02 31 51 60 97
E-mail : bayeux@groupe-fidorg.fr

CAEN

Bâtiment le Trifide - 18 rue Claude Bloch
14050 Caen Cedex 4
Tél : 02 31 46 23 23
E-mail : caen@groupe-fidorg.fr

DEAUVILLE

Rue des Bateliers - ZI
14800 Touques
Tél : 02 31 14 62 00
E-mail : deauville@talenz-fidorg.fr

FLERS

15 rue du Théâtre
61100 Flers
Tél : 02 33 62 82 00
E-mail : flers@talenz-fidorg.fr

LE HAVRE

24 rue Maréchal Galliéni
76600 Le Havre
Tél : 02 35 19 25 85
E-mail : lehavre@talenz-fidorg.fr

PARIS

62 rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
Tél : 01 40 16 79 80
E-mail : paris@talenz-fidorg.fr

SAINT-LÔ

585 rue Henri Claudel - ZI Neptune II
50000 Saint-Lô
Tél : 02 33 77 87 97
E-mail : saint-lo@talenz-fidorg.fr

TARBES

13, rue Maréchal Foch
65000 Tarbes
Tél : 05 61 63 32 76
E-mail : toulouse@talenz-fidorg.fr

VIRE

3 rue des Halles, BP 70058
14500 Vire
Tél : 02 31 68 11 12
E-mail : vire@talenz-fidorg.fr

fidorg.talenz.fr



récréa - 18 rue Martin Luther King - 14280 Saint-Contest
S.A. au capital de 37 110,73 € - Siren 350 636 866 | RCS Caen - code APE : 9311Z
N° TVA Intracommunautaire : FR 27 350 636 866

recrea.fr
02 31 73 20 10 - 02 31 73 20 99
accueil.siege@recrea.fr

