

Collectivité

**Communauté de l'Agglomération Montargoise Et des Rives du Loing (A.M.E.)**

Entité de gestion

eau potable

Année

**2023 (Publié non vérifié)**

Données de l'entité de gestion

**Publié non vérifié**

## Tarifs

<b>D102.0 - Prix TTC du service au m<sup>3</sup> pour 120 m<sup>3</sup> au 1er janvier N+1</b>	2,93	€/m <sup>3</sup>		 
--	------	------------------	--	---

## Qualité de l'eau

<b>P101.1 - Conformité microbiologique de l'eau au robinet</b>	100,0	%		 
--	-------	---	--	---

<b>P102.1 - Conformité physico-chimique de l'eau au robinet</b>	97,1	%		 
---	------	---	--	---

<b>P108.3 - Protection de la ressource en eau</b>	60,0	%		 
---	------	---	--	---

## Réseau

<b>P104.3 - Rendement du réseau de distribution</b>	80,7	%		 
---	------	---	--	---

<b>P105.3 - Volumes non comptés</b>	4,4	m <sup>3</sup> /km/j		 
-------------------------------------	-----	----------------------	--	---

<b>P106.3 - Pertes en réseau</b>	4,4	m <sup>3</sup> /km/j		 
----------------------------------	-----	----------------------	--	---

<b>P107.2 - Renouvellement des réseaux d'eau potable</b>	0,70	%			 
--	------	---	---	--	---

<b>P103.2B - Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable</b>	115	points		
---	-----	--------	--	--

## Abonnés

**D101.0 - Nombre d'habitants desservis** 51 305 hab

**P151.1 - Fréquence des interruptions de service non programmées** 1,51 nb/1000ab | 📊 ↻

**P152.1 - Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés** 95,5 %

**D151.0 - Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service** 2,0 j ouvrable

**P155.1 - Taux de réclamations** 7,71 nb/1000ab | 📊 ○

## Gestion financière

**P109.0 - Montant des actions de solidarité** 0,0005 €/m<sup>3</sup> | 📊 ↻

**P153.2 - Durée d'extinction de la dette de la collectivité** 2,8 an | 📊 ↻

**P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau** 3,88 % ⚠️ | 📊 ○